Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:

Adresse:	Horsbred 46
Postnr./by:	2625 Vallensbæk
BBR-nr.:	187-5663
Energimærkning nr.:	100051274
Gyldigt 5 år fra:	13-10-2007
Energikonsulent:	John Benny Larsen
Firma:	John Benny Larsen

Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.
Energimærkningen udføres af beskikkede energikonsulenter for enfamiliehuse og er lovpligtig.

Beregnet varmeforbrug

- Udgift inkl. moms og afgifter: 8500 kr./år
- Forbrug: 17.3 MWh fjernvarme

Det varierer, hvor meget varme den enkelte husejer bruger. Det afhænger bl.a. af vejret, husstandsstørrelse, forbrugsvaner, og ønsket temperatur i boligen. Derfor har energikonsulenten beregnet hvor stort normalforbruget er i denne bolig. Beregningerne baserer sig på en række faste forudsætninger, se afsnittet på næstsidste side.

Energimærke



A1 er det bedst opnåelige energimærke, så A2, herefter B1 osv. og G2 er det dårligste.

Rentable besparelsesforslag

Konklusion:
Der er ingen rentable besparelsesforslag i denne ejendom.

Det er en ejendom der er i en rimelig god isoleringsstand i forhold til alder.
Der er IKKE foretaget nogen form for destruktive indgreb.

Besparelsesforslag ved renovering

Hvis ejendommen af anden grund skal renoveres, er der ofte god økonomi i at tænke energibesparelser ind i renoveringen. Følgende foranstaltninger bør overvejes i forbindelse med renovering af ejendommen.

	Besparelsesforslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse i kr. inkl. moms
1	Udskiftning af ekst. termoruder til energiruder	1.7 MWh Fjernvarme	810 kr.
2	Ingen ændringer	0 m3 vand	0 kr.

Lovpligtigt at forbedre ejendommens energitilstand ved ombygning og væsentlige ændringer:
Bygningsreglementet stiller en række krav til bygningsejere i forbindelse med ombygning og andre ændringer af bygninger. Kravene betyder blandt andet, at klimaskærm og installationer skal forbedres i forbindelse med større renoveringer.

Energimærkning

Energimærkning nr.: 100051274
Gyldigt 5 år fra: 13-10-2007
Energikonsulent: John Benny Larsen Firma: John Benny Larsen

Kommentarer til energimærkningen

Det er et Unic 107 typehus, hvor der er kommet rejsningstag og oprindelige vinduer er delvis blevet skiftet.

1 stk. ejendom

Krybekælder.

Bebolese

Det er en ejendom der er i en rimelig god isolering i forhold til alder.

Hele bygningen er opvarmet.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Betonloft med isolering + ekstra isolering i forbindelse med nyt rejsningstag.

- Ydervægge

Status: Isolerede betonelementer

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Alm. termoruder.

Forslag 1:

- Gulve og terrændæk

Status: Betondæk ned til krybekælder

- Kælder

Status: Ingen kælder.

Ventilation

- Ventilation

Status: Naturlig ventilation

Varme

- Varmeanlæg

Status: Varmtluftanlæg med kanaler under gulve.

Energimærkning

Energimærkning nr.: 100051274
Gyldigt 5 år fra: 13-10-2007
Energikonsulent: John Benny Larsen Firma: John Benny Larsen

- Varmt vand

Status: Gennemstrømning.

- Fordelingssystem

Status: Div. kanaler.

- Armaturer

Status: Automatik ved varmtluftanlæg.

- Automatik

Status: Standard.

El

- Belysning

Status: Blandet alder.
Hvis disse ønskes udskiftet kan det anbefales at disse udskiftes til A mærkede maskiner.

- Andre elinstallationer

Status: 2 skyls toilet.

Vand

- Vand

Forslag 2:

Bygningsbeskrivelse

• Opførelsesår:	1967
• År for væsentlig renovering:	1985
• Varme:	Fjernvarme (MWh)
• Supplerende opvarmning:	Ingen
• Boligareal i følge BBR:	107 m²
• Erhvervsareal ifølge BBR:	0 m²
• Opvarmet areal:	107 m²
• Anvendelse ifølge BBR:	130 | Rækkehus
• Kommentar til BBR-oplysninger:	

Energimærkning

Energimærkning nr.:	100051274		
Gyldigt 5 år fra:	13-10-2007		
Energikonsulent:	John Benny Larsen	Firma:	John Benny Larsen

BBR oplysninger er ok. 107 m2 opvarmet areal.

Forudsætninger

- Anvendt energipris inkl. moms og afgifter:

Varme:	480 kr./MWh
Fast afgift på varme:	187 kr./år
El:	2 kr./kWh
Vand:	35 kr./m³

Energimærkning

Energimærkning nr.:	100051274		
Gyldigt 5 år fra:	13-10-2007		
Energikonsulent:	John Benny Larsen	Firma:	John Benny Larsen

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter. Energistyrelsen står for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet, på vegne af Energistyrelsen.

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energisparefor slagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Hvordan læses mærkningen?
Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan energimærkningen læses eller er udarbejdet, henvises til hjemmesiden www.sparenergi.dk

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klagen vedrørende energimærkningen kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder er andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Inspiration til energibesparelser
Inspiration til energibesparelser kan findes på www.sparenergi.dk

Energikonsulent og gyldighed

Energikonsulent:	John Benny Larsen	Firma:	John Benny Larsen
Adresse:	Svend Grates Vej 6 2690 Karlslunde	Telefon:	46 15 57 20
E-mail:	jbl@jbl-ark.dk	Dato for bygningsgennemgang:	08-10-2007

Energikonsulent nr.: 100012

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.