Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Strandvejen 264
Postnr./by:	6854 Henne
BBR-nr.:	573-099169
Energimærkning nr.:	100018546
Gyldigt 10 år fra:	10-04-2007
Energikonsulent:	Poul Skærbæk


Firma: Rådgivende ingeniørfirma FRI Poul Skærbæk

Oplyst varmeforbrug

Sommerhuse kan energimærkes efter en forenklet metode, som betyder, at der ikke foretages beregninger af forbruget. Denne forenklede metode er brugt i denne energimærkning. Derfor er der ikke oplyst noget beregnet forbrug. Sommerhuse, der energimærkes efter den forsimplede metode, kan kun opnå mærkerne F1, F2, G1 eller G2.

Energimærkningen er udført på baggrund af en gennemgang af de væsentlige bygningsdele.
Der er ikke anført forslag til besparelsesmuligheder, da der ikke er noget beregnet forbrug at tage udgangspunkt i, og da sådanne forslag rentabilitet afhænger af, hvorvidt huset anvendes i vintersæsonen.

Energimærke



A1 er det bedst opnåelige energimærke, så A2, herefter B1 osv. og G2 er det dårligste.

Kommentarer til energimærkningen

Sommerhuset er opført i 1999 efter gældende bygningsreglement og med isolering i h.t. dette.

Isolering af vægge, lofter og gulve er oplyst af ejer i henhold til det indhentede ejeroplysningskema, skønnede eller i henhold til konstatering ved besigtigelsen.

Der er ikke forelagt tegninger eller beskrivelse af ejendommen som kan understøtte udførelsen af dette energimærke.

Bygningen anvendes som sommerhus.

Det opvarmede areal udgør brutto (udvendigt målt) 122 m2 og indvendigt ca. 113 m2.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Tagkonstruktionen er isoleret med 150 mm isolering i h. t.. ejers oplysning og konstatering.

- Ydervægge

Status: Ydervæggene består af en ca. 17 cm tyk letvægskonstruktion beklædt med træ udvendigt overalt og lette plader indvendigt. - Væggene er isoleret med 100 mm isolering i h.t ejers oplysning. - Der har ikke være ønske om at få foretaget en teknoskopundersøgelse (ville skæmme ydervæggene).

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100018546
Gyldigt 10 år fra: 10-04-2007
Energikonsulent: Poul Skærbæk Firma: Rådgivende ingeniørfirma FRI Poul Skærbæk

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Ejendommen er i forsynet med 2 fags vinduer og døre alle forsynet med termoruder.

Vinduerne og dørene mellem karm og gående ramme er generelt tætte og fugerne mellem ydevæggene og vinduernes karmtræ er generelt tætte.

- Gulve og terrændæk

Status: Der er betongulve i hele ejendommen med varierende belægninger af træ , klinker og fliser. - Isoleringen under gulvet er 50 mm pladebatts på 150 mm letklinkebeton i h.t. ejers oplysning.

- Kælder

Status: Der er ikke kælder.

Ventilation

- Ventilation

Status: Der er naturlig ventilation, samt emhætte og rumaftræk i badeværelset med mekanisk udsugning og herudover er der en friskluftsventiler i soverummene. - Bygningen er tæt.

Varme

- Varmeanlæg

Status: Sommerhuset er opvarmet med elpaneler, elgulvvarmeanlæg og supplerende opvarmning med en brændeovn.

Opvarmningsforbruget vil kunne sænkes væsentligt ved etablering af en luft til luft varmepumpe, hvor udbyttet af 1 kWh ca. vil andrage 4,5 kWh. - Anlægget placeres centralt i opholdstuen og der skal stadigt værel elpaneler i soverummene. - Luft til luft varmpepumpen kan tillige forsynes med aircondition, således at man om sommeren også kan benytte varmepumpen til at sænke temperaturen i sommerhuset.

Det kan herudover anbefales at lade opsætte en solcelle-varme-plade (ca 40 x 50 cm) helst på sommerhusets sydside og denne vil kunne holde sommerhuset frostfrit om vinteren uden forbrug af el.

- Varmt vand

Status: Det varme vand produceres i en nyere velisoleret el-varmtvandsbeholder.

- Automatik

Status: El-panelerne og elgulvarmeanlæggene styres af termostater. - Der er ikke etableret natsænkning på el-varmen, men dette ville kunne give en besparelse af elforbruget.

El

- Hårde hvidevarer

Status: De medfølgende hårde hvidevarer er mellem 5 og 15 år gamle og omfatter vaskemaskine, tørretumbler, opvaskemaskine, køleskab, kummefryser, komfur, emhætte og microbølgeovn. - Ingen af de medfølgende hvidevarer skønnes at være mere end 10 år gamle. - Det anbefales at der ved udskiftning eller tilkøb så vidt muligt vælges hårde hvidevarer med

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100018546
Gyldigt 10 år fra: 10-04-2007
Energikonsulent: Poul Skærbæk Firma: Rådgivende ingeniørfirma FRI Poul Skærbæk

energimærkningen A, A+ eller A++, hvor A++ er det mest energisparende apparat. - Se i øvrigt www.hvidevarerpriser.dk.

- Andre elinstallationer

Status: Der er monteret nogle udvendige lamper, som bør være monteret med el-sparepærer. - Der er tillige monteret en saunaovn og et solarium, som begge har et stort elforbrug ved benyttelse og derfor bør omgås med forsigtighed. - I badeværelset er der opsat en el - håndklædetørrer.

Vand

- Vand

Status: Toilettet har lavt og højt skyl med en skyllemængde på 3 - 6 liter pr. skyl (lavenergimodel).

- Amatur

Status: Der er overalt vandarmaturer med 2-grebs betjening og med middelt forbrug. - I badeværelset er der et blandingsbatteri med termostatventil i brusenichen. - Man kan med fordel lade opsætte vandsparende vandarmaturer alle steder i beboelsens vådrum (badeværelset & køkkenet).

Vedvarende energi

- Solvarme

Status: Der er ikke etableret solvarmeanlæg, men muligheden består via på denne måde at kunne få varmt vand og en del af eller hele varmeforbruget dækket.

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 1999
- År for væsentlig renovering:
- Varme: Elvarme (kWh)
- Supplerende opvarmning: Brænde (Klv.)
- Boligareal i følge BBR: 122 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 122 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 510 | Sommerhus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

BBR-ejermeddelelsens oplysninger om bygningens opvarmede arealer er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100018546
Gyldigt 10 år fra: 10-04-2007
Energikonsulent: Poul Skærbæk Firma: Rådgivende ingeniørfirma FRI Poul Skærbæk

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter. Energistyrelsen står for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet, på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energisparefor slagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Hvordan læses mærkningen?
Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan energimærkningen læses eller er udarbejdet, henvises til hjemmesiden www.sparenergi.dk

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klagen vedrørende energimærkningen kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder er andelslejligheder herunder ejerforeneninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Inspiration til energibesparelser
Inspiration til energibesparelser kan findes på www.sparenergi.dk

Energikonsulent og gyldighed

Energikonsulent:	Poul Skærbæk	Firma:	Rådgivende ingeniørfirma FRI Poul Skærbæk
Adresse:	Baldursgade 40,	Telefon:	75 12 67 00
E-mail:	skaerbak@post5.tele.dk	Dato for bygningsgennemgang:	10-04-2007

Energikonsulent nr.: 100100

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.