SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

– nye bygninger

Energimærkningsrapport

Sergentvænget 16

3520 Farum

Bygningens energimærke:



Gyldig fra den 1-12-2011 til den 1-12-2021

Energimærkningsnummer 10002305

ENERGI STYRELSEN

ENERGIKONSULENTENS KONKLUSION

Denne rapprort indeholder konklusionen af den bygningsgennemgang, der er foretaget, for at kontrollere om bygningen lever op til energikravene til nye bygninger i bygningsreglementet BR10.

Konklusionen er at

BYGNINGEN LEVER OP TIL ENERGIKRAVENE I BYGNINGSREGLEMENTET

Med venlig hilsen

Michael Øllegård Jensen

NCC Construction Danmark A/S

Tuborg Havnevej 15 ,2900 Hellerup

moe@ncc.dk

Tlf. 39103910

ENERGIKONSULENTENS UDDYBENDE KOMMENTARER

Nyopført bolig med et samlet opvarmet areal på 140 m². Boligen er opført som rækkehus i to plan, der energimærkes ifm. ibrugtagningstilladelsen.

Der er ingen forslag til rentable energibesparende foranstaltninger i denne ejendom. Energimærkning af nybyggeri omfatter ikke udpegning af rentable besparelsesforslag, men fokuserer på, om bygningen overholder energikravene i det gældende bygningsreglement.

Ved besigtigelse forefandtes plan- og facadetegninger.

Bygningsgennemgange og mine beregninger har vist at:
Bygningen har energimærke A2, og lever hermed op til kravet om energirammen for i BR 10.

Det dimensionerende varmetab er beregnet til 5 W per m2.

Bygningen lever hermed op til kravet i bygningsreglementet.

Der har ikke været en BBR-ejermeddelelse til rådighed. Arealet er iht. tegningsmaterialet og kontrolleret ved besigtigelse.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

BYGNING 1

Adresse ..... Sergentvænget 16
BBR nr..... 190-000000-001
Bygningens anvendelse ..... Række-, kæde-, eller dobbelthus
Opførelses år 2011
Varmeforsyning..... Fjernvarme
Opvarmet areal i alt..... 140 m²

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.seeb.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af § 41 og 42 i bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2011.

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk