Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Landsebakken 7
Postnr./by:	2840 Holte
BBR-nr.:	230-3911
Energimærkning nr.:	100025355
Gyldigt 5 år fra:	13-05-2007
Energikonsulent:	Finn Risum

Firma: Ejby Arkitektkontor


Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres af beskikkede energikonsulenter for enfamiliehuse og er lovpligtig.

Beregnet varmeforbrug

- Udgift inkl. moms og afgifter: 26000 kr./år
- Forbrug: 3464 m³ naturgas

Det varierer, hvor meget varme den enkelte husejer bruger. Det afhænger bl.a. af vejret, husstandsstørrelse, forbrugsvaner, og ønsket temperatur i boligen. Derfor har energikonsulenten beregnet hvor stort normalforbruget er i denne bolig. Beregningerne baserer sig på en række faste forudsætninger, se afsnittet på næstsidste side.

Energimærke



A1 er det bedst opnåelige energimærke, så A2, herefter B1 osv. og G2 er det dårligste.

Rentable besparelsesforslag

Konklusion:
Der er ingen rentable besparelsesforslag i denne ejendom.

Udover løbende udskiftning til energiruder kan overvejes at opsætte solfanger til opvarmning af varmt brugsvand i sommerhalvår og delv. til gulvvarmen. Der henvises til hjemmesider om solenergi.

Besparelsesforslag ved renovering

Hvis ejendommen af anden grund skal renoveres, er der ofte god økonomi i at tænke energibesparelser ind i renoveringen. Følgende foranstaltninger bør overvejes i forbindelse med renovering af ejendommen.

	Besparelsesforslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse i kr. inkl. moms
1	Udskiftning til energiruder.	406 m³ Naturgas , 22 kWh el	3090 kr.

Lovpligtigt at forbedre ejendommens energitilstand ved ombygning og væsentlige ændringer:
Bygningsreglementet stiller en række krav til bygningsejere i forbindelse med ombygning og andre ændringer af bygninger. Kravene betyder blandt andet, at klimaskærm og installationer skal forbedres i forbindelse med større renoveringer.

Kommentarer til energimærkningen

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100025355
Gyldigt 5 år fra: 13-05-2007
Energikonsulent: Finn Risum Firma: Ejby Arkitektkontor

Gældende for udarbejdelse af energimærke er flg.:
Håndbog for energikonsulenter 2006 version 2.0, 21.august med rettelsesblade.
Beregningsprogram EK-Pro.net version gældende på besigtigelsestidspunkt.
Bygningsreglement BR 67 - BR-S 98 samt ejeroplysningsskema dat. 12.04.07
Opmåling er fra tegning med kontrolmål på stedet jfr. Håndbogens retningslinier.

Hvor rum/konstruktioner ikke er tilgængelig og ejer ikke ønsker eller selv udfører oplukning eller på anden måde dokumenterer isoleringsforhold skønnes udfra erfaring og krav på opførelsestidspunkt jfr. "danskernes huse" i Håndbog.

Ejendommen anvendes udelukkende til privatbolig.

Energimærket er regnet udfra opvarmet areal idet udestue ikke indgår.

Kælder regnes opvarmet dvs. det totale opvarmet areal udgør ialt 294m2.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Gitterspærkonstruktion med 250 mm isolering mellem spær. Efterisol. ifb. med ny tagkonstruktion 2004.

- Ydervægge

Status: Hulmur isoleret jfr. tidl. energimærke af 19.03.2004 E475622 samt byggeandr. af 08.06.67.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Døre/vinduer er med termoruder.

Forslag 1: Ved udskiftning døre/vinduer anbefales energiruder med max. centerU-værdi 1,2W/m2/K og varm kant.

- Gulve og terrændæk

Status: Terrændæk er oprindelig med 30 cm slagger. Der er lagt nyt gulv med gulvvarme i køkkenafd. og bad mod syd. Bad mod nord har el-gulvvarme.

- Kælder

Status: Kældervæg og gulv er uisol. beton.

Ventilation

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100025355
Gyldigt 5 år fra: 13-05-2007
Energikonsulent: Finn Risum Firma: Ejby Arkitektkontor

- Ventilation

Status: Naturlig ventilation aftrækskanal fra køkken-bad.

Varme

- Varmeanlæg

Status: Nyere kondenskedel (årg. 1999) mrk. Weishaupt WTC 25N med klimastyring.

- Varmt vand

Status: Egen vvb Vario 55 l.

- Fordelingssystem

Status: 2-strengs anlæg med nedre fordeling.

- Armaturer

Status: Radiatortermost.+ centralstyring af fremløb via udeføler (vejrkomp.)

El

- Belysning

Status: Alle hårde hvidevarer er under 5 år gl.

- Andre elinstallationer

Status: Toil. er alle med dobb. skyl.

Vand

- Vand

Status: Det anbefales ved udskiftning af armatur at vælge nye med sparefunktion (vandbesparer). Der ses termost.blandebatteri på brus/kar.

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 1969
- År for væsentlig renovering: 2005
- Varme: Naturgas (m³)
- Supplerende opvarmning: Ingen
- Boligareal i følge BBR: 212 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100025355
Gyldigt 5 år fra: 13-05-2007
Energikonsulent: Finn Risum Firma: Ejby Arkitektkontor

- Opvarmet areal: 294 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 120 | Enfamiliehus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

BBR-ejeroplysningsskema indeholder boligareal som indgår i det opvarmede areal når rumtemp. er over 15 gr. - øvrige arealer opvarmet til min. 15 gr. medregnes således at det totale opvamet areal ikke nødvendigvis er det samme som boligareal iht. BBR-skema.

Forudsætninger

- Anvendt energipris inkl. moms og afgifter:

Varme:	7.5 kr./m³
Fast afgift på varme:	0 kr./år
El:	2 kr./kWh
Vand:	35 kr./m³

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100025355
Gyldigt 5 år fra: 13-05-2007
Energikonsulent: Finn Risum Firma: Ejby Arkitektkontor

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter. Energistyrelsen står for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet, på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energisparefor slagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Hvordan læses mærkningen?
Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan energimærkningen læses eller er udarbejdet, henvises til hjemmesiden www.sparenergi.dk

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klagen vedrørende energimærkningen kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder er andelslejligheder herunder ejerforeneninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Inspiration til energibesparelser
Inspiration til energibesparelser kan findes på www.sparenergi.dk

Energikonsulent og gyldighed

Energikonsulent:	Finn Risum	Firma:	Ejby Arkitektkontor
Adresse:	Ejbytoften 7 2600 Glostrup	Telefon:	20 14 15 47
E-mail:	ejbyarkitektkontor@tdcadsl.dk	Dato for bygningsgennemgang:	12-04-2007

Energikonsulent nr.: 100159

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.