Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Granvænget 11
Postnr./by:	4760 Vordingborg
BBR-nr.:	390-017831
Energimærkning nr.:	100028816
Gyldigt 10 år fra:	16-05-2007
Energikonsulent:	Ole Premø


Firma: OBH Ingeniørservice AS

Oplyst varmeforbrug

Sommerhuse kan energimærkes efter en forenklet metode, som betyder, at der ikke foretages beregninger af forbruget. Denne forenklede metode er brugt i denne energimærkning. Derfor er der ikke oplyst noget beregnet forbrug. Sommerhuse, der energimærkes efter den forsimplede metode, kan kun opnå mærkerne F1, F2, G1 eller G2.

Energimærkningen er udført på baggrund af en gennemgang af de væsentlige bygningsdele.
Der er ikke anført forslag til besparelsesmuligheder, da der ikke er noget beregnet forbrug at tage udgangspunkt i, og da sådanne forslag rentabilitet afhænger af, hvorvidt huset anvendes i vintersæsonen.

Energimærke



A1 er det bedst opnåelige energimærke, så A2, herefter B1 osv. og G2 er det dårligste.

Kommentarer til energimærkningen

Sommerhuset er opført i 1969 og iflg. BBR ombygget i 2002.
Ejendommen er træbeklædt og med metalpladetag.
Der forelå ikke tegninger ved besigtigelsen og der var ikke givet tilladelse til fortagelse af destruktive indgreb, hvorfor ikke tilgængelige isoleringsforhold er skønnet.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Isolering på loft er uens udlagt i varierende tykkelse fra 100-200 mm.

- Ydervægge

Status: Ydervægge i oprindelig bolig skønnes isoleret med 50 mm mineraluld.

Ydervægge i tilbygning skønnes isoleret med 100 mm mineraluld.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Vinduer og døre i oprindeligt hus er med termoruder, og der er lavenergiruder i tilbygning.

- Gulve og terrændæk

Status: Gulve skønnes isoleret med 50 mm mineraluld i oprindelig del og 100 mm i nye del.

Ventilation

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100028816
Gyldigt 10 år fra: 16-05-2007
Energikonsulent: Ole Premø Firma: OBH Ingeniørservice AS

- Ventilation

Status: Ejendommen er med naturlig ventilation.

Varme

- Varmeanlæg

Status: Der er el-paneler i alle rum, og der er opsat nyere brændeovn i stue.

- Varmt vand

Status: Det varme vand produceres i en 30 liter el-vandvarmer fabrikat Metro opsat i bad.

- Automatik

Status: Der er termostatregulering på alle radiatorer.

El

- Hårde hvidevarer

Status: Hårde hvidevarer er under 5 år gamle.

Vand

- Vand

Status: Toilet er med 2 skyl, 3 og 6 liter.

- Amatur

Status: Der er 1-grebs blandingsbatteri på køkkenvask og håndvask i bad.
Brusearmatur er med termostatisk blander.

Bygningsbeskrivelse

• Opførelsesår:	1969
• År for væsentlig renovering:	2002
• Varme:	Elvarme (kWh)
• Supplerende opvarmning:	Brænde (Klv.)
• Boligareal i følge BBR:	77 m²
• Erhvervsareal ifølge BBR:	0 m²
• Opvarmet areal:	77 m²
• Anvendelse ifølge BBR:	510 | Sommerhus

Energimærkning



Energimærkning nr.:	100028816		
Gyldigt 10 år fra:	16-05-2007		
Energikonsulent:	Ole Premø	Firma:	OBH Ingeniørservice AS

- Kommentar til BBR-oplysninger:

De registreringer der er foretaget i forbindelse med energimærkningen, er i god overensstemmelse med BBR-Oversigt, hvad angår anvendelse og arealopgørelser for boligdelen.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100028816
Gyldigt 10 år fra: 16-05-2007
Energikonsulent: Ole Premø Firma: OBH Ingeniørservice AS

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter. Energistyrelsen står for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet, på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energisparefor slagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Hvordan læses mærkningen?
Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan energimærkningen læses eller er udarbejdet, henvises til hjemmesiden www.sparenergi.dk

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klagen vedrørende energimærkningen kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder er andelslejligheder herunder ejerforeneninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Inspiration til energibesparelser
Inspiration til energibesparelser kan findes på www.sparenergi.dk

Energikonsulent og gyldighed

Energikonsulent:	Ole Premø	Firma:	OBH Ingeniørservice AS
Adresse:	Agerhatten 25 5220 Odense SØ	Telefon:	7021 7240
E-mail:	opr@obh-gruppen.dk	Dato for bygningsgennemgang:	15-05-2007

Energikonsulent nr.: 101524

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.