Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Strandlystvej 8
Postnr./by:	3310 Ølsted
BBR-nr.:	260-009728
Energimærkning nr.:	100037018
Gyldigt 10 år fra:	05-07-2007
Energikonsulent:	John Uhlott

Firma: Møllevang Tegnestue

Oplyst varmeforbrug

Sommerhuse kan energimærkes efter en forenklet metode, som betyder, at der ikke foretages beregninger af forbruget. Denne forenklede metode er brugt i denne energimærkning. Derfor er der ikke oplyst noget beregnet forbrug. Sommerhuse, der energimærkes efter den forsimplede metode, kan kun opnå mærkerne F1, F2, G1 eller G2.

Energimærkningen er udført på baggrund af en gennemgang af de væsentlige bygningsdele.
Der er ikke anført forslag til besparelsesmuligheder, da der ikke er noget beregnet forbrug at tage udgangspunkt i, og da sådanne forslag rentabilitet afhænger af, hvorvidt huset anvendes i vintersæsonen.

Energimærke



A1 er det bedst opnåelige energimærke, så A2, herefter B1 osv. og G2 er det dårligste.

Kommentarer til energimærkningen

Ejendommen er opført i 1967 som sommerhus og er el-opvarmet. Der er foretaget tilbygning af stue samt inddragelse af tidligere overdækket areal.

Ejendommen anvendes til periodevis beboelse (sommerhus).

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Bjælkespær med nyere stålprofil tagplader. Der er loft til kip i det oprindelige hus, tilbyggede dele er med vandret loft.
Isolering i loft og tagkonstruktioner er skønnet til 150 mm mineraluld.

- Ydervægge

Status: Ydervægge er bræddebeklædte udv. og med let pladekonstruktion indv. Der er 100 mm isolering i ydervægge.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Vinduer er de oprindelige med koplede rammer. Vinduer er i ringe stand.

- Gulve og terrændæk

Status: Gulve er terrændæk støbt i beton belagt med klinker henholdsvis tæppebelægning.
Gulvkonstruktionen er angiveligt ændret for 15 - 20 år siden, derfor skønnes der at være 100 mm isolering under betondækket.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100037018
Gyldigt 10 år fra: 05-07-2007
Energikonsulent: John Uhlott Firma: Møllevang Tegnestue

- Kælder

Status: Der er ikke kælder.

Ventilation

- Ventilation

Status: Der er naturlig ventilation i huset med emhætte i køkken.

Varme

- Varmeanlæg

Status: Huset er elopvarmet. Der er brændeovn i huset med mulighed for supplerende fyring med fast brændsel.

- Varmt vand

Status: Der er 60 liters varmtvandsbeholder, beholderen er placeret i opvarmet rum.

El

- Hårde hvidevarer

Status: Hårde hvidevarar i huset er alle af ældre årgang.

Vand

- Vand

Status: Wc er lavt vandforbrugende.

- Amatur

Status: Husets vandforbrugende armaturer er middel vandforbrugende.

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 1967
- År for væsentlig renovering:
- Varme: Elvarme (kWh)
- Supplerende opvarmning: Brænde (Krm.)
- Boligareal i følge BBR: 63 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 56 m²

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100037018
Gyldigt 10 år fra: 05-07-2007
Energikonsulent: John Uhlott Firma: Møllevang Tegnestue

- Anvendelse ifølge BBR: 510 | Sommerhus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100037018
Gyldigt 10 år fra: 05-07-2007
Energikonsulent: John Uhlott Firma: Møllevang Tegnestue

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter. Energistyrelsen står for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet, på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energisparefor slagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Hvordan læses mærkningen?
Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan energimærkningen læses eller er udarbejdet, henvises til hjemmesiden www.sparenergi.dk

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klagen vedrørende energimærkningen kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder er andelslejligheder herunder ejerforeneninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Inspiration til energibesparelser
Inspiration til energibesparelser kan findes på www.sparenergi.dk

Energikonsulent og gyldighed

Energikonsulent:	John Uhlott	Firma:	Møllevang Tegnestue
Adresse:	Dådyrvej 1 3300 Frederiksværk	Telefon:	47 76 30 36
E-mail:	mvt@mollevang.dk	Dato for bygningsgennemgang:	02-07-2007

Energikonsulent nr.: 101958

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.