Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Solkrogen 9
Postnr./by:	4480 Store Fuglede
BBR-nr.:	326-012136
Energimærkning nr.:	100039113
Gyldigt 10 år fra:	20-07-2007
Energikonsulent:	Ivan Nyland

Firma: NYLAND rådg.Ingeniør aps

Oplyst varmeforbrug

Sommerhuse kan energimærkes efter en forenklet metode, som betyder, at der ikke foretages beregninger af forbruget. Denne forenklede metode er brugt i denne energimærkning. Derfor er der ikke oplyst noget beregnet forbrug. Sommerhuse, der energimærkes efter den forsimplede metode, kan kun opnå mærkerne F1, F2, G1 eller G2.

Energimærkningen er udført på baggrund af en gennemgang af de væsentlige bygningsdele. Der er ikke anført forslag til besparelsesmuligheder, da der ikke er noget beregnet forbrug at tage udgangspunkt i, og da sådanne forslag rentabilitet afhænger af, hvorvidt huset anvendes i vintersæsonen.

Energimærke



A1 er det bedst opnåelige energimærke, så A2, herefter B1 osv. og G2 er det dårligste.

Kommentarer til energimærkningen

Såfremt bygningen havde været et helårshus ville den blive mærket med B eller C, men den højeste karakter for sommerhuse er F1.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Jvf. bygningstegning 3948-04 er der isoleret med 195 mm mineraluld A37 i tagkonstruktionen. U-værdi = 0,19

- Ydervægge

Status: Af bygningstegninger er der isoleret med 145 mm i ydervægge. U-værdi = 0,23

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Trævinduer og døre med energiruder.

- Gulve og terrændæk

Status: Af bygningstegninger fremgår det at der er isoleret med 220 mm Sundulitt, under trægulve er der isoleret med yderligere 50 mm mineraluld. U-værdi = 0,13

- Kælder

Status: Ingen kælder.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100039113
Gyldigt 10 år fra: 20-07-2007
Energikonsulent: Ivan Nyland Firma: NYLAND rådg.Ingeniør aps

Ventilation

- Ventilation

Status: Naturlig ventilation gennem døre og vinduer. (ventilationsspjæld på alle oplukkelige vindues/rammedøre.

Varme

- Køling

Status: Mulighed for køling over Sanyo varmepumpe anlæg luft/luft.

- Varmeanlæg

Status: El-opvarmet. - Supplerende brændeovn og varmepumpeanlæg luft/luft i stuen.

- Varmt vand

Status: 60 liters el-vandvarmer i badrum.

- Fordelingssystem

Status: El-radiatorer i de enkelte rum, el-gulvvarme i toilet og badrum.

- Automatik

Status: Termostatventiler på el-radiatorer og styring på varmepumpeanlægget.

El

- Hårde hvidevarer

Status: Nye hvidevarer.

Vand

- Vand

Status: Toilet med mulighed for lille skyl / lavt forbrug.

- Amatur

Status: Lavt forbrug.

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 2006
- År for væsentlig renovering:
- Varme: Elvarme (kWh)

Energimærkning



Energimærkning nr.:	100039113		
Gyldigt 10 år fra:	20-07-2007		
Energikonsulent:	Ivan Nyland	Firma:	NYLAND rådg.Ingeniør aps

- Supplerende opvarmning: Brænde (Klv.)
- Boligareal i følge BBR: 85 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 85 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 510 | Sommerhus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100039113
Gyldigt 10 år fra: 20-07-2007
Energikonsulent: Ivan Nyland Firma: NYLAND rådg.Ingeniør aps

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter. Energistyrelsen står for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet, på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energisparefor slagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Hvordan læses mærkningen?
Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan energimærkningen læses eller er udarbejdet, henvises til hjemmesiden www.sparenergi.dk

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klagen vedrørende energimærkningen kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder er andelslejligheder herunder ejerforeneninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Inspiration til energibesparelser
Inspiration til energibesparelser kan findes på www.sparenergi.dk

Energikonsulent og gyldighed

Energikonsulent:	Ivan Nyland	Firma:	NYLAND rådg.Ingeniør aps
Adresse:	Strandvejen 110 4200 Slagelse	Telefon:	58527941
E-mail:	nyland@mail.dk	Dato for bygningsgennemgang:	19-07-2007

Energikonsulent nr.: 101587

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.