Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Peter Holms Vej 22
Postnr./by:	8400 Ebeltoft
BBR-nr.:	706-2282
Energimærkning nr.:	100044924
Gyldigt 10 år fra:	03-09-2007
Energikonsulent:	Per K. Jensen


Firma: Alm. Brand Fors. A/S - Byggeteknik

Oplyst varmeforbrug

Sommerhuse kan energimærkes efter en forenklet metode, som betyder, at der ikke foretages beregninger af forbruget. Denne forenklede metode er brugt i denne energimærkning. Derfor er der ikke oplyst noget beregnet forbrug. Sommerhuse, der energimærkes efter den forsimplede metode, kan kun opnå mærkerne F1, F2, G1 eller G2.

Energimærkningen er udført på baggrund af en gennemgang af de væsentlige bygningsdele.
Der er ikke anført forslag til besparelsesmuligheder, da der ikke er noget beregnet forbrug at tage udgangspunkt i, og da sådanne forslag rentabilitet afhænger af, hvorvidt huset anvendes i vintersæsonen.

Energimærke



A1 er det bedst opnåelige energimærke, så A2, herefter B1 osv. og G2 er det dårligste.

Kommentarer til energimærkningen

Ejendomen er opført som sommerhus og beregnes ifølge reger for energimærkning af sommerhuse.

Loft over den gamle del af boligen samt krybekælder under tilbygning er ikke tilgængelige.

Ejendommen er opført som sommer hus i 1960 og med tilbygning fra 1988 og normalt isoleret i forhold de på opførelsestidspunkterne gældende forskrifter.

Ejendomen er opført som sommerhus og beregnes ifølge reger for energimærkning af sommerhuse.

Ejendommen er opført som sommer hus i 1960 og tilbygning opført i 1988 normalt isoleret i forhold de på opførelsestidspunktet gældende forskrifter.

Det opvarmede areal er lig boligarealet.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Loftskonstruktionen er isoleret med 100 mm mineraluld plus stråtaget.

- Ydervægge

Status: Ydervægge er isoleret med 50 mm mineraluld i den gamle del ag bygning og tilsyneladende 100

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100044924
Gyldigt 10 år fra: 03-09-2007
Energikonsulent: Per K. Jensen Firma: Alm. Brand Fors. A/S - Byggeteknik

mm i tilbygningen.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Vinduer er generelt trævinduer monteret med tolags termoruder.

- Gulve og terrændæk

Status: Etageadskildelse mod krybekælder er isoleret med 100 mm mineraluld.

Ventilation

- Ventilation

Status: Dele af krybekælderen er ringere ventileret end gældend forskrifter anbefaler.

Varme

- Varmeanlæg

Status: Boligen opvarmes v.h.a. luft til luft varmepumpe og brændeovne samt elvarme.

- Varmt vand

Status: Varmt vand produceres v.h.a. El-vandvarmer ophængt i boligen.

El

- Hårde hvidevarer

Status: Hårde hvidevarer er ifølge sælger alle mellem 5 og 15 år gamle, bortset fra opvaskemaskine, som er mindre end 5 år gammel. Når hårde hvidevarer skal udskiftes anbefales til at vælge typer med lavt energiforbrug.

Vedvarende energi

- Varmepumpe

Status: I den midterste stue er opsat en luft til luft varmepumpe.

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 1960
- År for væsentlig renovering: 1988
- Varme: Elvarme (kWh)
- Supplerende opvarmning: Brænde (Klv.)
- Boligareal i følge BBR: 106 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100044924
Gyldigt 10 år fra: 03-09-2007
Energikonsulent: Per K. Jensen Firma: Alm. Brand Fors. A/S - Byggeteknik

- Opvarmet areal: 106 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 510 | Sommerhus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

Ejendomoplysninger stammer fra BBR-ejermeddelelse udskrevet den 26/10-2006.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100044924
Gyldigt 10 år fra: 03-09-2007
Energikonsulent: Per K. Jensen Firma: Alm. Brand Fors. A/S - Byggeteknik

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter. Energistyrelsen står for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet, på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energisparefor slagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Hvordan læses mærkningen?
Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan energimærkningen læses eller er udarbejdet, henvises til hjemmesiden www.sparenergi.dk

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klagen vedrørende energimærkningen kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder er andelslejligheder herunder ejerforeneninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Inspiration til energibesparelser
Inspiration til energibesparelser kan findes på www.sparenergi.dk

Energikonsulent og gyldighed

Energikonsulent:	Per K. Jensen	Firma:	Alm. Brand Fors. A/S - Byggeteknik
Adresse:	Midtermolen 7 2100 København Ø.	Telefon:	3547 4830
E-mail:	abrpje@almbrand.dk	Dato for bygningsgennemgang:	24-08-2007

Energikonsulent nr.: 100590

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.