Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Egernvej 18
Postnr./by:	6900 Skjern
BBR-nr.:	760-25957
Energimærkning nr.:	100047176
Gyldigt 5 år fra:	17-09-2007
Energikonsulent:	Henning Thomsen
Firma:	PP Rådgivning A/S


Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres af beskikkede energikonsulenter for enfamiliehuse og er lovpligtig.

Beregnet varmeforbrug

- Udgift inkl. moms og afgifter: 13600 kr./år
- Forbrug: 1810 m³ naturgas

Det varierer, hvor meget varme den enkelte husejer bruger. Det afhænger bl.a. af vejret, husstandsstørrelse, forbrugsvaner, og ønsket temperatur i boligen. Derfor har energikonsulenten beregnet hvor stort normalforbruget er i denne bolig. Beregningerne baserer sig på en række faste forudsætninger, se afsnittet på næstsidste side.

Energimærke



A1 er det bedst opnåelige energimærke, så A2, herefter B1 osv. og G2 er det dårligste.

Rentable besparelsesforslag

Konklusion:
Der er ingen rentable besparelsesforslag i denne ejendom.

Besparelsesforslag ved renovering

Hvis ejendommen af anden grund skal renoveres, er der ofte god økonomi i at tænke energibesparelser ind i renoveringen. Følgende foranstaltninger bør overvejes i forbindelse med renovering af ejendommen.

Lovpligtigt at forbedre ejendommens energitilstand ved ombygning og væsentlige ændringer:
Bygningsreglementet stiller en række krav til bygningsejere i forbindelse med ombygning og andre ændringer af bygninger. Kravene betyder blandt andet, at klimaskærm og installationer skal forbedres i forbindelse med større renoveringer.

Kommentarer til energimærkningen

Bygningen anvendes til beboelse.

Opvarmet areal svarer til oplyst BBR-areal på 117 m2.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100047176
Gyldigt 5 år fra: 17-09-2007
Energikonsulent: Henning Thomsen Firma: PP Rådgivning A/S

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Der er gitterspær isoleret med 150 mm mineraluld mellem spær og extra 100 mm mineraluld hen over spær udenfor gangbro.
Isoleringsmæssig tilstand er registreret ved eftersynet.

- Ydervægge

Status: 30 cm isoleret hulmur med tegl i for- og bagmur.
Isoleringsmæssig tilstand er jvfr. tegning.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Døre og vinduer er udført i plast med almindelige termoruder, dog er der energiglas i vinduesparti i vindfang ændret til kontor. Vinduer er tætte i karm/ramme og fuger.

- Gulve og terrændæk

Status: I baggang og bad er der betongulve og i resten af huset er der træbjælkelag over krybekælder isoleret med 75 mm mineraluld.
Isoleringsmæssig tilstand er jvfr. tegning.

Ventilation

- Ventilation

Status: Der er naturlig ventilation med friskluftventiler samt mekanisk emhætte i køkken.

Varme

- Varmeanlæg

Status: Der er væghængt kedel med naturgas og direkte tilslutning til 2-strenget centralvarmeanlæg og pladejernsradiatorer med termostatventiler.

- Varmt vand

Status: Der er væghængt 100 l vandvarmer ved siden af gasfyr.

- Fordelingssystem

Status: Varme- og vandfordelingsrør er ført i gulv- og vægkonstruktioner. Rør i krybekælder utilgængelige grundet lille frihøjde.

- Armaturer

Status: Der er almindelig kedelautomatik samt termostatventiler på radiatorer.

El

- Belysning

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100047176
Gyldigt 5 år fra: 17-09-2007
Energikonsulent: Henning Thomsen Firma: PP Rådgivning A/S

Status: Fremstod nyere og i god stand.

- Andre elinstallationer

Status: Fremstod i god stand.

Vand

- Vand

Status: Termostatblandere i god stand.

Bygningsbeskrivelse

• Opførelsesår:	1971
• År for væsentlig renovering:	
• Varme:	Naturgas (m³)
• Supplerende opvarmning:	Ingen
• Boligareal i følge BBR:	117 m²
• Erhvervsareal ifølge BBR:	0 m²
• Opvarmet areal:	117 m²
• Anvendelse ifølge BBR:	120 | Enfamiliehus
• Kommentar til BBR-oplysninger:	

Forudsætninger

• Anvendt energipris inkl. moms og afgifter:

Varme:	7.5 kr./m³
Fast afgift på varme:	0 kr./år
El:	2 kr./kWh
Vand:	35 kr./m³

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100047176
Gyldigt 5 år fra: 17-09-2007
Energikonsulent: Henning Thomsen Firma: PP Rådgivning A/S

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter. Energistyrelsen står for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet, på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Hvordan læses mærkningen?
Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan energimærkningen læses eller er udarbejdet, henvises til hjemmesiden www.sparenergi.dk

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klagen vedrørende energimærkningen kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder er andelslejligheder herunder ejerforeneninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Inspiration til energibesparelser
Inspiration til energibesparelser kan findes på www.sparenergi.dk

Energikonsulent og gyldighed

Energikonsulent:	Henning Thomsen	Firma:	PP Rådgivning A/S
Adresse:	Thrigesvej 23 7430 Ikast	Telefon:	96 60 10 10
E-mail:	em@pp-ikast.dk	Dato for bygningsgennemgang:	12-09-2007

Energikonsulent nr.: 101239

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.