Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Taksvej 16
Postnr./by:	4780 Stege
BBR-nr.:	390-11719
Energimærkning nr.:	100051858
Gyldigt 10 år fra:	18-10-2007
Energikonsulent:	Steffen Albrektsen


Firma: Ingeniørfirmaet Steffen Albrektsen ApS

Oplyst varmeforbrug

Sommerhuse kan energimærkes efter en forenklet metode, som betyder, at der ikke foretages beregninger af forbruget. Denne forenklede metode er brugt i denne energimærkning. Derfor er der ikke oplyst noget beregnet forbrug. Sommerhuse, der energimærkes efter den forsimplede metode, kan kun opnå mærkerne F1, F2, G1 eller G2.

Energimærkningen er udført på baggrund af en gennemgang af de væsentlige bygningsdele.
Der er ikke anført forslag til besparelsesmuligheder, da der ikke er noget beregnet forbrug at tage udgangspunkt i, og da sådanne forslag rentabilitet afhænger af, hvorvidt huset anvendes i vintersæsonen.

Energimærke



A1 er det bedst opnåelige energimærke, så A2, herefter B1 osv. og G2 er det dårligste.

Kommentarer til energimærkningen

Sommerhus fra 2003. Huset opfyldte på opførelsestidspunktet kravene til varmeisolering for sommerhuse.
Isolering er oplyst af sælger.
Der kan ikke foreslås nogle energibesparende foranstaltninger.

Bygningen anvendes som sommerhus.

Det registrerede opvarmede areal svarer til det der fremgår af BBR.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Skrålofter til kip er isoleret med 200mm.(skøn,sælgeroplysning)

- Ydervægge

Status: Ydervægge er lette ydervægge med bræddebeklædning udvendigt og pladebeklædning-bræddebeklædning indvendigt, isoleret med 150 mm ,(målt, sælgeroplysning).

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Vinduer og yderdøre med energiruder. Rytterlys skønnes at være med energiruder.

- Gulve og terrændæk

Status: Gulve som trægulve ved "krybekælder" er isoleret med 200 mm.(skøn, sælgeroplysning)
Terrængulve i entre-vådrum, beton + klinker er isoleret med 200 mm. (skøn, sælgeroplysning)

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100051858
Gyldigt 10 år fra: 18-10-2007
Energikonsulent: Steffen Albrektsen Firma: Ingeniørfirmaet Steffen Albrektsen ApS

Ventilation

- Ventilation

Status: Der er naturlig ventilation. I alle rum, undtagen stue og værelse mod nordvest, er der friskluftventiler. Disse bør stå åbne når bygningen ikke anvendes for at undgå kondensskader indvendigt. Der bør monteres friskluftventiler i stue og værelse mod nordvest.
Der er emhætte i køkken og mekanisk udsugning fra badeværelse.

Varme

- Varmeanlæg

Status: Bygningen er elopvarmet og der er brændeovn i stuen. Der er elgulvvarme i badeværelse.

- Varmt vand

Status: Det varme vand opvarmes med el.
Der er 160 liters Metro varmvandsbeholder i entre

- Automatik

Status:
Radiatorer er med termostatventiler .

El

- Hårde hvidevarer

Status: Hårde hvidevarer er nye og imellem 0-5 år. Ved udskiftning af hvidevarer bør vælges hvidevarer med energimærket A, A+ eller A++. Se www.hvidevarerpriser.dk

Vand

- Vand

Status: Der er 2 stk toiletter med lavt skyl.

- Armatur

Status: I køkken og bad er der et-grebs blandingsbatteri. Ved bruser/spabad er der termostatventil. Alle i god stand

Vedvarende energi

- Solvarme

Status: Der er ikke solvarme på bygningen. Det vil ikke være rentabelt at etablere solvarme, da der er for meget skygge fra træerne.

Bygningsbeskrivelse

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100051858
Gyldigt 10 år fra: 18-10-2007
Energikonsulent: Steffen Albrektsen Firma: Ingeniørfirmaet Steffen Albrektsen ApS

- Opførelsesår: 2003
- År for væsentlig renovering:
- Varme: Elvarme (kWh)
- Supplerende opvarmning: Brænde (Skr.)
- Boligareal i følge BBR: 130 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 130 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 510 | Sommerhus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

Det registrerede opvarmede areal svarer til det der fremgår af BBR.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100051858
Gyldigt 10 år fra: 18-10-2007
Energikonsulent: Steffen Albrektsen Firma: Ingeniørfirmaet Steffen Albrektsen ApS

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter. Energistyrelsen står for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet, på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energisparefor slagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Hvordan læses mærkningen?
Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan energimærkningen læses eller er udarbejdet, henvises til hjemmesiden www.sparenergi.dk

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klagen vedrørende energimærkningen kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder er andelslejligheder herunder ejerforeneninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Inspiration til energibesparelser
Inspiration til energibesparelser kan findes på www.sparenergi.dk

Energikonsulent og gyldighed

Energikonsulent:	Steffen Albrektsen	Firma:	Ingeniørfirmaet Steffen Albrektsen ApS
Adresse:	Fanefjord Kirkevej 56 4792 Askeby	Telefon:	55 81 76 44
E-mail:	steffenai@mail.dk	Dato for bygningsgennemgang:	17-10-2007

Energikonsulent nr.: 101702

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.