Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Spurvevej 14
Postnr./by:	4200 Slagelse
BBR-nr.:	330-029830
Energimærkning nr.:	100052346
Gyldigt 10 år fra:	22-10-2007
Energikonsulent:	Arne Rasmussen


Firma: Arne Rasmussen Consult

Oplyst varmeforbrug

Sommerhuse kan energimærkes efter en forenklet metode, som betyder, at der ikke foretages beregninger af forbruget. Denne forenklede metode er brugt i denne energimærkning. Derfor er der ikke oplyst noget beregnet forbrug. Sommerhuse, der energimærkes efter den forsimplede metode, kan kun opnå mærkerne F1, F2, G1 eller G2.

Energimærkningen er udført på baggrund af en gennemgang af de væsentlige bygningsdele.
Der er ikke anført forslag til besparelsesmuligheder, da der ikke er noget beregnet forbrug at tage udgangspunkt i, og da sådanne forslag rentabilitet afhænger af, hvorvidt huset anvendes i vintersæsonen.

Energimærke



A1 er det bedst opnåelige energimærke, så A2, herefter B1 osv. og G2 er det dårligste.

Kommentarer til energimærkningen

Sommerhus.

112 m2.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Vandret loftkassetter er isoleret med 75 + 2x100 mm, jvfr. tegning.

- Ydervægge

Status: Ydervægge er isoleret med 95+120 mm. jvfr. tegning.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Alle vinduer er med 3-lags termoruder.

- Gulve og terrændæk

Status: Gule er isoleret med 2x100 mm. jvfr. tegning.

- Kælder

Status: Der er ventilaret krybekælder.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100052346
Gyldigt 10 år fra: 22-10-2007
Energikonsulent: Arne Rasmussen Firma: Arne Rasmussen Consult

Ventilation

- Ventilation

Status: Naaturlig ventilation gennem oplukkelige vinduer, samt Genvex-anlæg.

Varme

- Varmeanlæg

Status: NIBE Figther 310 P luft til vand "genvex" med radiatoranlæg. El-gulvvarme i bad.

- Varmt vand

Status: 70 l. varmtvandsbeholder integreret i "genvex".

- Fordelingssystem

Status: Centralvarmeanlæg.

- Automatik

Status: Termostater på alle radiatorer.

El

- Hårde hvidevarer

Status: Medfølgende hvidevarer er over 5 år gamle.
Ved udskiftning af hårde hvidevarer bør anskaffes hvidevarer med energimærke A, A+ eller A++, hvor A++ er med lavest energiforbrug.

Vand

- Vand

Status: Eksist. toilet er med 2-trins skyl.

Bygningsbeskrivelse

• Opførelsesår:	2000
• År for væsentlig renovering:	0
• Varme:	Elvarme (kWh)
• Supplerende opvarmning:	Ingen
• Boligareal i følge BBR:	112 m²
• Erhvervsareal ifølge BBR:	0 m²
• Opvarmet areal:	112 m²

Energimærkning



Energimærkning nr.:	100052346		
Gyldigt 10 år fra:	22-10-2007		
Energikonsulent:	Arne Rasmussen	Firma:	Arne Rasmussen Consult

- Anvendelse ifølge BBR: 510 | Sommerhus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100052346
Gyldigt 10 år fra: 22-10-2007
Energikonsulent: Arne Rasmussen Firma: Arne Rasmussen Consult

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter. Energistyrelsen står for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet, på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energisparefor slagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Hvordan læses mærkningen?
Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan energimærkningen læses eller er udarbejdet, henvises til hjemmesiden www.sparenergi.dk

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klagen vedrørende energimærkningen kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder er andelslejligheder herunder ejerforeneninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Inspiration til energibesparelser
Inspiration til energibesparelser kan findes på www.sparenergi.dk

Energikonsulent og gyldighed

Energikonsulent:	Arne Rasmussen	Firma:	Arne Rasmussen Consult
Adresse:	Rosenvej 3 4241 Vemmelev	Telefon:	58 38 20 72
E-mail:	arc@mail.tele.dk	Dato for bygningsgennemgang:	22-10-2007

Energikonsulent nr.: 101866

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.