Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:




Adresse:	Følfodvej 22
Postnr./by:	6854 Henne
BBR-nr.:	573-093939
Energimærkning nr.:	100055136
Gyldigt 10 år fra:	10-11-2007
Energikonsulent:	Henning Thomsen
Firma:	PP Rådgivning A/S

Oplyst varmeforbrug

Sommerhuse kan energimærkes efter en forenklet metode, som betyder, at der ikke foretages beregninger af forbruget. Denne forenklede metode er brugt i denne energimærkning. Derfor er der ikke oplyst noget beregnet forbrug. Sommerhuse, der energimærkes efter den forsimplede metode, kan kun opnå mærkerne F1, F2, G1 eller G2.

Energimærkningen er udført på baggrund af en gennemgang af de væsentlige bygningsdele.
Der er ikke anført forslag til besparelsesmuligheder, da der ikke er noget beregnet forbrug at tage udgangspunkt i, og da sådanne forslag rentabilitet afhænger af, hvorvidt huset anvendes i vintersæsonen.

Energimærke



A1 er det bedst opnåelige energimærke, så A2, herefter B1 osv. og G2 er det dårligste.

Kommentarer til energimærkningen

Ejendommen er et nyt sommerhus i god isoleringsmæssig stand.

Energimærket er beregnet efter forenklet metode for sommerhuse.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Der er parallel tagkonstruktion skønnet isoleret med 150-200 mm mineraluld.
Udvendigt er der papdækning og indvendigt er der beklædt med rustikbrædder.

- Ydervægge

Status: Ydervægge er opført i træ og isoleret med 150 mm mineraluld jvfr. tegning..

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Døre og vinduer er Velfac alu/træ monteret med termoruder Energi A.

- Gulve og terrændæk

Status: Der er støbte betongulve isolerede med 160/220 polystarol jvfr. tegning.

- Kælder

Status: Forekommer ikke.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100055136
Gyldigt 10 år fra: 10-11-2007
Energikonsulent: Henning Thomsen Firma: PP Rådgivning A/S

Ventilation

- Ventilation

Status: Der er naturlig ventilation med friskluftventiler og oplukkelige vinduer samt mekanisk emhætte i køkken.

Varme

- Køling

Status: Forekommer ikke.

- Varmeanlæg

Status: Der er el-varme suppleret med brændeovn i stue.

- Varmt vand

Status: Der er 200 l Metro el-vandvarmer.

- Automatik

Status: Termostater på el-radiatorer og rumtermostater ved gulvvarme.

El

- Hårde hvidevarer

Status: Nye hvidevarer i god stand.

Vand

- Vand

Status: Der er toiletter med dobbelt skyl.

- Armatur

Status: Der er nye termostatblandere i god stand.

Vedvarende energi

- Solvarme

Status: Forekommer ikke.

- Varmepumpe

Status: Forekommer ikke.
Ved montering af varmepumpe luft/luft vil det være muligt at sænke udgiften til el-opvarmning til ca. 60% af normaludgiften. Besparelsen er afhængig af spredningen i huset.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100055136
Gyldigt 10 år fra: 10-11-2007
Energikonsulent: Henning Thomsen Firma: PP Rådgivning A/S

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 2007
- År for væsentlig renovering:
- Varme:
- Supplerende opvarmning: Ingen
- Boligareal i følge BBR: 111 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 111 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 510 | Sommerhus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100055136
Gyldigt 10 år fra: 10-11-2007
Energikonsulent: Henning Thomsen Firma: PP Rådgivning A/S

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter. Energistyrelsen står for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet, på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energisparefor slagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Hvordan læses mærkningen?
Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan energimærkningen læses eller er udarbejdet, henvises til hjemmesiden www.sparenergi.dk

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klagen vedrørende energimærkningen kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder er andelslejligheder herunder ejerforeneninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Inspiration til energibesparelser
Inspiration til energibesparelser kan findes på www.sparenergi.dk

Energikonsulent og gyldighed

Energikonsulent:	Henning Thomsen	Firma:	PP Rådgivning A/S
Adresse:	Thrigesvej 23 7430 Ikast	Telefon:	96 60 10 10
E-mail:	em@pp-ikast.dk	Dato for bygningsgennemgang:	10-10-2007

Energikonsulent nr.: 101239

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.