Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Tranehalsen 6
Postnr./by:	4000 Roskilde
BBR-nr.:	350-010878
Energimærkning nr.:	100073747
Gyldigt 10 år fra:	04-04-2008
Energikonsulent:	Lenard Jensen

Firma: Tegnestuen Klostervang

Oplyst varmeforbrug

Sommerhuse kan energimærkes efter en forenklet metode, som betyder, at der ikke foretages beregninger af forbruget. Denne forenklede metode er brugt i denne energimærkning. Derfor er der ikke oplyst noget beregnet forbrug. Sommerhuse, der energimærkes efter den forsimplede metode, kan kun opnå mærkerne F eller G.

Energimærkningen er udført på baggrund af en gennemgang af de væsentlige bygningsdele.
Der er ikke anført forslag til besparelsesmuligheder, da der ikke er noget beregnet forbrug at tage udgangspunkt i, og da sådanne forslag rentabilitet afhænger af, hvorvidt huset anvendes i vintersæsonen.

Energimærke

Lavt forbrug



Højt forbrug

A er det bedst opnåelige energimærke, herefter B osv. og G er det dårligste.

Kommentarer til energimærkningen

Energimærket er udarbejdet iht: Håndbog for Energikonsulenter 2008. Beregningskerne: Be 06 version 3. Beregningsprogram: EK-Pro.net med opdateringer. Bygningsreglement gældende ved ejendommens opførelse Der er modtaget planskitser (ikke målfaste)

Da sommerhuse kun er periodisk opvarmet, er der ikke krav om energibesparende forslag til bygningsdele og tekniske installationer.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Sadeltag med tagpapbelægning, tagisolering er ubekendt.

- Ydervægge

Status: 30 cm hulmure, isoleret mede granulat, iflg. sælgeroplysninger.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Træ døre/vinduer med termoruder, dog enkelte døre/vinduer med 1 lag glas

- Gulve og terrændæk

Status: Tæpper og klinker på beton, gulvisolering ubekendt.

Ventilation

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100073747
Gyldigt 10 år fra: 04-04-2008
Energikonsulent: Lenard Jensen Firma: Tegnestuen Klostervang

- Ventilation

Status: Naturlig ventilation.

Varme

- Varmeanlæg

Status: Elradiatorer og elgulvvarme i badeværelse, supleret med brændeovn i stuen.

- Varmt vand

Status: 110 liter elvandvarmer (ny) plac. i køkken.

El

- Hårde hvidevarer

Status: Komfur 0-5 år, køleskab mere end 10 år.

Vand

- Vand

Status: 1 stk. toilet med 3/6 liter skyl.

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 1966
- År for væsentlig renovering:
- Varme: Elvarme (kWh)
- Supplerende opvarmning: Ingen
- Boligareal i følge BBR: 74 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 74 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 510 | Sommerhus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

Der er ingen afvigelser mellem det registrerede og det i BBR. oplyste boligareal

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100073747
Gyldigt 10 år fra: 04-04-2008
Energikonsulent: Lenard Jensen Firma: Tegnestuen Klostervang

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkning er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af sommerhuse skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 10 årgammel.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter.Energistyrelsen står for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet, på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispare-forslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Hvordan læses mærkningen?
Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan energimærkningen læses eller er udarbejdet, henvises til hjemmesiden www.sparenergi.dk

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klagen vedrørende energimærkningen kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder er andelslejligheder herunder ejerforeneninger og andels-foreninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Inspiration til energibesparelser
Inspiration til energibesparelser kan findes på www.sparenergi.dk

Energikonsulent og gyldighed

Energikonsulent:	Lenard Jensen	Firma:	Tegnestuen Klostervang
Adresse:	Klostervang 3 4000 Roskilde	Telefon:	46 37 39 63
E-mail:	klostervang@mail.dk	Dato for bygningsgennemgang:	03-04-2008

Energikonsulent nr.: 100314

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.