Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Sydmarken 2
Postnr./by:	6893 Hemmet
BBR-nr.:	760-007262
Energimærkning nr.:	100077304
Gyldigt 10 år fra:	28-04-2008
Energikonsulent:	Henning Thomsen
Firma:	PP Rådgivning A/S

Oplyst varmeforbrug

Sommerhuse kan energimærkes efter en forenklet metode, som betyder, at der ikke foretages beregninger af forbruget. Denne forenklede metode er brugt i denne energimærkning. Derfor er der ikke oplyst noget beregnet forbrug. Sommerhuse, der energimærkes efter den forsimplede metode, kan kun opnå mærkerne F eller G.

Energimærkningen er udført på baggrund af en gennemgang af de væsentlige bygningsdele.
Der er ikke anført forslag til besparelsesmuligheder, da der ikke er noget beregnet forbrug at tage udgangspunkt i, og da sådanne forslag rentabilitet afhænger af, hvorvidt huset anvendes i vintersæsonen.

Energimærke

Lavt forbrug



Højt forbrug

A er det bedst opnåelige energimærke, herefter B osv. og G er det dårligste.

Kommentarer til energimærkningen

Ejendommen er et nyere sommerhus opført i 2006 og i god isoleringsmæssig stand svarende til krav på opførelsestidspunktet.

Alle konstruktioner og isoleringstykkelser er jvfr. udleveret snittegning nr. 61.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Der er parallel tagkonstruktion isoleret med 200 mm mineraluld, indvendigt beklædt med trælofter og udvendigt med cementtagsten på lægter.

- Ydervægge

Status: Ydervægge er udført i træ og isoleret med 200 mm mineraluld, indvendigt beklædt med gipsplade og udvendigt er der træbeklædning.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Døre og vinduer er udført i træ med lavenergi termoruder. Vinduer er tætte i karm/ramme og fuger.

- Gulve og terrændæk

Status: Terrændæk er støbt betongulv med 220 mm isolering og forskellige belægninger.
Der er gulvvarme i alle gulve med gulvfliser.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100077304
Gyldigt 10 år fra: 28-04-2008
Energikonsulent: Henning Thomsen Firma: PP Rådgivning A/S

Ventilation

- Ventilation

Status: Der er naturlig ventilation med friskluftventiler/oplukkelige vinduer samt mekanisk emhætte i køkken.

Varme

- Varmeanlæg

Status: Husets primære opvarmning er med el og der er supplerende opvarmning med brændeovn.

- Varmt vand

Status: Varmt brugsvand produceres i 200 l beholder tilsluttet solvarmepaneler i tag.

El

- Andre elinstallationer

Status: Der er sauna med el-ovn.

Vedvarende energi

- Solvarme

Status: Der er 4 m2 solfanger i tagflade tilsluttet 200 l vandvarmer i værelse.

- Varmepumpe

Status: Forefindes ikke.

Ved montering af varmepumpe luft/luft vil det være muligt at sænke udgiften til el-opvarmning til ca. 40 % af normaludgiften. Besparelsen er afhængig af spredningen i huset.

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 2006
- År for væsentlig renovering:
- Varme: Elvarme (kWh)
- Supplerende opvarmning: Brænde (Klv.)
- Boligareal i følge BBR: 114 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 114 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 510 | Sommerhus

Energimærkning



Energimærkning nr.:	100077304		
Gyldigt 10 år fra:	28-04-2008		
Energikonsulent:	Henning Thomsen	Firma:	PP Rådgivning A/S

- Kommentar til BBR-oplysninger:

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100077304
Gyldigt 10 år fra: 28-04-2008
Energikonsulent: Henning Thomsen Firma: PP Rådgivning A/S

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkning er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af sommerhuse skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 10 årgammel.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter.Energistyrelsen står for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet, på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispare-forslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Hvordan læses mærkningen?
Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan energimærkningen læses eller er udarbejdet, henvises til hjemmesiden www.sparenergi.dk

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klagen vedrørende energimærkningen kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder er andelslejligheder herunder ejerforeneninger og andels-foreninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Inspiration til energibesparelser
Inspiration til energibesparelser kan findes på www.sparenergi.dk

Energikonsulent og gyldighed

Energikonsulent:	Henning Thomsen	Firma:	PP Rådgivning A/S
Adresse:	Thrigesvej 23	Telefon:	96 60 10 10
E-mail:	em@pp-ikast.dk	Dato for bygningsgennemgang:	23-04-2008

Energikonsulent nr.: 101239

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.