Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Duevænget 52
Postnr./by:	6893 Hemmet
BBR-nr.:	760-007040
Energimærkning nr.:	100084611
Gyldigt 10 år fra:	11-06-2008
Energikonsulent:	Henning Thomsen

Firma: PP Rådgivning A/S

Oplyst varmeforbrug

Sommerhuse kan energimærkes efter en forenklet metode, som betyder, at der ikke foretages beregninger af forbruget. Denne forenklede metode er brugt i denne energimærkning. Derfor er der ikke oplyst noget beregnet forbrug. Sommerhuse, der energimærkes efter den forsimplede metode, kan kun opnå mærkerne F eller G.

Energimærkningen er udført på baggrund af en gennemgang af de væsentlige bygningsdele.
Der er ikke anført forslag til besparelsesmuligheder, da der ikke er noget beregnet forbrug at tage udgangspunkt i, og da sådanne forslag rentabilitet afhænger af, hvorvidt huset anvendes i vintersæsonen.

Energimærke

Lavt forbrug



Højt forbrug

A er det bedst opnåelige energimærke, herefter B osv. og G er det dårligste.

Kommentarer til energimærkningen

Nyere sommerhus i god isoleringsmæssig stand.

Alle konstruktioner er i henhold til udleveret tegning af snit og plan.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Der er parallel tagkonstruktion med bjælkespær indvendigt bekældt med profilbrædder og udvendigt med betontagsten. Der er 200 mm isolering mellem spær.

- Ydervægge

Status: Ydervægge er i let trækonstruktion med træbeklædning ud- og indvendigt og isoleret med 100 + 50 mm mineraluld. Indervægge i vådrum er beklædt med vådrumsgips.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Døre og vinduer er udført i træ med energi A termoruder. Vinduer er tætte i karm/ramme og fuger.

- Gulve og terrændæk

Status: Alle gulve er støbte terrændæk med 150 mm styropor isolering under beton.
I opholdsrum er der trægulve på strøer isolerede med 125 mm mineraluld mellem strøer.
I vådrum er der isoleret med 80 mm styropor på beton og med 50 mm armeret beton med gulvfliser.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100084611
Gyldigt 10 år fra: 11-06-2008
Energikonsulent: Henning Thomsen Firma: PP Rådgivning A/S

Ventilation

- Ventilation

Status: Der er naturlig ventilation med friskluftventiler/oplukkelige vinduer samt mekanisk emhætte i køkken.

Varme

- Varmeanlæg

Status: Der er el-varme i alle rum suppleret med el-gulvvarme i vådrum.

I stue er der supplerende opvarmning med brændeovn.

- Varmt vand

Status: Varmt brugsvand produceres i 150 l el-vandvarmer placeret i bænk i sauna.

El

- Andre elinstallationer

Status: Der er el-ovn i sauna.

Vand

- Vand

Status: Der er toiletter med lille skyllemængde i toilet og bad.

Vedvarende energi

- Varmepumpe

Status: Forefindes ikke, men ved montering af varmepumpe luft/luft vil det være muligt at sænke udgiften til el-opvarmning til ca. 40% af normaludgiften. Besparelsen er afhængig af spredningen i huset.

- Solceller

Status: Forefindes ikke, men der er på markedet simple solcellestyrede enheder uden driftudgifter til delvis ventilation og let opvarmning i perioder med direkte sol.

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 2006
- År for væsentlig renovering:
- Varme: Elvarme (kWh)

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100084611
Gyldigt 10 år fra: 11-06-2008
Energikonsulent: Henning Thomsen Firma: PP Rådgivning A/S

- Supplerende opvarmning: Brænde (Klv.)
- Boligareal i følge BBR: 115 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 115 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 510 | Sommerhus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100084611
Gyldigt 10 år fra: 11-06-2008
Energikonsulent: Henning Thomsen Firma: PP Rådgivning A/S

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkning er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af sommerhuse skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 10 årgammel.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter.Energistyrelsen står for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet, på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispare-forslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Hvordan læses mærkningen?
Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan energimærkningen læses eller er udarbejdet, henvises til hjemmesiden www.sparenergi.dk

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klagen vedrørende energimærkningen kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder er andelslejligheder herunder ejerforeneninger og andels-foreninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Inspiration til energibesparelser
Inspiration til energibesparelser kan findes på www.sparenergi.dk

Energikonsulent og gyldighed

Energikonsulent:	Henning Thomsen	Firma:	PP Rådgivning A/S
Adresse:	Thrigesvej 23	Telefon:	96 60 10 10
E-mail:	em@pp-ikast.dk	Dato for bygningsgennemgang:	11-06-2008

Energikonsulent nr.: 101239

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.