# Energimærkning



## Energimærkning for følgende ejendom:



| | |
|---|---|
| Adresse: | Hyldevej 6 |
| Postnr./by: | 9480 Løkken |
| BBR-nr.: | 860-027446 |
| Energimærkning nr.: | 100085346 |
| Gyldigt 10 år fra: | 16-06-2008 |
| Energikonsulent: | Morten Hilsløv Petersen Firma: Knud Erik Møller Arkitekt maa |

## Oplyst varmeforbrug

Sommerhuse kan energimærkes efter en forenklet metode, som betyder, at der ikke foretages beregninger af forbruget. Denne forenklede metode er brugt i denne energimærkning. Derfor er der ikke oplyst noget beregnet forbrug. Sommerhuse, der energimærkes efter den forsimplede metode, kan kun opnå mærkerne F eller G.

Energimærkningen er udført på baggrund af en gennemgang af de væsentlige bygningsdele.
Der er ikke anført forslag til besparelsesmuligheder, da der ikke er noget beregnet forbrug at tage udgangspunkt i, og da sådanne forslag rentabilitet afhænger af, hvorvidt huset anvendes i vintersæsonen.

## Energimærke

Lavt forbrug




Højt forbrug

A er det bedst opnåelige energimærke, herefter B osv. og G er det dårligste.

## Kommentarer til energimærkningen

Ved gennemgang af bygningen forelå der ingen tegningsmateriale.

Bygningen anvendes som sommerhus.

Der er udført energimærke efter den forenklet metode, da flere af bygningsdelene ikke er tilgængelig og sommerhuset ikke anvendes hele året.

## Energikonsulentens bygningsgennemgang

### Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Loftet følger taghældningen, indvendigt er der listelofter, udvendigt afslutning med tagsten. Udfra opførelsestidspunktet vurderes konstruktionen at være isoleret med 100 mm isolering jf. byggeteknisk erfaring.

- Ydervægge

Status: Ydervægge er 31 cm teglsten indvendig og udvendigt, udfra opførelsestidspunktet vurderes ydervæggen at være med hulmur med isolering jf. byggeteknisk erfaring.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Vinduer og døre er i træ, de fleste ruder er termoglas frs EBJ, desuden findes der termoruder fra glaseksperten og energiglas fra Tropeglas.

- Gulve og terrændæk

Status: Gulve er støbte, udfra opførelsestidspunktet vurderes gulve som isoleret udfra byggeteknisk

# Energimærkning



Energimærkning nr.: 100085346
Gyldigt 10 år fra: 16-06-2008
Energikonsulent: Morten Hilsløv Petersen Firma: Knud Erik Møller Arkitekt maa

erfaring.

## Ventilation

- Ventilation

Status: Der er naturlig ventilation samt emhætte.

## Varme

- Varmeanlæg

Status: Huset opvarmes med elvarme, der findes desuden brændeovn.

- Varmt vand

Status: Der er Metro 30L el varmt vandsbeholder type 903, fabrikatår 1987.

- Fordelingssystem

Status: Der er elradiatorer samt elgulvevarme i bad.

## El

- Hårde hvidevarer

Status: Der findes ældre hårde hvidevarer, ved udskiftning bør skiftes til hvidevarer med energimærke A, A+ eller A++, hvor A++ er det bedste.

## Vand

- Vand

Status: Der findes et toilet med enkelt skyl. Ved udskiftning bør skiftes til toilet med dobbelt skyl.

## Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 1987
- År for væsentlig renovering:
- Varme: Elvarme (kWh)
- Supplerende opvarmning: Ingen
- Boligareal i følge BBR: 72 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 72 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 510 | Sommerhus

# Energimærkning





Energimærkning nr.: 100085346
Gyldigt 10 år fra: 16-06-2008
Energikonsulent: Morten Hilsløv Petersen Firma: Knud Erik Møller Arkitekt maa

- Kommentar til BBR-oplysninger:

Det registrede stemmer overens med BBR-oplusningerne.

# Energimærkning





Energimærkning nr.: 100085346
Gyldigt 10 år fra: 16-06-2008
Energikonsulent: Morten Hilsløv Petersen Firma: Knud Erik Møller Arkitekt maa

## Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkning er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af sommerhuse skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 10 årgammel.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter.Energistyrelsen står for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet, på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

## Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispare-forslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Hvordan læses mærkningen?
Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan energimærkningen læses eller er udarbejdet, henvises til hjemmesiden www.sparenergi.dk

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klagen vedrørende energimærkningen kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder er andelslejligheder herunder ejerforeneninger og andels-foreninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Inspiration til energibesparelser
Inspiration til energibesparelser kan findes på www.sparenergi.dk

## Energikonsulent og gyldighed

| | | | |
|---|---|---|---|
| Energikonsulent: | Morten Hilsløv Petersen | Firma: | Knud Erik Møller Arkitekt maa |
| Adresse: | teglvej 42 | Telefon: | 98 92 35 44 |
| E-mail: | mhp@kem-arkitekter.dk | Dato for bygningsgennemgang: | 16-06-2008 |

Energikonsulent nr.: 103356

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.