Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Anemonevej 5
Postnr./by:	8305 Samsø
BBR-nr.:	741-036029
Energimærkning nr.:	100087325
Gyldigt 10 år fra:	27-06-2008
Energikonsulent:	Hans Tørnstrøm

Firma: Just Consult BSK A/S

Oplyst varmeforbrug

Sommerhuse kan energimærkes efter en forenklet metode, som betyder, at der ikke foretages beregninger af forbruget. Denne forenklede metode er brugt i denne energimærkning. Derfor er der ikke oplyst noget beregnet forbrug. Sommerhuse, der energimærkes efter den forsimplede metode, kan kun opnå mærkerne F eller G.

Energimærkningen er udført på baggrund af en gennemgang af de væsentlige bygningsdele.
Der er ikke anført forslag til besparelsesmuligheder, da der ikke er noget beregnet forbrug at tage udgangspunkt i, og da sådanne forslag rentabilitet afhænger af, hvorvidt huset anvendes i vintersæsonen.

Energimærke

Lavt forbrug



Højt forbrug

A er det bedst opnåelige energimærke, herefter B osv. og G er det dårligste.

Kommentarer til energimærkningen

Energimærket er udført i henhold til Håndbog for Energikonsulenter 2008 af 01.01.2008 og beregningsprogram EK-Pro.

Ejendommen er et sommerhus, og energimærkningen er udført efter den forenklede metode.

Ejendommen anvendes som sommerhus.

Ejendommen er opført i 1999 og forudsættes isoleret efter gældende krav i bygningsreglement på opførelsestidspunkt.

Hele bygningen er opvarmet.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Tagkonstruktionen er udført som saddeltag med bjælkespær og en taghældning på ca. 25 grader. Tagbelægningen er betontagsten.
Lofter er ifølge tegning isoleret med 150 mm mineraluld.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100087325
Gyldigt 10 år fra: 27-06-2008
Energikonsulent: Hans Tørnstrøm Firma: Just Consult BSK A/S

- Ydervægge

Status: Ydervægge er udført som ca. 20 cm lette træskeletvægge med udvendig træbeklædning og indvendig pladebeklædning/træbeklædning. Ydervægge er ifølge tegning isoleret med 150 mm mineraluld.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Vinduer og udvendige døre er udført af træ og er monteret med energiruder.
Vinduer er udført som facadepartier med flere ruder.
Fuger mellem vinduer og mur er udført som elastiske fuger.

- Gulve og terrændæk

Status: Gulv i stue er udført som terrændækskonstruktion med trægulve på strøer og er ifølge tegning isoleret med 50 mm mineraluld.
Gulve i øvrige rum er udført som terrændækskonstruktion med klinker/tæppebelægning på beton.
Gulve er ifølge tegning isoleret med 100 mm mineraluld.
I vådrum er der klinker på beton.
Der er installeret gulvvarme i klinkegulve.

Ventilation

- Ventilation

Status: Naturlig ventilation, mekanisk ventilator i baderum samt emhætte.

Varme

- Varmeanlæg

Status: Ejendommen opvarmes med el-radiatorer i stue og værelser og el-gulvarme i øvrige rum.
Der er installeret brændeovn i bygningen.

- Varmt vand

Status: Varmt brugsvand produceres af 100 l. preisoleret el-varmtvandsbeholder af fabr. Metro, som er placeret i værelse.

Vand

- Vand

Status: Der er 1 stk toilet i baderum med lav cisterne og variabel skyllemængde.

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 1999

Energimærkning



Energimærkning nr.:	100087325		
Gyldigt 10 år fra:	27-06-2008		
Energikonsulent:	Hans Tørnstrøm	Firma:	Just Consult BSK A/S

- År for væsentlig renovering: 0
- Varme: Elvarme (kWh)
- Supplerende opvarmning: Brænde (Klv.)
- Boligareal i følge BBR: 94 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 94 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 510 | Sommerhus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100087325
Gyldigt 10 år fra: 27-06-2008
Energikonsulent: Hans Tørnstrøm Firma: Just Consult BSK A/S

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkning er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af sommerhuse skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 10 årgammel.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter.Energistyrelsen står for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet, på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispare-forslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Hvordan læses mærkningen?
Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan energimærkningen læses eller er udarbejdet, henvises til hjemmesiden www.sparenergi.dk

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klagen vedrørende energimærkningen kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder er andelslejligheder herunder ejerforeneninger og andels-foreninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Inspiration til energibesparelser
Inspiration til energibesparelser kan findes på www.sparenergi.dk

Energikonsulent og gyldighed

Energikonsulent:	Hans Tørnstrøm	Firma:	Just Consult BSK A/S
Adresse:	Hovedgaden 56 8220 Brabrand	Telefon:	70 22 25 25
E-mail:	em@just-consult.dk	Dato for bygningsgennemgang:	23-06-2008

Energikonsulent nr.: 100386

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.