Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Husfold 9
Postnr./by:	6893 Hemmet
BBR-nr.:	760-003321
Energimærkning nr.:	100116496
Gyldigt 10 år fra:	07-04-2009
Energikonsulent:	Nils-Erik Skjærbæk
Firma:	Botjek Esbjerg

Oplyst varmeforbrug

Sommerhuse kan energimærkes efter en forenklet metode, som betyder, at der ikke foretages beregninger af forbruget. Denne forenklede metode er brugt i denne energimærkning. Derfor er der ikke oplyst noget beregnet forbrug. Sommerhuse, der energimærkes efter den forsimplede metode, kan kun opnå mærkerne F eller G.

Energimærkningen er udført på baggrund af en gennemgang af de væsentlige bygningsdele.
Der er ikke anført forslag til besparelsesmuligheder, da der ikke er noget beregnet forbrug at tage udgangspunkt i, og da sådanne forslag rentabilitet afhænger af, hvorvidt huset anvendes i vintersæsonen.

Energimærke

Lavt forbrug



Højt forbrug

Energikonsulentens konklusion og kommentarer

Isoleringstykkelser beror dels på observationer på stedet samt oplysninger fra sælger.

Tagskonstruktioner er skjult af parallelbeklædning.

Sommerhuse der energimærkes efter den forsimplede metode, kan kun opnå mærkerne F: for et sommerhus, som opfylder de specifikke energikrav i Bygningsreglementet for småhuse BR-S 98 gældende indtil 1/1-2006, G: for et sommerhuse, som er ikke opfylder kravene i BR-S 98.

Dette sommerhuse opfylder kravene i BR-S9 og er i tilbygningen bedre isoleret end kravene i BR-S-9, hvorfor dette sommerhuse får mærket F.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Åsekonstruktion på bjælkekonstruktion med belægning af fiberarmerede bølgeeternitplader. Loftskonstruktionen er isoleret med 125 mm i det oprindelig hus og 200 m i tilbygningen.

- Ydervægge

Status: Ydervægge er lette ydervægge med udvendig træbeklædning og let pladekonstruktion i bagmur.
De lette ydervægge er isoleret med 125 mm i det oprindelige hus og 200 mm i tilbygningen.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Trærammer med thermoruder i det oprindelig hus og lavenergiruder i tilbygningen.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100116496
Gyldigt 10 år fra: 07-04-2009
Energikonsulent: Nils-Erik Skjærbæk Firma: Botjek Esbjerg

- Gulve og terrændæk

Status: Gulve er isoleret med 250 mm.

Ventilation

- Ventilation

Status: Der er naturlig ventilation.

Varme

- Varmeanlæg

Status: Sommerhuset er opvarmet med elvarme og der er supplerende opvarmning med brændeovn.

- Varmt vand

Status: Varmt vand produceres via en 100 l varmvandsbeholder, som er placeret i skab. Varm vandsbeholderen er ca. 5 år.

Bygningsbeskrivelse

• Opførelsesår:	1971
• År for væsentlig renovering:	2004
• Varme:	Elvarme (kWh)
• Supplerende opvarmning:	Brænde (Klv.)
• Boligareal i følge BBR:	114 m²
• Erhvervsareal ifølge BBR:	0 m²
• Opvarmet areal:	114 m²
• Anvendelse ifølge BBR:	510 | Sommerhus
• Kommentar til BBR-oplysninger:	

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100116496
Gyldigt 10 år fra: 07-04-2009
Energikonsulent: Nils-Erik Skjærbæk Firma: Botjek Esbjerg

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkning er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af sommerhuse skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 10 årgammel.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.
Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispare-forslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andels-foreninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere
www.sparenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent:	Nils-Erik Skjærbæk	Firma:	Botjek Esbjerg
Adresse:	Kronprinsensgade 32 6700 Esbjerg	Telefon:	75 12 43 11
E-mail:	nsk@botjek.dk	Dato for bygningsgennemgang:	06-04-2009

Energikonsulent nr.: 100424

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.