Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Engvej 17
Postnr./by:	4600 Køge
BBR-nr.:	259-115353
Energimærkning nr.:	100116999
Gyldigt 5 år fra:	15-04-2009
Energikonsulent:	Niels T. Jensen
Firma:	Bygningskontoret

Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Beregnet varmeforbrug

- Udgift inkl. moms og afgifter: 14700 kr./år
- Forbrug: 2055 m³ naturgas

Energimærket angiver varmeforbrug under standard betingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m.
Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet - ikke om måden den bruges på eller om vinteren var kold eller mild
Derfor kan det beregnede årsforbrug afvige fra det faktiske forbrug, som fremgår af el- og varme-regninger.
Læs mere i pjecen "Sådan beregnes varmeforbruget i boligens energimærke" på www.energitjenesten.dk.

Energimærke

Lavt forbrug



Højt forbrug

Kan det blive bedre?

Bygningens energiforbrug er moderat og/eller der benyttes en billig form for energi.

Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energikonsulentens konklusion og kommentarer

Huset har en god energiøkonomi.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Sadeltag med gitterspær.
På loftet er udlagt 200 mm isolering.

- Ydervægge

Status: 34 cm isoleret hulmur (generelt) med formur i mursten og bagmur i letbeton; formentlig 125

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100116999
Gyldigt 5 år fra: 15-04-2009
Energikonsulent: Niels T. Jensen Firma: Bygningskontoret

mm isolering i hulrum.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Trævinduer med termoruder (generelt).

- Gulve og terrændæk

Status: Strøgulve/terrændæk, formentlig isoleret med 100 mm.

- Kælder

Status: Lille viktualiekælder (støbt i beton), som formentlig er uisoleret.

Ventilation

- Ventilation

Status: Naturlig ventilation - tæt hus.

Varme

- Køling

Status: Ingen.

- Varmeanlæg

Status: Naturgas/centralvarme ved ældre solokedel med atmosfærisk brænder, placeret i bryggers.
Brændeovn som supplerende varme.

- Varmt vand

Status: Opvarmes via 255 l. varmtvandsbeholder (1999), placeret i bryggers; beholderen er tilsluttet solfanger.

- Fordelingssystem

Status: Alm. radiatorer.
Gulvvarme i entré/gang og bad/toilet.

- Armaturer

Status: Togrebsarmatur på bryggersvask, på køkkenvask og på håndvask i bad/toilet (dog med spareperlator i gæstetoilet), samt til brus/bad.
Termostatisk blandingsbatteri i bruseniche.

- Automatik

Status: Urstyring og rumføler til gaskedel.
Termostatventiler på radiatorer og til gulvvarme.

El

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100116999
Gyldigt 5 år fra: 15-04-2009
Energikonsulent: Niels T. Jensen Firma: Bygningskontoret

- Belysning

Status: Alm. belysning.

- Hårde hvidevarer

Status: Lavenergi kombi-/køleskab.
Datidens lavenergi: Opvaskemaskine (6-8 år) og vaskemaskine (ca. 10 år).
El-bageovn og tørretumbler af ældre dato.
Kogeplader (af ældre dato) med gasblus til naturgas.

- Andre elinstallationer

Status: Cirkulationspumpe (formentlig af ældre dato) til varmeanlæg.
El-håndklædetørrer (af ældre dato) i badeværelse.

Vand

- Vand

Status: Toiletter vurderes at være middelforbrugende.

Vedvarende energi

- Solvarme

Status: Ca. 5 kvm. sydvendt solvarmeflade, som forsyner varmtvandsbeholder; anlægget er formentlig fra 1999.

- Varmepumpe

Status: Ingen.

- Solceller

Status: Ingen.

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 1985
- År for væsentlig renovering:
- Varme: Naturgas (m^3)
- Supplerende opvarmning: Brænde (Krm.)
- Boligareal i følge BBR: 171 m^2
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m^2
- Opvarmet areal: 171 m^2

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100116999
Gyldigt 5 år fra: 15-04-2009
Energikonsulent: Niels T. Jensen Firma: Bygningskontoret

- Anvendelse ifølge BBR: 120 | Enfamiliehus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

Energipriser

- Anvendt energipris inkl. afgifter:

Varme:	7.14 kr./m³
Fast afgift på varme:	0 kr./år
El:	2 kr./kWh
Vand:	50 kr./m³

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100116999
Gyldigt 5 år fra: 15-04-2009
Energikonsulent: Niels T. Jensen Firma: Bygningskontoret

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.
Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispare-forslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andels-foreninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere
www.sparenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent:	Niels T. Jensen	Firma:	Bygningskontoret
Adresse:	Magrethevej 1 4600 Køge	Telefon:	56 71 39 59
E-mail:	ntjensen@post7.tele.dk	Dato for bygningsgennemgang:	14-04-2009

Energikonsulent nr.: 101036

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.