Energimærkning



Energimærkning for følgende ejendom:

Adresse: Balskærvej 24
Postnr./by: 8340 Malling
BBR-nr.: 751-983082-001
Energimærkning nr.: 100120925
Gyldigt 5 år fra: 18-05-2009
Energikonsulent: Vivi Gilsager **Firma:** Jysk Trykprøvning A/S


Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Beregnet varmeforbrug

- **Udgift inkl. moms og afgifter:** 6.080 kr./år
- **Forbrug:** 3.040 kWh el

Energimærket angiver varmeforbrug under standard-betingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet - ikke om måden den bruges på eller om vinteren var kold eller mild.
Derfor kan det beregnede årsforbrug afvige fra det faktiske forbrug, som det fremgår af el- og varme-regninger.
Læs mere i pjecen "Sådan beregnes varmeforbruget i boligens energimærke" på www.energitjenesten.dk.

Energimærke



Kan det blive bedre?

Bygningen kan forbedres, så der bruges mindre energi. Det vil gøre det billigere at bo i huset og kan gøre det mere attraktivt ved salg.

Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2.
Se mere om forslagene i afsnittet ”Energikonsulentens bygningsgennemgang”.

Bemærk:
Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug.
Forbruget er beregnet med standard-betingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m.
Hvis man fx har en stor familie eller holder en særlig høj temperatur i huset, bruger man som regel mere energi end konsulenten har beregnet.
Jo højere det nuværende forbrug er, desto mere kan man spare med forslagene ovenfor.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi – fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger.



Energimærkning nr.: 100120925
Gyldigt 5 år fra: 18-05-2009
Energikonsulent: Vivi Gilsager **Firma:** Jysk Trykprøvning A/S

Eksempel på beregning af tilbagebetalingstid:

Investering = 100.000 kr. Besparelse = 20.000 kr per år. Tilbagebetalingstid = 100/20 = 5 år.

Hvis flere forslag gennemføres, bliver den samlede besparelse ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering.

Samlet besparelse - her og nu

Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor:

• **Samlet besparelse på varme**	0	kr./år
• **Samlet besparelse på el til andet end opvarmning**	0	kr./år
• **Besparelser i alt**	0	kr./år
• **Investeringsbehov**	0	kr. inkl. moms

Det er som regel en god forretning at gennemføre energiforbedringer.
Og jo dyrere energi bliver, desto mere tjener man på forbedringerne.
Lavt energiforbrug kan også gøre en ejendom mere værd og lettere at sælge.
Foruden de økonomiske fordele giver energiforbedring ofte et lunere og mindre fugtigt hus med bedre indeklima.
Sidst, men ikke mindst: Ved at energiforbedre begrænser man CO2-udledningen og de klimaforandringer, som truer vores fælles fremtid og som allerede rammer de mest udsatte befolkninger.

Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: **A2**

Til sammenligning:
For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B.
Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus.

Energiforbedring ved ombygning og renovering

Ved ombygning og renovering er det som regel særligt attraktivt at gennemføre energiforbedringer.
Hvis man fx isolerer samtidig med at man lægger nyt tag, kan energibesparelsen i nogle tilfælde betale både for isolering og det nye tag.
Og det er naturligvis praktisk at få gennemført energiforbedringer, når der alligevel er håndværkere i huset.
Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med større ombygninger.
Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4.



Energimærkning nr.: 100120925
Gyldigt 5 år fra: 18-05-2009
Energikonsulent: Vivi Gilsager **Firma:** Jysk Trykprøvning A/S

Eksempler på energiforbedring som kan gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering:

Energikonsulentens konklusion og kommentarer

Huset er et 1 plans skalmuret hus. Taget har en ensidet hældning og tagbeklædningen er tagpap.

Bygningen opfylder bygningsreglementets krav.

Bygningen er et nyopført enfamiliehus. Ved bygningsgennemgangen forelå energirammeberegning (XML fil), tegningsmateriale og dokumentation på vinduer.

Det beregnede el-forbrug dækker alene bygningens drift, og ikke el-forbrugende artikler som hårde hvidevarer, belysning m.m.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- **Loft og tag**

Status: Tagkonstruktionen er opbygget på bjælkespær med en ensidet hældning på 15 grader.
Tagbeklædningen er tagpap af mærket Rhepanol, som er lagt på 22 mm tagkrydsfiner.
50 mm ventileret hulrum.
400 mm Mineraluld kl. 35
0,2 mm dampspærre
45*45 mm forskalling
50 mm mineraluld.
13 mm gips som indvendig loftsbeklædning.

Taget/loftet har en beregnet U-værdi på 0,16

- **Ydervægge**

Status: Ydervægge er opbygget som følgende:
108 mm skalmur.
40 mm hulrum for ventilation.
12 mm OSB konstruktionsplader.
200 mm mineraluld kl. 35.
45*45 mm lodret monteret afstandslægter.
50 mm mineraluld kl. 35.
12 mm OSB konstruktionsplader
13 mm gips som indvendig vægbeklædning.
Ydervæggene har en beregnet U-værdi på 0,16



Energimærkning nr.: 100120925
Gyldigt 5 år fra: 18-05-2009
Energikonsulent: Vivi Gilsager **Firma:** Jysk Trykprøvning A/S

Bygningsdele

- **Vinduer, døre og ovenlys**

Status: Vinduer og døre er et- og flere fags vinduer fra Pro Tec og med lavenergiglas. U-værdien er mellem 1.42 til 1,78. Der er monteret 3 ovenlys vinduer på taget.

- **Gulve og terrændæk**

Status: Terrændækket er bygget op som følgende:

100 -200 mm komprimeret sand.
300 mm polystyren
100 mm armeret beton med gulvvarmeslanger
Klinker/bræddegulv som belægning
Beregnet U-værdi 0,11

Ventilation

- **Ventilation**

Status: Der er monteret et mekanisk genvindingsanlæg af mærket EcoVent. Anlægget er installeret inden for klimaskærmen i teknikrummet. Bygningen er trykprøvet med et resultat på 0,7 l. pr. sekund pr. m2

Varme

- **Varmeanlæg**

Status: Se Varmepumpe.

- **Varmt vand**

Status: Det varme vand produceres i 165 l. velisoleret varmtvandsbeholder integreret i varmeanlægget.

- **Fordelingssystem**

Status: Der er installeret et 2-strengsfordelingssystem. Der er anvendt Uponor ventiler på fordelingssystemet til gulvvarmen.

- **Automatik**

Status: Der er installeret automatisk trådløs temperatur styring til gulvvarmen.



Energimærkning nr.: 100120925
Gyldigt 5 år fra: 18-05-2009
Energikonsulent: Vivi Gilsager **Firma:** Jysk Trykprøvning A/S

Vedvarende energi

- **Varmepumper**

Status: Der er monteret et Jordvarmeanlæg af mærket Vølund fighter 1240. Anlægget er placeret ved siden af ventilationsanlægget i teknikrummet.

Oplyst varmeforbrug

- **Udgifter inkl. moms og afgifter:**
- **Forbrug:**
- **Aflæst periode:**

Kommentar:
Bygningen er nyopført og derfor er der ikke kendskab til faktisk forbrug.

Bygningsbeskrivelse

- **Opførelsesår:** 2009
- **År for væsentlig renovering:**
- **Varme:** Varmepumpe
- **Supplerende opvarmning:** Ikke oplyst
- **Boligareal ifølge BBR:** 192 m²
- **Erhvervsareal ifølge BBR:** 0 m²
- **Opvarmet areal:** 192 m²
- **Anvendelse ifølge BBR:** Parcelhus
- **Kommentar til BBR-oplysninger:**

Bygningen er nyopført og derfor er der ingen BBR oplysning til sammenligning.

Energipriser

- **Anvendt energipris inkl. moms og afgifter:**



Energimærkning nr.: 100120925
Gyldigt 5 år fra: 18-05-2009
Energikonsulent: Vivi Gilsager **Firma:** Jysk Trykprøvning A/S

El:	2,00 kr. pr. kWh
Fast afgift:	0,00 kr. pr. år
Vand:	35,00 kr. pr. m³

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100120925
Gyldigt 5 år fra: 18-05-2009
Energikonsulent: Vivi Gilsager **Firma:** Jysk Trykprøvning A/S

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.
Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vudering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Klagemulighed

Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere

www.sparenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent:	Vivi Gilsager	**Firma:**	Jysk Trykprøvning A/S
Adresse:	Olaf Ryes vej 14, 8420 Knebel	**Telefon:**	86356811
E-mail:	vivi@trykproevning.dk	**Dato for bygnings-gennemgang:**	07-05-2009

Energikonsulent nr.: 103543

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.