# Energimærkning



## Energimærkning for følgende ejendom:



| | | | |
|---|---|---|---|
| Adresse: | Jonsgården 10 | | |
| Postnr./by: | 4200 Slagelse | | |
| BBR-nr.: | 330-031118 | | |
| Energimærkning nr.: | 100122981 | | |
| Gyldigt 5 år fra: | 08-06-2009 | | |
| Energikonsulent: | Ejvind Endrup | Firma: | Murbyg ApS |

Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

## Beregnet varmeforbrug

- Udgift inkl. moms og afgifter: 7000 kr./år
- Forbrug: 985 m³ naturgas

Energimærket angiver varmeforbrug under standard betingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m.
Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet - ikke om måden den bruges på eller om vinteren var kold eller mild
Derfor kan det beregnede årsforbrug afvige fra det faktiske forbrug, som fremgår af el- og varme-regninger.
Læs mere i pjecen "Sådan beregnes varmeforbruget i boligens energimærke" på www.energitjenesten.dk.

## Energimærke

Lavt forbrug




Højt forbrug

## Kan det blive bedre?

Bygningens energiforbrug er moderat og/eller der benyttes en billig form for energi.

Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

## Energikonsulentens konklusion og kommentarer

Energimærkningen er udført i programmet EK-pro-, version 4,4.
Energimærkningen er udført iht. Retningslinier i håndbog for energikonsulenter 2008, version 2.
Ejendommen er nyopført.

Bygningen bruges til beboelse.

Areal beboelse 156 m2.

## Energikonsulentens bygningsgennemgang

### Bygningsdele

- Tag og loft

# Energimærkning



Energimærkning nr.: 100122981
Gyldigt 5 år fra: 08-06-2009
Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Murbyg ApS

Status: Loftet er isoleret med 290 mm A-Batts

- Ydervægge

Status: Formur er 110 mm teglsten, isolering 190 mm A-Batts-bagmur 100 mm porebeton.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Vinduer og døre er med lavenergiruder.

- Gulve og terrændæk

Status: Gulve er parketgulve på beton, der er klinkegulv.

## Ventilation

- Ventilation

Status: Der er naturlig ventilation gennem ventiler og genveks.

## Varme

- Varmeanlæg

Status: Opvarmning er med naturgas, kedel af mærket Vaillant eco TEC Classic VC 126/2 C, med en 65 W totrinspumpe (Fp 0,8) .

- Varmt vand

Status: Varmt vand fra varmtvandsbeholder.

- Fordelingssystem

Status: Det er et 2 strengssystem.Der er gulvvarme.

- Automatik

Status: Der er central styring.

## Vand

- Vand

Status: Der er 2 toiletter i bygningen.

## Oplyst varmeforbrug

- Udgifter inkl. moms og afgift: kr./år
- Forbrug:

# Energimærkning





Energimærkning nr.: 100122981
Gyldigt 5 år fra: 08-06-2009
Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Murbyg ApS

- Aflæst periode: -

## Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 2009
- År for væsentlig renovering:
- Varme:
- Supplerende opvarmning: Ingen
- Boligareal i følge BBR: 156 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 156 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 120 | Enfamiliehus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

BBR nummer er oplyst af Slagelse kommune til 03118.

## Energipriser

- Anvendt energipris inkl. afgifter:

| | |
|---|---|
| Varme: | 7.14 kr./m³ |
| Fast afgift på varme: | 0 kr./år |
| El: | 2 kr./kWh |
| Vand: | 35 kr./m³ |

# Energimærkning





| | | | |
|---|---|---|---|
| Energimærkning nr.: | 100122981 | | |
| Gyldigt 5 år fra: | 08-06-2009 | | |
| Energikonsulent: | Ejvind Endrup | Firma: | Murbyg ApS |

## Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.
Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

## Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispare-forslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andels-foreninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere
www.sparenergi.dk

## Energikonsulent

| | | | |
|---|---|---|---|
| Energikonsulent: | Ejvind Endrup | Firma: | Murbyg ApS |
| Adresse: | Bygmestervej 2, 1 sal<br>2400 København NV | Telefon: | 40881230 |
| E-mail: | info@murbyg.dk | Dato for bygningsgennemgang: | 07-06-2009 |

Energikonsulent nr.: 102404

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.