Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Strandtoften 14
Postnr./by:	3630 Jægerspris
BBR-nr.:	250-014286
Energimærkning nr.:	100126299
Gyldigt 10 år fra:	03-07-2009
Energikonsulent:	Rune Andersen

Firma: Madsen & Petersen, Arkitekter m.a.a.

Oplyst varmeforbrug

Sommerhuse kan energimærkes efter en forenklet metode, som betyder, at der ikke foretages beregninger af forbruget. Denne forenklede metode er brugt i denne energimærkning. Derfor er der ikke oplyst noget beregnet forbrug. Sommerhuse, der energimærkes efter den forsimplede metode, kan kun opnå mærkerne F eller G.

Energimærkningen er udført på baggrund af en gennemgang af de væsentlige bygningsdele.
Der er ikke anført forslag til besparelsesmuligheder, da der ikke er noget beregnet forbrug at tage udgangspunkt i, og da sådanne forslag rentabilitet afhænger af, hvorvidt huset anvendes i vintersæsonen.

Energimærke

Lavt forbrug



Højt forbrug

A er det bedst opnåelige energimærke, herefter B osv. og G er det dårligste.

Kommentarer til energimærkningen

Bygningen er nyopført.

Ved besigtigelsen forelå komplet tegningssæt herunder plan, snit og facadetegninger af 06.02.2008. Snittegningen indeholder oplysninger om konstruktionsopbygning.

Derudover foreligger byggefirmaets byggeansøgning, fremsendt til Frederikssund Kommune og kommunens byggetilladelse af 28.04.2008.

Bygningen anvendes som sommerhus.

Bygningen opfylder energikravene i forhold til ansøgning og bygningsreglementets krav.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Tagkonstruktionen er opført som bjælkekonstruktion med loft til kip. Tagbelægningen er udført med betontagsten og har indvendig loftbeklædning i profilbrædder.

Konstruktionen er isoleret med 245 mm mineraluld jf. tegning.

- Ydervægge

Status: Ydervægge er opført som lette ydervægge med træfacadebeklædning og indvendig beklædning



Energimærkning nr.: 100126299
Gyldigt 10 år fra: 03-07-2009
Energikonsulent: Rune Andersen Firma: Madsen & Petersen, Arkitekter m.a.a.

i profilbrædder.

Ydervægge er isoleret med 185 mm mineraluld jf. tegning.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Alle vinduer er udført som træpartier med 2 lags energiruder. Yderdøre er ligeledes forsynet med 2 lags energiruder.

Der er faste og oplukkelige vinduer i bygningen og nogle af disse er forsynet med friskluftsventiler.

- Gulve og terrændæk

Status: Gulvkonstruktionen er udført som trægulv på bjælkekonstruktion mod den ventilerede krybekælder. Konstruktionen er isoleret med 190 mm mineraluld jf. tegning.

Gulvkonstruktionen i badeværelse er udført som terrændæk med klinkebelægning, det skønnes at konstruktionen er isoleret med 200 mm isolering indbygget i terrændækket.

I badeværelse er der etableret el-baseret gulvvarme.

Ventilation

- Ventilation

Status: Bygningen er naturligt ventileret med naturligt aftræk fra badeværelse og køkken, samt mekanisk udsugning gennem emhætten i køkkenet.

Tilføjelse for friskluft sker gennem de oplukkelige vinduer og ventiler i vinduer.

Varme

- Varmeanlæg

Status: Bygningen er el-opvarmet, med el-baseret gulvvarme i badeværelset.

Desuden er den en luft til luft varmepumpe i bygningen. Varmepumpen er af fabrikat Zibro, model S 1833.

- Varmt vand

Status: Det varme brugsvand produceres via el henover en 60 liter præ-isoleret varmtvandsbeholder af fabrikat Metro, model 622.

Varmtvandsbeholderen er placeret i badeværelset.

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 2009

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100126299
Gyldigt 10 år fra: 03-07-2009
Energikonsulent: Rune Andersen Firma: Madsen & Petersen, Arkitekter m.a.a.

- År for væsentlig renovering:
- Varme: Elvarme (kWh)
- Supplerende opvarmning: Ingen
- Boligareal i følge BBR: 75 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 75 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 510 | Sommerhus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

Ejendomsoplysninger i den foreliggende BBR-meddelse stemmer ikke overens med de faktiske forhold, den nye bygning er ikke registreret overfor bygnings- og boligregistret.

Energimærkning



Energimærkning nr.:	100126299		
Gyldigt 10 år fra:	03-07-2009		
Energikonsulent:	Rune Andersen	Firma:	Madsen & Petersen, Arkitekter m.a.a.

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkning er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af sommerhuse skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 10 årgammel.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter.Energistyrelsen står for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet, på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispare-forslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Hvordan læses mærkningen?
Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan energimærkningen læses eller er udarbejdet, henvises til hjemmesiden www.sparenergi.dk

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klagen vedrørende energimærkningen kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder er andelslejligheder herunder ejerforeneninger og andels-foreninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Inspiration til energibesparelser
Inspiration til energibesparelser kan findes på www.sparenergi.dk

Energikonsulent og gyldighed

Energikonsulent:	Rune Andersen	Firma:	Madsen & Petersen, Arkitekter m.a.a.
Adresse:	Algade 52-54 4500 Nykøbing Sj.	Telefon:	59 93 19 00
E-mail:	ra@arkitekt-mp.dk	Dato for bygningsgennemgang:	02-07-2009

Energikonsulent nr.: 101393

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.