Energimærkning



Energimærkning for følgende ejendom:

Adresse:	Stubager 8
Postnr./by:	4200 Slagelse
BBR-nr.:	330-019621-001
Energimærkning nr.:	100132914
Gyldigt 10 år fra:	03-09-2009
Energikonsulent:	Carsten Dam Madsen
Firma:	BOTJEK SLAGELSE ApS


Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Beregnet varmeforbrug

Sommerhuse kan energimærkes efter en forenklet metode, som betyder, at der ikke foretages beregning af forbruget. Denne forenklede metode er brugt i denne energimærkning. Derfor er der ikke oplyst noget beregnet forbrug. Sommerhuse, der energimærkes efter den forsimplede metode, kan kun opnå mærkerne F eller G.

Energimærkningen er udført på baggrund af en gennemgang af de væsentligste bygningsdele. Der er ikke anført forslag til besparelsesmuligheder, da der ikke er noget beregnet forbrug at tage udgangspunkt i, og da sådanne forslags rentabilitet afhænger af, hvorvidt huset anvendes i vintersæsonen.

Energimærke



Energikonsulentens konklusion og kommentarer

Ejendommen er et sommerhus opført i 1972. Vurderes isoleret iht. gældende standard på dette tidspunkt. Der er foretaget flere forbedringer, herunder montering af forsatsruder og opsætning af luft/luft varmepumpe.
Ejendommen opnår iht. gældende regler energimærket G. Sommerhuse isoleret iht. BR-S 98 eller bedre opnår energimærket F.
Lukkede konstruktioner er anslået udfra en faglig vurdering og opmåling. Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser, boring eller lignende.

Energimærket er udført i energimærkningsprogrammet Energy08, version 1.1.3518.13521.



Energimærkning nr.: 100132914
Gyldigt 10 år fra: 03-09-2009
Energikonsulent: Carsten Dam Madsen **Firma:** BOTJEK SLAGELSE ApS

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- **Loft og tag**

Status: Tag anslås isoleret med 100 mm mineraluld.

- **Ydervægge**

Status: Ydervægge anslås isoleret med 80mm mineraluld.

- **Vinduer, døre og ovenlys**

Status: Vinduer og døre er monteret med ældre termoruder, flere monteret med forsatsrude.

- **Gulve og terrændæk**

Status: Gulv anslås isoleret med 100 mm mineraluld.

Varme

- **Varmeanlæg**

Status: Husets hovedopvarmning er el, delvist via luft til luft varmepumpe.
Der er supplerende opvarmning med lukket pejseindsats placeret i stuen. Vurderes pt. ikke anvendelig, da der ses flere skader.



Energimærkning nr.: 100132914
Gyldigt 10 år fra: 03-09-2009
Energikonsulent: Carsten Dam Madsen **Firma:** BOTJEK SLAGELSE ApS

Bygningsbeskrivelse

- **Opførelsesår:** 1972
- **År for væsentlig renovering:** 1988
- **Varme:** El
- **Supplerende opvarmning:** Pejs
- **Boligareal ifølge BBR:** 76 m²
- **Erhvervsareal ifølge BBR:** 0 m²
- **Opvarmet areal:** 76 m²
- **Anvendelse ifølge BBR:** Sommerhus
- **Kommentar til BBR-oplysninger:**

BBR stemmer overens emd de faktiske forhold, da udestuen er uden fast varmeinstallation.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100132914
Gyldigt 10 år fra: 03-09-2009
Energikonsulent: Carsten Dam Madsen **Firma:** BOTJEK SLAGELSE ApS

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.
Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vudering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Klagemulighed

Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere

www.sparenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent:	Carsten Dam Madsen	**Firma:**	BOTJEK SLAGELSE ApS
Adresse:	Smedegade 6,2., 4200 Slagelse	**Telefon:**	31755458
E-mail:	4200@botjek.dk	**Dato for bygnings-gennemgang:**	02-09-2009
Energikonsulent nr.:	102072		

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.