Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Hjejlevej 12
Postnr./by:	8250 Egå
BBR-nr.:	751-181280-003
Energimærkning nr.:	100139238
Gyldigt 5 år fra:	27-10-2009
Energikonsulent:	Vivi Gilsager
Programversion:	Energy08

Firma: Jysk Trykprøvning A/S

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug.
Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Resultat

På grundlag af besigtigelsen vurderer energikonsulenten, at bygningen er i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til nye sommerhuse.

Ifølge retningslinierne for energimærkning af sommerhuse tildeles bygningen derfor energimærke F.



Energikonsulentens kommentarer

Bygningne er et træhus, som er registreret, som sommerhus og energimærket efter den forenklet metode.

Ved bygningsgennemgangen forelå tegningsmateriale.

Det beregnede el-forbrug dækker alene bygningens drift, og ikke el-forbrugende artikler som hårde hvidevarer, belysning m.m.

Mærket omhandler 1 bygning
Sommerhuset tildeles energimærket F da isoleringskravene hertil er opfyldt for alle bygningsdele.



Energimærkning nr.: 100139238
Gyldigt 5 år fra: 27-10-2009
Energikonsulent: Vivi Gilsager
Programversion: Energy08

Firma: Jysk Trykprøvning A/S

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- **Loft og tag**

Status: Taget har en ensidet hældning på ca. 15 grader og er belagt med tagpap.
Der er 290 mm. isolering, den indvendige beklædning er gips.

- **Ydervægge**

Status: Ydervæggene er opbygget omkring en trækonstruktion, hvor den udvendige beklædning er vandrette halvbjælker, Der er 240mm isolering og den indvendige beklædning er fibergipsplader.

- **Vinduer, døre og ovenlys**

Status: Vinduer og døre er et fags fra Rationel af typen Domus. Glasset er lavenergiglas.

- **Gulve og terrændæk**

Status: Terrændækket er opbygget som følgende:
Kapillarbrydende lag, 300 mm polystyren, herpå 100 mm armeret beton med gulvvarme slanger. Gulvbeklædningen er parket/klinker.

Ventilation

- **Ventilation**

Status: Der er naturlig ventilation via vindues ventiler, ventilatorer og emhætte.

Varme

- **Varmeanlæg**

Status: Bygningen opvarmes med Olie. Oliefyret er placeret let tilgængeligt i bryggers og er fra CTC type QM 100.

- **Varmt vand**

Status: Det varme brugsvand opvarmes i en 100 l. velisoleret vandbeholder som er en integreret del af oliefyret.

- **Fordelingssystem**



Energimærkning nr.: 100139238
Gyldigt 5 år fra: 27-10-2009
Energikonsulent: Vivi Gilsager
Programversion: Energy08

Firma: Jysk Trykprøvning A/S

Varme

Status: Der er et 2- stregns fordelingsystem med gulvvarme i hele bygningen. Der er monteret en Wilo megatherm cirkulationspumpe til varme fordelingen.

- **Automatik**

Status: Der er trådløs automatisk styring af varmen.



Energimærkning nr.: 100139238
Gyldigt 5 år fra: 27-10-2009
Energikonsulent: Vivi Gilsager
Programversion: Energy08

Firma: Jysk Trykprøvning A/S

Bygningsbeskrivelse

- **Opførelsesår:** 2008
- **År for væsentlig renovering:**
- **Varme:** Kedel, Fuelolie
- **Supplerende opvarmning:** Ikke oplyst
- **Boligareal ifølge BBR:** 121 m²
- **Erhvervsareal ifølge BBR:** 0 m²
- **Opvarmet areal:** 121 m²
- **Anvendelse ifølge BBR:** Sommerhus
- **Kommentar til BBR-oplysninger:**

Der er ingen afvigelser i forhold til BBR meddelsen, bort set fra opvarmningsformen

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100139238
Gyldigt 5 år fra: 27-10-2009
Energikonsulent: Vivi Gilsager
Programversion: Energy08 **Firma:** Jysk Trykprøvning A/S

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af et sommerhus skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning. Reglen gælder dog ikke udlejning i en periode på 4 uger eller kortere.
Energimærkning af et sommerhus er gyldig i 10 år, hvis etagearealet er 120 m² eller mindre. For større sommerhuse er mærkningen kun gyldig i 5 år.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.
Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Klagemulighed

Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere

www.sparenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent:	Vivi Gilsager	**Firma:**	Jysk Trykprøvning A/S
Adresse:	Olaf Ryes vej 14 8420 Knebel	**Telefon:**	86356811
E-mail:	vivi@trykproevning.dk	**Dato for bygnings-gennemgang:**	20-10-2009

Energikonsulent nr.: 103543

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.