Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Galionsvej 5
Postnr./by:	8400 Ebeltoft
BBR-nr.:	706-011456-001
Energimærkning nr.:	100139251
Gyldigt 10 år fra:	27-10-2009
Energikonsulent:	Hans Andersen
Programversion:	Energy08


Firma: H17 Ingeniørfirma ApS

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug.
Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Resultat

På grundlag af besigtigelsen vurderer energikonsulenten, at bygningen er i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til nye sommerhuse.

Ifølge retningslinierne for energimærkning af sommerhuse tildeles bygningen derfor energimærke F.



Energikonsulentens kommentarer

For bygninger opvarmet med el vil altid have en relativ dårlig placering i energiskalaen, idet elforbruget til opvarmning ganges med en faktor 2,5 i forhold til andre opvarmningsformer.
Der er ikke foretaget beregninger af årsforbruget, idet sommerhuse ikke bruges hele året. Selvsagt er der heller ikke anvist besparelser.



Energimærkning nr.: 100139251
Gyldigt 10 år fra: 27-10-2009
Energikonsulent: Hans Andersen
Programversion: Energy08 **Firma:** H17 Ingeniørfirma ApS

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- **Loft og tag**

Status: Skråtag med bjælkespær på kiprem. Isolering vurderet ud fra opførelsestidspunktet.

- **Ydervægge**

Status: Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning i træ. Isolering vurderet ud fra vægtykkelser.

- **Vinduer, døre og ovenlys**

Status: Oplukkelige vinduer/døre med 2 lags termoruder.

- **Gulve og terrændæk**

Status: Terrændæk er udført i beton med trægulve. Isolering vurderet ud fra opførelsestidspunktet.

Varme

- **Varmeanlæg**

Status: Der er supplerende varmeforsyning i form af brændeovn. Brændeovnen er placeret i stuen. Ovnen indgår i beregning sammen med elopvarmning. Andelen til brændeovn er sat til 15 % af den samlede opvarmning, i henhold til Energistyrelsens beregningsregler. Ejendommen opvarmes med el.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100139251
Gyldigt 10 år fra: 27-10-2009
Energikonsulent: Hans Andersen
Programversion: Energy08 **Firma:** H17 Ingeniørfirma ApS

Bygningsbeskrivelse

- **Opførelsesår:** 1999
- **År for væsentlig renovering:**
- **Varme:** El
- **Supplerende opvarmning:** Brændeovn
- **Boligareal ifølge BBR:** 89 m²
- **Erhvervsareal ifølge BBR:** 0 m²
- **Opvarmet areal:** 89 m²
- **Anvendelse ifølge BBR:** Sommerhus
- **Kommentar til BBR-oplysninger:**

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100139251
Gyldigt 10 år fra: 27-10-2009
Energikonsulent: Hans Andersen
Programversion: Energy08 **Firma:** H17 Ingeniørfirma ApS

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af et sommerhus skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning. Reglen gælder dog ikke udlejning i en periode på 4 uger eller kortere.
Energimærkning af et sommerhus er gyldig i 10 år, hvis etagearealet er 120 m² eller mindre. For større sommerhuse er mærkningen kun gyldig i 5 år.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.
Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Klagemulighed

Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere

www.sparenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent:	Hans Andersen	**Firma:**	H17 Ingeniørfirma ApS
Adresse:	Snedkerhusvej 1 8410 Rønde	**Telefon:**	86367320
E-mail:	ee.as@mail.tele.dk	**Dato for bygnings-gennemgang:**	14-10-2009

Energikonsulent nr.: 102242

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.