Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Egelunden 8
Postnr./by:	6823 Ansager
BBR-nr.:	573-107322
Energimærkning nr.:	100139891
Gyldigt 10 år fra:	31-10-2009
Energikonsulent:	Kristian Rasmussen
Programversion:	EK-Pro


Firma: Arkitekt Kristian Rasmussen ApS

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug.
Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Resultat

På grundlag af besigtigelsen vurderer energikonsulenten, at bygningen er i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til nye sommerhuse.

Ifølge retningslinjerne for energimærkning af sommerhuse tildeles bygningen derfor energimærke F.



Energikonsulentens kommentarer

Bygningen er et nyopført sommerhus der energimærkes i forbindelse med ibrugtagning.

Det er ved besigtigelse på stedet konstateret at bygningen er opført efter forelagte plan- og snittegning. Bygningen overholder isoleringskravene i gældende bygningsreglement.

Energimærkningen er foretaget efter den forenklede metode og tager alene stilling til om bygningsreglementets krav med hensyn til isolering af enkeltkonstruktioner er overholdt.

Det opvarmede areal svarer til det beboede areal.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Lofter følger taghældningen og er udformet som en bjælkespærskonstruktion der på undersiden er bræddebeklædt.

Loft- og tagkonstruktion er udført med en U- værdi på 0,14 W/m2K.
Kravet for karakteren F er en U- værdi på 0,20 W/m2K.
Kravet er overholdt.

- Ydervægge

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100139891
Gyldigt 10 år fra: 31-10-2009
Energikonsulent: Kristian Rasmussen Firma: Arkitekt Kristian Rasmussen ApS

Status: Ydervægge er opført som lette vægge i en stolpekonstruktion med krydslagt isolering, afsluttet udvendigt med en bræddebeklædning og indvendigt med fibergips.

Ydervæggene er udført med en U- værdi på 0,20 W/m2K.
Kravet for karakteren F er en U- værdi på 0,30 W/m2K.
Kravet er overholdt.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Alle vinduer er pvc -vinduer med lavenergiruder.

Vinduer og glasdøre er udført med en U- værdi på 1,4 W/m2K.
Kravet for karakteren F er en U- værdi på 2,00 W/m2K.
Kravet er overholdt.

- Gulve og terrændæk

Status: Alle gulve er udformet som terrændæk med flisebelægning.

Gulvene er udført med en U- værdi på 0,11 W/m2K.
Gulv i badeværelse er udørt med underliggende hulrum. U- værdien er her 0,14 W/m2K.

Kravet for karakteren F er en U- værdi på 0,20 W/m2K.
Kravet er overholdt.

Ventilation

- Ventilation

Status: Naturlig ventilation.

Varme

- Varmeanlæg

Status: Bygningen opvarmes med en luft / vand - varmepumpe bestående af en Bosch EPH 6 AW udedel og en Bosch CC 160 indedel med en 165 liter varmtvandsbeholder.
Beholderen er med indbygget el- patron.
Der er mulighed for supplerende opvarmning fra en brændeovn der er opstillet i stuen.

- Varmt vand

Status: Varmt brugsvand produceres i indedelen af varmepumpen.

- Fordelingssystem

Status: Bygningen opvarmes via gulvvarme.

- Automatik

Status: Varme styres med væghængte rumtermostater.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100139891
Gyldigt 10 år fra: 31-10-2009
Energikonsulent: Kristian Rasmussen Firma: Arkitekt Kristian Rasmussen ApS

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 2009
- År for væsentlig renovering:
- Varme: Elvarme (kWh)
- Supplerende opvarmning: Brænde (Klv.)
- Boligareal i følge BBR: 100 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 100 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 510 | Sommerhus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

Der foreligger endnu ikke BBR- oplysninger på bygningen.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100139891
Gyldigt 10 år fra: 31-10-2009
Energikonsulent: Kristian Rasmussen Firma: Arkitekt Kristian Rasmussen ApS

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkning er at fremme energibesparelser og synliggøre muligheder for at spare energi, til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af et sommerhus skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning. Reglen gælder dog ikke udlejning i en periode på 4 uger eller kortere.
Energimærkning af et sommerhus er gyldig i 10 år, hvis etagearealet er 120 m² eller mindre. For større sommerhuse er mærkningen kun gyldig i 5 år.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.
Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere
www.sparenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent:	Kristian Rasmussen	Firma:	Arkitekt Kristian Rasmussen ApS
Adresse:	Hybenvej 3 6753 Agerbæk	Telefon:	20 99 69 76
E-mail:	krra@krra.dk	Dato for bygningsgennemgang:	29-10-2009

Energikonsulent nr.: 102159

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.