# Energimærkning





## Energimærkning for følgende ejendom:

| | |
|---|---|
| Adresse: | Lærkevej 54 |
| Postnr./by: | 4872 Idestrup |
| BBR-nr.: | 376-029497 |
| Energimærkning nr.: | 100141098 |
| Gyldigt 10 år fra: | 11-11-2009 |
| Energikonsulent: | Frederik Kindt Toubro |
| Programversion: | EK-Pro |


Firma: Frederik Kindt Toubro

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug.
Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

## Resultat

På grundlag af besigtigelsen vurderer energikonsulenten, at bygningen er i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til nye sommerhuse.

Ifølge retningslinjerne for energimærkning af sommerhuse tildeles bygningen derfor energimærke F.




## Energikonsulentens kommentarer

Det oplyste forbrug er efter bedste skøn, huset har ikke været konstant opvarmet.

Mærket er lavet efter den forenklede metode, ved en egentlig beregning (som enfamiliehus) ville mærket blive bedre.

## Energikonsulentens bygningsgennemgang

### Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Isoleret med 150 mm min.uld.

- Ydervægge

Status: Ydermure er af gasbeton nogle steder indvendigt isoleret med 50 mm min.uld og let trævæg med 100 mm min.uld (sælger oplysning).

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Glaspartier, døre og gående vinduesrammer med termoruder, højtsiddende vinduer med 1 lag glas.

# Energimærkning



Energimærkning nr.: 100141098
Gyldigt 10 år fra: 11-11-2009
Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Firma: Frederik Kindt Toubro

- Gulve og terrændæk

Status: Gulve er med løs ex-ler (skøn efter opførelsestid).

## Varme

- Varmeanlæg

Status: Varmepumpe, el-varme og supplerende brændeovn.

- Varmt vand

Status: Vand opvarmes med fjernvarme i 30 l præisoleret varmtvandsbeholder.

## El

- Hårde hvidevarer

Status: Hårde hvidevarer er nye.

## Vand

- Vand

Status: Vacuum toilet, armatur i brus med lille vandforbrug, armatur i køkken med middel vandforbrug.

## Bygningsbeskrivelse

| | |
|---|---|
| • Opførelsesår: | 1968 |
| • År for væsentlig renovering: | 2009 |
| • Varme: | Elvarme (kWh) |
| • Supplerende opvarmning: | Brænde (Klv.) |
| • Boligareal i følge BBR: | 62 m² |
| • Erhvervsareal ifølge BBR: | 0 m² |
| • Opvarmet areal: | 62 m² |
| • Anvendelse ifølge BBR: | 510 \| Sommerhus |

- Kommentar til BBR-oplysninger:

BBR-ejermeddelelse svarer til opmåling.

# Energimærkning





Energimærkning nr.: 100141098
Gyldigt 10 år fra: 11-11-2009
Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Firma: Frederik Kindt Toubro

## Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkning er at fremme energibesparelser og synliggøre muligheder for at spare energi, til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af et sommerhus skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning. Reglen gælder dog ikke udlejning i en periode på 4 uger eller kortere.
Energimærkning af et sommerhus er gyldig i 10 år, hvis etagearealet er 120 m² eller mindre. For større sommerhuse er mærkningen kun gyldig i 5 år.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.
Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

## Yderligere oplysninger

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere
www.sparenergi.dk

## Energikonsulent

| | | | |
|---|---|---|---|
| Energikonsulent: | Frederik Kindt Toubro | Firma: | Frederik Kindt Toubro |
| Adresse: | Ved teglskoven 5 4891 Toreby L | Telefon: | 54 86 98 89 |
| E-mail: | f.toubro@mail.dk | Dato for bygningsgennemgang: | 05-11-2009 |

Energikonsulent nr.: 100986

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.