Energimærkning



Energimærkning for følgende ejendom:


Adresse:	Molsvej 11
Postnr./by:	6950 Ringkøbing
BBR-nr.:	760-008236
Energimærkning nr.:	100143771
Gyldigt 10 år fra:	04-12-2009
Energikonsulent:	Ing. Ib Borregaard
Programversion:	EK-Pro
Firma:	Vmi-ingeniørfirma

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug.
Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Resultat

På grundlag af besigtigelsen vurderer energikonsulenten, at bygningen er i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til nye sommerhuse.

Ifølge retningslinjerne for energimærkning af sommerhuse tildeles bygningen derfor energimærke F.



Energikonsulentens kommentarer

Bygningen er opført i 2009 i god håndværksmæssig skik af almindelige materialer.
Bygningen ligger i kystområde og er fritliggende.
Varmeisolering er normal fra opførelsestidspunktet.

Energimærkningen er udført som om sommerhuset er opvarmet i hele fyringssæsonen. Såfremt dette ikke er tilfældet vil energiforbruget være væsentlig lavere.

Sommerhuset anvendes udelukkende til fritidsformål

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Lofter er opbygget med loftbeklædning, dampstandsende membran, 250 mm mineraluld.

- Ydervægge

Status: Ydervægge er med facadesten udv. hulmur, isoleret med 125 mm murbatts og 110 mm bagmursten sandskurede.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100143771
Gyldigt 10 år fra: 04-12-2009
Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Firma: Vmi-ingeniørfirma

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Vinduer og udv. døre er type træ/alu vinduer med trækarme og rammer i aluminium. Alle termoruder er med lavbenergiglas.

- Gulve og terrændæk

Status: Terrændæk er opbygget med gulvbelægning, slidlag, 10 cm betonlag med rio net og 320 mm sundolit støbe isolering.
U værdi 0,11 W/m2K

- Kælder

Status: Huset har ikke kælder eller krybekælder.

Ventilation

- Ventilation

Status: Der er normal naturlig ventilation i bygningen, med mekanisk udsug fra køkken og badeværelser..

Varme

- Køling

Status: Der er ikke installeret mekanisk køling i nogen rum.

- Varmeanlæg

Status: Der er installeret el gulvvarme i badeværelser.
Brændeovn i stuen og varmepumpe luft til luft. Type Nordisk inverter IVT

- Varmt vand

Status: Der er installeret 110 liter Metro vandvarmer der opvarmes med el.

- Fordelingssystem

Status: Fordelersystem er med el kabler.

- Armaturer

Status: Der er ved bruser installeret termostatblandingsbatteri. I køkken alm blandingsbatteri.

- Automatik

Status: Der er termostatventiler på gulvvarmen og varmepumpen har indbygget termostat.

El

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100143771
Gyldigt 10 år fra: 04-12-2009
Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Firma: Vmi-ingeniørfirma

- Belysning

Status: Der er normal belysning for boliger, manuel betjent.

- Hårde hvidevarer

Status: Der er installeret normale hårde hvidevarer i køkken og badeværelse. De hårde hvidevarer er lavenergiprodukter der findes på markedet idag.

- Andre elinstallationer

Status: Der er etableret sauna i hovedbadeværelse

Vand

- Vand

Status: Bygningen er monteret med lavtskyllende toiletter der er monteret med høj og lavt skyl.

Vedvarende energi

- Varmepumpe

Status: Der er varmepumpe luft til luft. type Nordisk Inverter ITV

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 2009
- År for væsentlig renovering:
- Varme: Elvarme (kWh)
- Supplerende opvarmning: Brænde (Klv.)
- Boligareal i følge BBR: 97 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 97 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 510 | Sommerhus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

Huset er nyopført og der foreligger ikke endelig BBR skema.
Arealerne er taget fra bygnings tegningerne.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100143771
Gyldigt 10 år fra: 04-12-2009
Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Firma: Vmi-ingeniørfirma

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkning er at fremme energibesparelser og synliggøre muligheder for at spare energi, til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af et sommerhus skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning. Reglen gælder dog ikke udlejning i en periode på 4 uger eller kortere.
Energimærkning af et sommerhus er gyldig i 10 år, hvis etagearealet er 120 m² eller mindre. For større sommerhuse er mærkningen kun gyldig i 5 år.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.
Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere
www.sparenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent:	Ing. Ib Borregaard	Firma:	Vmi-ingeniørfirma
Adresse:	Lupinmarken 204 8800 Viborg	Telefon:	86613546
E-mail:	Vmi@Vmi-Viborg.dk	Dato for bygningsgennemgang:	03-12-2009

Energikonsulent nr.: 100048

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.