Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Østervænget 2
Postnr./by:	5450 Otterup
BBR-nr.:	480-009068
Energimærkning nr.:	100144764
Gyldigt 10 år fra:	16-12-2009
Energikonsulent:	Stig Jensen
Programversion:	EK-Pro

Firma: Energi & Hussyn ApS

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug.
Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Resultat

På grundlag af besigtigelsen vurderer energikonsulenten, at bygningen er i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til nye sommerhuse.

Ifølge retningslinjerne for energimærkning af sommerhuse tildeles bygningen derfor energimærke F.



Energikonsulentens kommentarer

Nyopført sommerhus fra Lilje-huset.
Huset er opført iht. myndighedssæt/byggetilladelse.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Paralleltagskonstruktion med kipbjælke og loft ført til kip. Tagbelægning af betontagsten. Der er 245 mm isolering kl. 37 i konstruktionen.

- Ydervægge

Status: Lette ydervægge med træbeklædning udvendig og indvendig. der er 95 mm isolering kl. 34 mellem stolper og 2x45 mm isolering kl. 37, i krydsforskalling på for- og bagside af stolper.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: 1. fags døre/vinduer med energiruder.

- Gulve og terrændæk

Status: Ventileret gulvkonstruktion på klaplag af beton. Der er 2x95 mm isolering kl. 34, i

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100144764
Gyldigt 10 år fra: 16-12-2009
Energikonsulent: Stig Jensen Firma: Energi & Hussyn ApS

konstruktionen. Gulvbelægning af 20 mm fyrretræ.

Ventilation

- Ventilation

Status: Der er naturlig ventilation + luftskifte gennem luft til luft varmepumpe.

Varme

- Varmeanlæg

Status: ITV luft til luft varmepumpeanlæg, model AE-X12 FR-N, suppleret med termostatstyrede el-radiatorer og el-gulvvarme i badeværelset.

- Varmt vand

Status: 35 liters Metro el-varmtvandsbeholder, placeret væghængt i skabsrum i badeværelset.

Bygningsbeskrivelse

• Opførelsesår:	2009
• År for væsentlig renovering:	
• Varme:	Elvarme (kWh)
• Supplerende opvarmning:	Ingen
• Boligareal i følge BBR:	61 m²
• Erhvervsareal ifølge BBR:	0 m²
• Opvarmet areal:	61 m²
• Anvendelse ifølge BBR:	510 | Sommerhus
• Kommentar til BBR-oplysninger:	

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100144764
Gyldigt 10 år fra: 16-12-2009
Energikonsulent: Stig Jensen Firma: Energi & Hussyn ApS

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkning er at fremme energibesparelser og synliggøre muligheder for at spare energi, til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af et sommerhus skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning. Reglen gælder dog ikke udlejning i en periode på 4 uger eller kortere.
Energimærkning af et sommerhus er gyldig i 10 år, hvis etagearealet er 120 m² eller mindre. For større sommerhuse er mærkningen kun gyldig i 5 år.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.
Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere
www.sparenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent:	Stig Jensen	Firma:	Energi & Hussyn ApS
Adresse:	Bispeengen 52 5270 Odense N	Telefon:	26287314
E-mail:	sj@energi-hussyn.dk	Dato for bygningsgennemgang:	15-12-2009

Energikonsulent nr.: 102392

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.