Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Gl Skovvej 115
Postnr./by:	4420 Regstrup
BBR-nr.:	316-015199
Energimærkning nr.:	100145537
Gyldigt 5 år fra:	28-12-2009
Energikonsulent:	Thomas Jørgensen
Programversion:	EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Tølløse ApS

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Beregnet varmeforbrug

- Udgift inkl. moms og afgifter: 53200 kr./år
- Forbrug: 26 kløvet rummeter brænde
  14030 kWh elvarme

Energimærket angiver varmeforbrug under standard betingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m.
Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet - ikke om måden den bruges på eller om vinteren var kold eller mild
Derfor kan det beregnede årsforbrug afvige fra det faktiske forbrug, som fremgår af el- og varme-regninger.
Læs mere i pjecen "Sådan beregnes varmeforbruget i boligens energimærke" på www.energitjenesten.dk.

Energimærke

Lavt forbrug



Højt forbrug

Kan det blive bedre?

Bygningen kan forbedres, så der bruges mindre energi. Det vil gøre det billigere at bo i huset og kan gøre det mere attraktivt ved salg.
Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2.
Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang"

	Forslag til forbedring	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse i kr.	Skønnet investering	Tilbage-betalingstid
1	Efterisolering af hulmur.	1910 kWh Elvarme , 4 kløvet rummeter Brænde	7700 kr.	18065 kr.	2.3 år
2	Etablering af træpillefyr.	-9839 kg Træpiller i sække 12345 kWh Elvarme , 26 kløvet rummeter Brænde , -475 kWh el	32570 kr.	90000 kr.	2.8 år
3	Efterisolering af tag.	4514 kWh Elvarme , 9.6 kløvet rummeter Brænde	18210 kr.	68560 kr.	3.8 år
4	Udskiftning af WC.	16 m³ vand	560 kr.	3900 kr.	7 år
5	Nyt terrændæk.	2574 kWh Elvarme , 5.5 kløvet rummeter	10380 kr.	136100 kr.	13.1 år

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100145537
Gyldigt 5 år fra: 28-12-2009
Energikonsulent: Thomas Jørgensen Firma: Botjek Tølløse ApS

Brænde			

Bemærk:
Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug.
Forbruget er beregnet med standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m.
Hvis man fx har en stor familie eller holder en særlig høj temperatur i huset, bruger man som regel mere energi end konsulenten har beregnet.
Jo højere det nuværende forbrug er, desto mere kan man spare med forslagene ovenfor.

Der kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Eksempel på beregning af tilbagebetalingstid:
Investering = 100.000 kr. Besparelse = 20.000 kr. per år. Tilbagebetalingstid = 100/20 = 5 år.

Hvis flere forslag gennemføres, bliver den samlede besparelse ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og isolering.

Samlet besparelse - her og nu

Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor:

• Samlet besparelse på varme:	43400	kr./år
• Samlet besparelse på el:	-600	kr./år
• Samlet besparelse på vand:	600	kr./år
• Besparelser i alt:	43400	kr./år
• Investeringsbehov:	316630	kr.

Det er som regel en god forretning at gennemføre energiforbedringer.
Og jo dyrere energi bliver, desto mere tjener man på forbedringerne.

Lavt energiforbrug kan også gøre en ejendom mere værd og lettere at sælge.

Foruden de økonomiske fordele giver energiforbedring ofte et lunere og mindre fugtigt hus med bedre indeklima.

Sidst men ikke mindst: Ved at energiforbedre begrænser man CO2-udledningen og de klimaforandringer, som truer vores fælles fremtid og som allerede rammer de mest udsatte befolkninger.

Alle beløb er inklusive moms.

Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: E

Til sammenligning:

For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100145537
Gyldigt 5 år fra: 28-12-2009
Energikonsulent: Thomas Jørgensen Firma: Botjek Tølløse ApS

Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus.

Energiforbedring ved ombygning og renovering

Ved ombygning og renovering er det som regel særligt attraktivt at gennemføre energiforbedringer. Hvis man fx isolerer samtidigt med at man lægger nyt tag, kan energibesparelsen i nogle tilfælde betale både for isolering og det nye tag.

Og det er naturligvis praktisk at få gennemført energiforbedringer, når der alligevel er håndværkere i huset.

Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med større ombygninger. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4.

Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering:

Forslag til forbedring	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse i kr.
6 Udskiftning af termoruder.	225 kWh Elvarme , 0.5 kløvet rummeter Brænde	900 kr.

Energikonsulentens konklusion og kommentarer

Bygningen er fra 1956, og der er ikke udført isolering.

Energimærkningens skala fra A til G viser hvor meget energi bygningen bruger til opvarmning, sammenlignet med andre bygninger til beboelse.
Et nyt enfamiliehus opført efter dagens normer har energimærket B. Bygningens energiforbrug er G hvilket betyder at bygningens energiforbrug er meget højt.

Der er rigtigt gode muligheder for energibesparelser/efterisolering af gulve, vægge og tag - samt opsætning af træpillefyr. Det anbefales at der tages hensyn til disse energibesparelser i forbindelse med evt. renovering af ejendommen.

Generelle råd og oplysninger.

VAND:
- Lad aldrig vandet løbe, når du ikke bruger det
- Løbende toiletter og dryppende haner er spild
- En sparebruser kan halvere vandforbruget ved et brusebad

Installer en vandsparer på brusere og vandhaner eller skift til en moderne sparebruser. En sparebruser bruger 6-9 l/min, mens en almindelig bruser bruger fra 15-20 l/min. Vil du ikke skifte hele bruseren ud kan du i det lokale byggemarked – eller hos den lokale VVS'er købe en lille skive, der begrænser den vandmængde, der kan løbe igennem hane eller bruser. Til almindelige vandhaner fås også forskellige perlatorer, der blander luft i vandstrålen, så der bruges mindre vand ved f.eks. almindelig håndvask.

Brug et vandkrus ved tandbørstning. Det er dyrt og unødvendigt at lade vandet løbe, da der løber op mod 20 liter vand ud af hanen i minuttet.



Energimærkning nr.: 100145537
Gyldigt 5 år fra: 28-12-2009
Energikonsulent: Thomas Jørgensen Firma: Botjek Tølløse ApS

Selv med en sparebruser kan der spares mere vand. Du kan f.eks. spare 18 liter vand ved at gå ud af brusebadet to minutter før.
Tag brusebad i stedet for karbad. Du bruger ca. 35 liter vand til et brusebad på ca. 3 min. Husk at lukke for vandet, når du sæber dig ind. Ved karbad bruges der ca. 80 til 100 liter vand.

Hvis du skal købe spa-bad, så gå efter det mindst energiforbrugende. Varmelegemet bruger strøm, og det bruger fra 2,7 – 6 KWh. Overvej også størrelsen på spabadet. De har som regel et minimumsforbrug på 180-330 liter (incl. personen i badet). Benytter du badet to gange om ugen, kan det blive til en forskel på 3500 kr. i udgifter til el og vandforbrug.
EL:
1. Sluk på stikkontakten for de apparater, som ikke anvendes.
2. Indstil pc og skærm, så de går i dvalefunktion (sleep mode) efter fx 10 minutter.
3. Sørg for at apparater ikke står på stand-by eller har transformer tilsluttet uden grund.

LYS/EL:
- Sluk for lyset, når der ikke er brug for det
- Brug sparepærer (A-mærkede pærer) og LED-lys, hvor det er muligt.

Omkring en femtedel af boligens elforbrug går til belysning, og de fleste kan spare mellem 15 og 20 % af forbruget uden at det går ud over lyskvaliteten.

Det mest effektive råd er, at der skal slukkes for lyset, når det ikke bruges. Du skal selvfølgelig ikke gå rundt i mørke, du skal bare huske at slukke, når du ikke har brug for lys.

Køb lamper og pærer, der passer til den funktion du har brug for. Brug kun stærkt og energiforbrugende lys, hvor du skal læse eller arbejde. Brug A-mærkede pærer (sparepærer) til f.eks. loftsbelysning og anden grundbelysning i rummet. De nye og moderne A-pærer kan give den samme lysstyrke som en glødepære, men bruger kun en fjerdedel og holder 8-15 gange længere. Ved at udskifte en 60W glødepære med en 15W sparepære, der er tændt fire timer om dagen, sparer du årligt 65-70 kWh eller 110 kr. i de næste 8-10 år
Yderligere information se på bl.a.: www.energitjenesten.dk og www.ens.dk og www.elsparefonden.dk

Nye vinduer:
Hvis du skal køber nye vinduer:
- Spørg altid efter vinduets samlede U-værdi.
- Vælg vinduer med varme kanter og en god isoleringsevne.
- Vær opmærksom på at der stilles krav til vinduers U-værdi i de nye energiregler til bygningsreglementerne spørg derfor om dokumentation for at vinduerne opfylder gældende lovkrav.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Sadeltagskonstruktion med hanebåndsspær, og tagebelægning af tegl.
Isolering i skråvæg er vurderet til 0 mm - udfra at der bl.a er fugt i plader på skråvægge, og der ikke er isolering i den øvrige del af huset.



Energimærkning nr.: 100145537
Gyldigt 5 år fra: 28-12-2009
Energikonsulent: Thomas Jørgensen Firma: Botjek Tølløse ApS

Forslag 3: Efterisolering af tag med +300 mm isolering.

• Ydervægge

Status: 30 cm hulmur uden isolering. Dette er kontrolleret ved boreprøve i gavl mod syd.

Forslag 1: Efterisolering af hulmur.

• Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Trævinduer med 2-lags termoglas og enkelte med lav-energiglas.

Forslag 6: Udskiftning af termoruder, til ruder med lav-energiglas.

• Gulve og terrændæk

Status: Støbt gulv i bad og gang. Trægulv på bjælker mod krybekælder/kælder i den øvrige del af huset.
Der er ikke isolering i gulvkonstruktion.

Forslag 5: Nyt terrændæk med 300 mm isolering.

• Kælder

Status: Der er mindre uopvarmet kælder mod N/V samt krybekælder under stue og køkken.

Ventilation

• Ventilation

Status: Der er naturlig ventilation.

Varme

• Køling

Status: Der er ikke monteret køling.

• Varmeanlæg

Status: I stue er opstille brændeovn, samt petroleumsovn. Desuden er suppleret med el-panel og oliefyldt-elradiator.
Det vurderes at brændeovn har fungeret som primær opvarmning.

Forslag 2: Etablering af træpillefyr, i kælder - samt centralvarme.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100145537
Gyldigt 5 år fra: 28-12-2009
Energikonsulent: Thomas Jørgensen Firma: Botjek Tølløse ApS

- Varmt vand

Status: I badeværelse er opsat 60 L el-varmtvandsbeholder - årgang 1985.

- Armaturer

Status: Køkken:
- 1 stk. 2-grebs armatur.

Bad:
- 2 stk. 2-grebs armatur

- Automatik

Status: Termostatstyring på el-radiatorer.

Vand

- Vand

Status: 1 stk. toilet med højt vandforbrug.

Forslag 4: Udskiftning af WC til WC med lavt vandforbrug.

Vedvarende energi

- Solvarme

Status: Der er ikke monteret solvarmeanlæg.

- Varmepumpe

Status: Der er ikke monteret varmepumpe.

- Solceller

Status: Der er ikke monteret solceller.

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 1956
- År for væsentlig renovering:
- Varme: Elvarme (kWh)
- Supplerende opvarmning: Brænde (Klv.)
- Boligareal i følge BBR: 105 m²

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100145537
Gyldigt 5 år fra: 28-12-2009
Energikonsulent: Thomas Jørgensen Firma: Botjek Tølløse ApS

- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 105 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 120 | Enfamiliehus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

Energipriser

- Anvendt energipris inkl. afgifter:

Varme:	2 kr./kWh
Fast afgift på varme:	0 kr./år
El:	2 kr./kWh
Vand:	35 kr./m³

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100145537
Gyldigt 5 år fra: 28-12-2009
Energikonsulent: Thomas Jørgensen Firma: Botjek Tølløse ApS

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.
Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispare-forslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andels-foreninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere
www.sparenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent:	Thomas Jørgensen	Firma:	Botjek Tølløse ApS
Adresse:	Ådalvej 25 4340 Tølløse	Telefon:	5917 1013
E-mail:	tjo@botjek.dk	Dato for bygningsgennemgang:	20-12-2009

Energikonsulent nr.: 102024

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.