Energimærkning



Energimærkning for følgende ejendom:

Adresse:	Persillevænget 7
Postnr./by:	6360 Tinglev
BBR-nr.:	580-016738-001
Energimærkning nr.:	100147180
Gyldigt 5 år fra:	21-01-2010
Energikonsulent:	Henrik R. Sørensen
Programversion:	Energy08, Be06 version 4

Firma: e-consult ApS

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug.
Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Resultat

På grundlag af besigtigelsen vurderer energikonsulenten, at konstruktioner og installationer, som har betydning for bygningens energieffektivitet, er udført i overensstemmelse med byggetilladelsen og opfylder Bygningsreglementets krav til energieffektivitet.

Det beregnede energiforbrug er 63,2 kWh/m² år, hvilket er bedre end 84 kWh/m² år, som er Bygningsreglementets maksimumværdi (inklusive eventuelle tillæg for denne bygning).

Lavt forbrug



Højt forbrug

Beregnet årligt varmeforbrug:
812,7 m³ naturgas

Energikonsulentens kommentarer

Bygningen er et nyopført enfamiliehus.

BBR nr. 580-016738-001 er fra www.ois.dk
Byggefirma udleverede energirammeberegning, byggetilladelse og tegninger.
Kedeldata fra www.dgc.dk til BE06.
Der er udført tæthedsprøve.
Det samlede opvarmede bruttoetageareal er beregnet til 157,3 m².

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- **Loft og tag**

Status: Der er vandrette lofter bestående af gipslofter, dampspærre, spredt forskalling og 400 mm mineraluld.

- **Ydervægge**

Status: Ydervægge er udført som isoleret hulmur med 108 mm teglsten, 190 mm hulmursisolering og bagmur af 100 mm letbeton.

- **Vinduer, døre og ovenlys**

Status: Vinduer og døre er udført i træ/alu og monteret med 2 lags lavenergiglas.



Energimærkning nr.: 100147180
Gyldigt 5 år fra: 21-01-2010
Energikonsulent: Henrik R. Sørensen
Programversion: Energy08, Be06 version 4 **Firma:** e-consult ApS

- **Gulve og terrændæk**

Status: Alle gulve er med gulvvarme. Gulvene består generelt af 100 mm beton med gulvvarmeslanger, 150 mm polystyrenisolering, 250 mm letklinkenødder og komprimeret afrettet sand.

Ventilation

- **Ventilation**

Status: Der er naturlig ventilation gennem vinduer, døre samt væg og loft ventiler.
Der er monteret emhætte med mekanisk udsugning i køkken.

Varme

- **Varmeanlæg**

Status: Der er i bryggers/teknikskab monteret en væghængt naturgaskedel af typen Bosch EuroPur ZSB 14-3 C.

- **Varmt vand**

Status: I bryggers/teknikskab er monteret en væghængt Metro 110 liters varmtvandsbeholder, som er tilsluttet gaskedelen.

- **Fordelingssystem**

Status: Den primære opvarmning af ejendommen sker via gulvvarme i alle opvarmede rum. Til hvert rum er fremført gulvvarmeslange placeret i gulv. Rør er tilsluttet fordelerrør.

- **Automatik**

Status: Til styring af korrekt rumtemperatur er monteret automatiske rumfølere i de enkelte opvarmede rum.

Vand

- **Toiletter**

Status: Toiletter er med 2 skyls funktion.

- **Armaturer**

Status: Ved håndvaske og køkkenvask er monteret:
Et-grebs armatur

I bruseniche er monteret:
Termostatiske blandingsbatterier

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100147180
Gyldigt 5 år fra: 21-01-2010
Energikonsulent: Henrik R. Sørensen
Programversion: Energy08, Be06 version 4 **Firma:** e-consult ApS

Bygningsbeskrivelse

- **Opførelsesår:** 2010
- **År for væsentlig renovering:** 0
- **Varme:** Kedel, Naturgas
- **Supplerende opvarmning:** Ingen
- **Boligareal ifølge BBR:** 157 m²
- **Erhvervsareal ifølge BBR:** 0 m²
- **Opvarmet areal:** 157 m²
- **Anvendelse ifølge BBR:** Parcelhus
- **Kommentar til BBR-oplysninger:**

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100147180
Gyldigt 5 år fra: 21-01-2010
Energikonsulent: Henrik R. Sørensen
Programversion: Energy08, Be06 version 4 **Firma:** e-consult ApS

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkning af nybyggeri er at oplyse om bygningens energimæssige standard, og særligt om den opfylder de krav til energieffektivitet, som fremgår af byggetilladelsen og af Bygningsreglementet.

Ved salg eller udlejning skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglen gælder dog ikke udlejning i en periode på 4 uger eller kortere. Bygninger på 1.000 m2 eller større skal altid have et gyldigt energimærke.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.
Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Klagemulighed

Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere

www.sparenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent:	Henrik R. Sørensen	**Firma:**	e-consult ApS
Adresse:	Industrivej 12 2605 Brøndby	**Telefon:**	70226242
E-mail:	hrs@e-consult.dk	**Dato for bygnings-gennemgang:**	21-01-2010
Energikonsulent nr.:	250489		

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.