Energimærkning



Energimærkning for følgende ejendom:

Adresse:	Ildervej 22
Postnr./by:	9460 Brovst
BBR-nr.:	849-067294-001
Energimærkning nr.:	100148051
Gyldigt 5 år fra:	01-02-2010
Energikonsulent:	Hans Bindslev
Programversion:	Energy08

Firma: Rådgivende Ingeniørfirma HANS BINDSLEV ApS

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug.
Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Resultat

På grundlag af besigtigelsen vurderer energikonsulenten, at bygningen er i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til nye sommerhuse.

Ifølge retningslinierne for energimærkning af sommerhuse tildeles bygningen derfor energimærke F.

Lavt forbrug



Højt forbrug

Energikonsulentens kommentarer

Ejendommen er nyopført, hvorfor der ikke er noget oplyst varmeforbrug. Energimærkningen er F, hvilket betyder, at energiforbruget til opvarmning holder sig indenfor bygningsreglementets rammer, idet transmisionstabet er lavere end referancehuset med minimumskravene til U-værdier og 30% vinduesareal.

Nybygget sommerhus

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- **Loft og tag**

Status: Skråtag (parellel tag) er isoleret med 200 mm mineraluld.

- **Ydervægge**

Status: 200 mm isolering.

- **Vinduer, døre og ovenlys**

Status: Energiruder i alle vinduer.

- **Gulve og terrændæk**

Status: Gulve med gulvvarme er isoleret med 220 mm polystyrenplader.
Gulve med trægulv er isoleret med 150 mm isolering.



Energimærkning nr.: 100148051
Gyldigt 5 år fra: 01-02-2010
Energikonsulent: Hans Bindslev
Programversion: Energy08

Firma: Rådgivende Ingeniørfirma
HANS BINDSLEV ApS

Ventilation

- **Ventilation**

Status: Huset ventileres med naturlig ventilation.

Varme

- **Varmeanlæg**

Status: El-radiatorer og el-gulvvarme.

- **Varmt vand**

Status: Det varme brugsvand produceres i en varmtvandsbeholder opvarmet med el.

- **Automatik**

Status: Der er termostater på alle el-radiatorer.



Energimærkning nr.: 100148051
Gyldigt 5 år fra: 01-02-2010
Energikonsulent: Hans Bindslev
Programversion: Energy08

Firma: Rådgivende Ingeniørfirma HANS BINDSLEV ApS

Bygningsbeskrivelse

- **Opførelsesår:** 2009
- **År for væsentlig renovering:**
- **Varme:** Fjernvarme
- **Supplerende opvarmning:** Ingen
- **Boligareal ifølge BBR:** 136 m²
- **Erhvervsareal ifølge BBR:** 0 m²
- **Opvarmet areal:** 136 m²
- **Anvendelse ifølge BBR:** Sommerhus
- **Kommentar til BBR-oplysninger:**

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100148051
Gyldigt 5 år fra: 01-02-2010
Energikonsulent: Hans Bindslev
Programversion: Energy08

Firma: Rådgivende Ingeniørfirma HANS BINDSLEV ApS

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af et sommerhus skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning. Reglen gælder dog ikke udlejning i en periode på 4 uger eller kortere.
Energimærkning af et sommerhus er gyldig i 10 år, hvis etagearealet er 120 m² eller mindre. For større sommerhuse er mærkningen kun gyldig i 5 år.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.
Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Klagemulighed

Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere

www.sparenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent:	Hans Bindslev	**Firma:**	Rådgivende Ingeniørfirma HANS BINDSLEV ApS
Adresse:	Klintevej 13 9000 Aalborg	**Telefon:**	98187715
E-mail:	bindslev@stofanet.dk	**Dato for bygnings-gennemgang:**	28-01-2010
Energikonsulent nr.:	100143		

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.