# Energimærkning





## Energimærkning for følgende ejendom:

| | |
|---|---|
| Adresse: | Uglevangen 5 |
| Postnr./by: | 4560 Vig |
| BBR-nr.: | 306-023430 |
| Energimærkning nr.: | 100153792 |
| Gyldigt 10 år fra: | 29-03-2010 |
| Energikonsulent: | Ole Kistrup |
| Programversion: | EK-Pro |


Firma: OBH Ingeniørservice A/S

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug.
Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

## Resultat

På grundlag af besigtigelsen vurderer energikonsulenten, at bygningen er i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til nye sommerhuse.

Ifølge retningslinjerne for energimærkning af sommerhuse tildeles bygningen derfor energimærke F.




## Energikonsulentens kommentarer

Fritidshuset er i 1 plan, opført i 2010 på ialt 94 m².

Bygningsejer var til stede.
Ved besigtigelsen blev forelagt plan- og snittegning dateret 2/10 2009.

## Energikonsulentens bygningsgennemgang

### Bygningsdele

- Tag og loft

Status: - parallellofter er med 215 mm isolering.

- Ydervægge

Status: - let træ/stolpekonstruktion med 165 mm isolering.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: - bygningen har udelukkende vinduer/glasdøre med lavenergiruder.

- Gulve og terrændæk

Status: - træ/klinker med 195 mm isolering. Klinkegulve i badeværelse og toilet er isoleret med 215

# Energimærkning





Energimærkning nr.: 100153792
Gyldigt 10 år fra: 29-03-2010
Energikonsulent: Ole Kistrup Firma: OBH Ingeniørservice A/S

mm.

## Ventilation

- Ventilation

Status: - ventilation sker gennem aftrækskanaler i køkken og vådrum samt tilfældige utætheder i bygningen.

## Varme

- Varmeanlæg

Status: - bygningen er el-opvarmet via termostatstyrede el-paneler.
- opvarmningen er suppleret med fyring i brændeovn,

- Varmt vand

Status: - det varme brugsvand produceres i en præisoleret el-varmtvandsbeholder på 60 liter, placeret i skab i bryggers.

- Armaturer

Status: - der er termostater på alle el-paneler.

## Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 2010
- År for væsentlig renovering:
- Varme:
- Supplerende opvarmning: Ingen
- Boligareal i følge BBR: 94 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 94 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 510 | Sommerhus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

Der er ikke udskrevet BBR-oversigt fra Registret på nuværende tidspunkt.

# Energimærkning





Energimærkning nr.: 100153792
Gyldigt 10 år fra: 29-03-2010
Energikonsulent: Ole Kistrup Firma: OBH Ingeniørservice A/S

## Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkning er at fremme energibesparelser og synliggøre muligheder for at spare energi, til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af et sommerhus skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning. Reglen gælder dog ikke udlejning i en periode på 4 uger eller kortere.
Energimærkning af et sommerhus er gyldig i 10 år, hvis etagearealet er 120 m² eller mindre. For større sommerhuse er mærkningen kun gyldig i 5 år.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.
Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

## Yderligere oplysninger

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere
www.sparenergi.dk

## Energikonsulent

| | | | |
|---|---|---|---|
| Energikonsulent: | Ole Kistrup | Firma: | OBH Ingeniørservice A/S |
| Adresse: | Falkevej 12 3400 Hillerød | Telefon: | 70217264 |
| E-mail: | oki@obh-gruppen.dk | Dato for bygningsgennemgang: | 25-03-2010 |

Energikonsulent nr.: 250311

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.