Energimærkning



Energimærkning for følgende ejendom:

Adresse:	Rådyrstien 16
Postnr./by:	6854 Henne
BBR-nr.:	573-094187-001
Energimærkning nr.:	100154326
Gyldigt 5 år fra:	01-04-2010
Energikonsulent:	Erling Larsen
Programversion:	Energy08

Firma: e-consult ApS

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug.
Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Resultat

På grundlag af besigtigelsen vurderer energikonsulenten, at bygningen er i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til nye sommerhuse.

Ifølge retningslinierne for energimærkning af sommerhuse tildeles bygningen derfor energimærke F.

Lavt forbrug



Højt forbrug

Energikonsulentens kommentarer

Ved gennemgang af bygningen forelå tegningsmateriale og byggetilladelse.
BBR: data ifølge: www.ois.dk
Der er udført tæthedsprøve på huset

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- **Loft og tag**

Status: Hanebåndsloft (spidsloft) er uisoleret.
Tag er ensidet paptag
Tagpapdækning, 19 mm tagkrydsfiner, bjælkespær, 195 mm isolering, dampspærre, krydsforskalling, 95 mm isolering, krydsforskalling og loftsbeklædning.

- **Ydervægge**

Status: Udvendig bræddebeklædning, afstandslister, 12 mm vindplade, insektnet, 145 mm træskelet, 145 mm isolering, dampspærre, 45 mm påforing, 45 mm isolering og 15 mm Fermacell indvendig

- **Vinduer, døre og ovenlys**

Status: Vinduer og døre er træ/alu partier forsynet med lavenergi isoleringsruder

- **Gulve og terrændæk**

Status: Terrændæk: gulvbelægning, 120 mm beton med armeringsnet, 230 mm gulvisolering og komprimeret sandfyld til fast bund.
Fundament: betonfundament til fast bund, min. 900 mm under terræn, øverst 2 rækker letklinkebetonblokke med indvendig 70 mm kantisolering



Energimærkning nr.: 100154326
Gyldigt 5 år fra: 01-04-2010
Energikonsulent: Erling Larsen
Programversion: Energy08 **Firma:** e-consult ApS

Ventilation

- **Ventilation**

Status: Køkken: emhætte med mekanisk udsugning
Bad og toilet: motorventiler
Bryggers: naturlig aftræk.
Tilførsel af udeluft via oplukkelige vinduer og/eller udeluftventiler i vinduesprofiler.

Varme

- **Varmeanlæg**

Status: .
Jordvarmeanlæg og brændeovn
Pumper indbygget i varmepumpeunit

- **Varmt vand**

Status: .
.
160 L Vølund varmtvandsbeholder i unit
Cirkulationspumpe til varmt brugsvand er Laing SI 15/700 B (25 W)

- **Fordelingssystem**

Status: Bygningen opvarmes med gulvvarmeanlæg supl. med brændeovn
Varmeanlæg placeret i depot, brændeovn placeret i stue.

- **Automatik**

Status: Termostatregulering via rumtermostater

Vedvarende energi

- **Varmepumper**

Status: Vølund Figther F1245 varmepumpe (jordvarme) med 40 L Nibe buffertank

El

- **Andre elinstallationer**

Status: Hårde hvidevarer er nye og valgt med lavt energiforbrug

Vand

- **Toiletter**

Status: Toiletter er nye med dobbeltskyl.



Energimærkning nr.: 100154326
Gyldigt 5 år fra: 01-04-2010
Energikonsulent: Erling Larsen
Programversion: Energy08 **Firma:** e-consult ApS

- **Armaturer**

Status: Ét-grebs armaturer og termostatiske blandingsbatterier.



Energimærkning nr.: 100154326
Gyldigt 5 år fra: 01-04-2010
Energikonsulent: Erling Larsen
Programversion: Energy08 **Firma:** e-consult ApS

Bygningsbeskrivelse

- **Opførelsesår:** 2009
- **År for væsentlig renovering:**
- **Varme:** El
- **Supplerende opvarmning:** Ingen
- **Boligareal ifølge BBR:** 143 m²
- **Erhvervsareal ifølge BBR:** 0 m²
- **Opvarmet areal:** 143 m²
- **Anvendelse ifølge BBR:** Sommerhus
- **Kommentar til BBR-oplysninger:**

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100154326
Gyldigt 5 år fra: 01-04-2010
Energikonsulent: Erling Larsen
Programversion: Energy08 **Firma:** e-consult ApS

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af et sommerhus skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning. Reglen gælder dog ikke udlejning i en periode på 4 uger eller kortere.
Energimærkning af et sommerhus er gyldig i 10 år, hvis etagearealet er 120 m² eller mindre. For større sommerhuse er mærkningen kun gyldig i 5 år.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.
Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Klagemulighed

Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere

www.sparenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent:	Erling Larsen	**Firma:**	e-consult ApS
Adresse:	Industrivej 12 2605 Brøndby	**Telefon:**	70226242
E-mail:	el@e-consult.dk	**Dato for bygnings-gennemgang:**	25-03-2010
Energikonsulent nr.:	250488		

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.