# Energimærkning



## Energimærkning for følgende ejendom:




| | |
|---|---|
| Adresse: | Fiskerbanke 040 |
| Postnr./by: | 8585 Glesborg |
| BBR-nr.: | 707-102576 |
| Energimærkning nr.: | 100154898 |
| Gyldigt 10 år fra: | 08-04-2010 |
| Energikonsulent: | Jens Thøger Hjortshøj |
| Programversion: | EK-Pro Firma: FA. J. Th. Hjortshøj |

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug.
Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

## Resultat

På grundlag af besigtigelsen vurderer energikonsulenten, at bygningen ikke er i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til nye sommerhuse.

Ifølge retningslinjerne for energimærkning af sommerhuse tildeles bygningen derfor energimærke G.




## Energikonsulentens kommentarer

Oplyst energiforbrug til opvarmning forelå ikke.

## Energikonsulentens bygningsgennemgang

### Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Vandrette og skrå lofter er isoleret med 100 mm. Konstateret ved måltagning.

- Ydervægge

Status: Lette ydervægge skønnes at være isoleret med 100 mm.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Vinduer i træ er alle monteret med termoglas.

- Gulve og terrændæk

Status: Gulvkonstruktion over ventileret hulrum skønnes at være isoleret med 100 mm.

# Energimærkning





Energimærkning nr.: 100154898
Gyldigt 10 år fra: 08-04-2010
Energikonsulent: Jens Thøger Hjortshøj Firma: FA. J. Th. Hjortshøj

## Varme

- Varmeanlæg

Status: Bygningen opvarmes dels med el-radiatorer, dels med varmepumpe - luft til luft af fabrikat: Venus og dels med brændeovn.

- Varmt vand

Status: Det varme brugsvand produceres i en Metro el-vandvarmer.

- Armaturer

Status: Der er termostatstyret blandingsbatteri i brusekabine.

- Automatik

Status: El-paneler er termostatregulerede.

## Vand

- Vand

Status: Toilet er med enkeltskyl.

## Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 1972
- År for væsentlig renovering: 1999
- Varme:
- Supplerende opvarmning: Ingen
- Boligareal i følge BBR: 77 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 77 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 510 | Sommerhus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

# Energimærkning





Energimærkning nr.: 100154898
Gyldigt 10 år fra: 08-04-2010
Energikonsulent: Jens Thøger Hjortshøj Firma: FA. J. Th. Hjortshøj

## Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkning er at fremme energibesparelser og synliggøre muligheder for at spare energi, til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af et sommerhus skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning. Reglen gælder dog ikke udlejning i en periode på 4 uger eller kortere.
Energimærkning af et sommerhus er gyldig i 10 år, hvis etagearealet er 120 m² eller mindre. For større sommerhuse er mærkningen kun gyldig i 5 år.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.
Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.

## Yderligere oplysninger

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere
www.sparenergi.dk

## Energikonsulent

| | | | |
|---|---|---|---|
| Energikonsulent: | Jens Thøger Hjortshøj | Firma: | FA. J. Th. Hjortshøj |
| Adresse: | Kirkegade 13 8900 Randers C | Telefon: | 24871652 |
| E-mail: | thager@jensth.dk | Dato for bygningsgennemgang: | 08-04-2010 |

Energikonsulent nr.: 102495

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.