Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Kollerhus 120		
Postnr./by:	8600 Silkeborg		
BBR-nr.:	740-019418		
Energimærkning nr.:	100159767		
Gyldigt 10 år fra:	17-05-2010		
Energikonsulent:	Poul Henning Simonsen		
Programversion:	EK-Pro	Firma:	Botjek Holstebro - Holstebro Arkitektkontor ApS

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug.
Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Resultat

På grundlag af besigtigelsen vurderer energikonsulenten, at bygningen ikke er i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til nye sommerhuse.

Ifølge retningslinjerne for energimærkning af sommerhuse tildeles bygningen derfor energimærke G.



Energikonsulentens kommentarer

Sommerhuset er opført i 2006 og i god isoleringsmæssig stand.

BBR/OIS-oplysningerne stemmer godt overens med de reelle forhold.

Bygningen afvendes til sommerhus

Husets isoleringsstandard er typisk for et hus af denne årgang.
Da der ikke har været forelagt tegningsmateriale over huset, er de anførte konstruktionsopbygninger udelukket skønnet opbygninger.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Tagkonstruktionen er udført med skrålofter.
Isoleringsforholdende er skønnet til 250 mm.
Der er afsluttet med rustiklofter.

- Ydervægge

Status: Ydervæggen er udført som trækonstruktion, med udvendigt og indvendigt træbeklædninger.
Isoleringsforholdende er skønnet til 125 mm. mineraluld.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100159767
Gyldigt 10 år fra: 17-05-2010

Energikonsulent: Poul Henning Simonsen Firma: Botjek Holstebro - Holstebro Arkitektkontor ApS

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Vinduer og døre er med energi ruder.

- Gulve og terrændæk

Status: I store dele af huset er der udført krybekælder med trægulve, rest er med terrændæk og klinkegulve.
De isoleringsmæssige forhold er skønnet til 100 mm.

Ventilation

- Ventilation

Status: Der er naturlig ventilation i huset. Huset skønnes at være normalt tæt når opførelsestidspunktet tages i betragtning.

Varme

- Varmeanlæg

Status: Der er udført el radiator, som vurderes normale, som supplement er der monteret brændeovn.

- Varmt vand

Status: Varmtvandsbeholder er til el og vurderes med normal funktion.

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 2006
- År for væsentlig renovering:
- Varme:
- Supplerende opvarmning: Ingen
- Boligareal i følge BBR: 67 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 67 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 510 | Sommerhus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100159767
Gyldigt 10 år fra: 17-05-2010

Energikonsulent: Poul Henning Simonsen Firma: Botjek Holstebro - Holstebro Arkitektkontor ApS

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkning er at fremme energibesparelser og synliggøre muligheder for at spare energi, til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af et sommerhus skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning. Reglen gælder dog ikke udlejning i en periode på 4 uger eller kortere.
Energimærkning af et sommerhus er gyldig i 10 år, hvis etagearealet er 120 m² eller mindre. For større sommerhuse er mærkningen kun gyldig i 5 år.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.
Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere
www.sparenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent:	Poul Henning Simonsen	Firma:	Botjek Holstebro - Holstebro Arkitektkontor ApS
Adresse:	Danmarksgade 17 7500 Holstebro	Telefon:	97 42 38 11
E-mail:	phs@ho-ark.dk	Dato for bygningsgennemgang:	12-05-2010

Energikonsulent nr.: 101497

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.