



Energimærkning for følgende ejendom:

Adresse: Livøvej 63
Postnr./by: 7870 Roslev
BBR-nr.: 779-145088-001
Energimærkning nr.: 100162199
Gyldigt 10 år fra: 03-06-2010
Energikonsulent: Preben Skov
Programversion: Energy08



Firma: Botjek Skive - Skov og Taankvist Aps

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug.

Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Resultat

På grundlag af besigtigelsen vurderer energikonsulenten, at bygningen ikke er i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til nye sommerhuse.

Ifølge retningslinierne for energimærkning af sommerhuse tildeles bygningen derfor energimærke G.

Lavt forbrug



Højt forbrug

Energikonsulentens kommentarer

Anneks bygning er ikke beregnet pga. bygnings størrelse, og i henhold til Energistyrelsens beregningsregler

Ydervægge bør isoleres med minimum 100 mm isolering, i givet fald vil energi mærket gå F.

Energimærket er udarbejdet under reglen i Håndbogen omkring simpel beregning af energimærke for sommerhuse. Mærket er alene bestemt ud fra de aktuelle isoleringsforhold.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Loft og tag**

Status: Skråtag (parallel tag) er isoleret med 200 mm mineraluld.

- Ydervægge**

Status: Ydervægge a 70 mm og de er bygget op af træ, ydervæggene er uisolerede.

- Vinduer, døre og ovenlys**

Status: Vinduer/døre med alm. termoglas overalt.

- Gulve og terrændæk**

Status: Fundament mod isoleret gulv, bygget op af let beton.

Terrændæk er udført i beton og gulv på strøer. Gulvet er isoleret med 200 mm G 1 gulv isolering under betonen.



Energimærkning nr.: 100162199
Gyldigt 10 år fra: 03-06-2010
Energikonsulent: Preben Skov
Programversion: Energy08



Firma: Botjek Skive - Skov og
Taankvist Aps

Ventilation

- **Ventilation**

Status: Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af klapventiler i beboelsesrum og bad. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, er rimelig intakte.

Varme

- **Varmeanlæg**

Status: Ejendommen opvarmes med el. Det er monteret elradiatorer i alle opvarmede rum. Der er supplerende varmforsyning i form af nyere brændeovn. Brændeovnen er placeret i stuen. Varmekilden indgår ikke i beregning af energiforbruget i henhold til Energistyrelsens beregningsregler.

- **Varmt vand**

Status: Standard varmtvandsforbrug som for sommerhuse. Varmt brugsvand produceres i præisoleret vandvarmer, fabrikat Metro.

Vand

- **Toiletter**

Status: Der er monteret bruserarmaturer med termostاتفunktion. Øvrige armaturer (blandings batterier) er nye typer med vandsparende funktion. Der er monteret moderne toilet med 3 eller 6 l skyl.



Energimærkning nr.: 100162199
Gyldigt 10 år fra: 03-06-2010
Energikonsulent: Preben Skov
Programversion: Energy08



Firma: Botjek Skive - Skov og
Taankvist Aps

Bygningsbeskrivelse

- **Opførelsesår:** 2005
- **År for væsentlig renovering:**
- **Varme:** El
- **Supplerende opvarmning:** Brændeovn
- **Boligareal ifølge BBR:** 63 m²
- **Erhvervsareal ifølge BBR:** 0 m²
- **Opvarmet areal:** 63 m²
- **Anvendelse ifølge BBR:** Sommerhus
- **Kommentar til BBR-oplysninger:**



Energimærkning nr.: 100162199
Gyldigt 10 år fra: 03-06-2010
Energikonsulent: Preben Skov
Programversion: Energy08



Firma: Botjek Skive - Skov og
Taankvist Aps

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af et sommerhus skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning. Reglen gælder dog ikke udlejning i en periode på 4 uger eller kortere.

Energimærkning af et sommerhus er gyldig i 10 år, hvis etagearealet er 120 m² eller mindre. For større sommerhuse er mærkningen kun gyldig i 5 år.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.

Ordnningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.



Yderligere oplysninger

Klagemulighed

Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/ mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen.

Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af personligt beskikkede energikonsulenter i deres egenskab af personligt beskikkede energikonsulenter behandles af Energistyrelsen. Klagen skal være modtaget i Energistyrelsen senest 1 år efter indberetningen af energimærkningsrapporten. Klagen kan indbringes af bygningens ejer, ejere af ejerlejligheder samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Klagen skal indgives på et skema, som udarbejdes af Energistyrelsen.

Reglerne fremgår af § 49, stk. 1 og stk. 2 i bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008 om energimærkning af bygninger.

Klagen over energimærkningen sendes til:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

www.spareenergi.dk



Energimærkning nr.: 100162199
Gyldigt 10 år fra: 03-06-2010
Energikonsulent: Preben Skov
Programversion: Energy08



Firma: Botjek Skive - Skov og
Taankvist Aps

Energikonsulent

Energikonsulent:	Preben Skov	Firma:	Botjek Skive - Skov og Taankvist Aps
Adresse:	Jyllandsgade 1A 7800 Skive	Telefon:	97510288
E-mail:	psk@botjek.dk	Dato for bygnings- gennemgang:	31-05-2010

Energikonsulent nr.: 100469

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.