



Energimærkning for følgende ejendom:

Adresse: Apollovej 18
Postnr./by: 8420 Knebel
BBR-nr.: 706-011718
Energimærkning nr.: 100169814
Gyldigt 10 år fra: 19-07-2010
Energikonsulent: Arkitekt Niels Møller Jensen
Programversion: EK-Pro

Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen



Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug.
Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Resultat

På grundlag af besigtigelsen vurderer energikonsulenten, at bygningen er i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til nye sommerhuse.

Ifølge retningslinjerne for energimærkning af sommerhuse tildeles bygningen derfor energimærke F.

Lavt forbrug



Højt forbrug

F

Energikonsulentens kommentarer

Sommerhuset er bygget i 2008 og er ikke energimæssigt forbedret siden.

Huset benyttes udelukkende som fritidsbolig i dele af året.

Hele huset regnes for opvarmet når det er i brug i opvarmningssæsonen.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

• Tag og loft

Status: Ifølge udleveret snittegning er den lukkede tagkonstruktion isoleret med 250 mm Isover.

• Ydervægge

Status: Ifølge udleveret tegning er ydervægge opbygget i træskelet med træbeklædning udvendig med spånplade og gipsplade indvendigt; herimellem 200 mm Isover.

• Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Alle vinduer og døre er af træ med lavenergiruder.



Energimærkning nr.: 100169814
Gyldigt 10 år fra: 19-07-2010
Energikonsulent: Arkitekt Niels Møller Jensen

Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen



- Gulve og terrændæk

Status: Der er støbt terrændæk i hele huset. Ifølge udleveret tegning er gulvene isoleret med 225 mm isolering.

Ventilation

- Ventilation

Status: Der er naturlig ventilation i huset suppleret med mekanisk aftræk fra emhætte og motorventilatorer i badeværelserne.

Varme

- Varmeanlæg

Status: Der er installeret luft-til-vand varmepumpe i huset. Der er vandbaseret gulvvarme i hele huset. Herudover er der brændeovn i stuen.

- Varmt vand

Status: I skab i bryggerset er der monteret en Metro varmtvandsbeholder på 160 liter.

- Automatik

Status: Gulvvarmen i alle rum er termostatreguleret.

Vedvarende energi

- Solvarme

Status: Der er ikke monteret solvarmeanlæg i huset.

- Varmepumpe

Status: Der er installeret luft-til-vand varmepumpe i huset - se under varme.

- Solceller

Status: Der er ikke monteret solcelleanlæg på huset.

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 2008

- År for væsentlig renovering:

- Varme:

- Supplerende opvarmning: Ingen



Energimærkning nr.: 100169814
Gyldigt 10 år fra: 19-07-2010
Energikonsulent: Arkitekt Niels Møller Jensen

Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen



- Boligareal i følge BBR: 120 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 120 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 510 | Sommerhus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

Det i BBR-meddelelse oplyste samlede boligareal i huset er 120 kvm.



Energimærkning nr.: 100169814
Gyldigt 10 år fra: 19-07-2010
Arkitekt Niels Møller
Jensen

Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen



Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkning er at fremme energibesparelser og synliggøre muligheder for at spare energi, til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af et sommerhus skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning. Reglen gælder dog ikke udlejning i en periode på 4 uger eller kortere.

Energimærkning af et sommerhus er gyldig i 10 år, hvis etagearealet er 120 m² eller mindre. For større sommerhuse er mærkningen kun gyldig i 5 år.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.

Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.



Yderligere oplysninger

Klagemulighed

Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere
www.spareenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent: Arkitekt Niels Møller Jensen
Adresse: Damvej 1, Ugelbølle 8410 Rønde
E-mail: mail@nielsmoller.dk

Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen
Telefon: 2160 9017
Dato for bygningsgennemgang: 19-07-2010

Energikonsulent nr.: 101980

Se evt. www.mærkdinbygning.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.