Energimærkning



Energimærkning for følgende ejendom:


Adresse:	Fårefolden 19
Postnr./by:	8400 Ebeltoft
BBR-nr.:	706-009498
Energimærkning nr.:	100174521
Gyldigt 10 år fra:	15-08-2010
Energikonsulent:	Carsten Stig Jensen
Programversion:	EK-Pro
Firma:	Botjek-Ebeltoft

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug.
Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Resultat

På grundlag af besigtigelsen vurderer energikonsulenten, at bygningen er i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til nye sommerhuse.

Ifølge retningslinjerne for energimærkning af sommerhuse tildeles bygningen derfor energimærke F.



Energikonsulentens kommentarer

Ejendommen er et sommerhus opført i 2005. Der forelå plan, facade og snittegninger af 09-02-02 ved bygningsgennemgangen.

Sommerhuset tildeles energimærke F, da det opfylder isoleringskravene iht. bygningsreglement BR-S98.

Bygningen anvendes som sommerhus i ovrensstemmelse med registreringen i BBR.

Veludført og velisoleret sommerhus.

Det opvarmede areal svarer til det registrerede boligareal.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Skrålofter er med 200 mm isolering.

- Ydervægge

Status: 348 mm hulmur: 108 mm tegl, 125 mm isolering, 108 mm tegl. Let ydervæg 310 mm: med 150 mm isolering.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100174521
Gyldigt 10 år fra: 15-08-2010
Energikonsulent: Carsten Stig Jensen Firma: Botjek-Ebeltoft

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Energiruder energiklasse A.

- Gulve og terrændæk

Status: Terrændæk isoleret med 250 mm Sundolit.

Ventilation

- Ventilation

Status: Naturlig ventilation.

Varme

- Varmeanlæg

Status: El-varme via el-paneler. Gulvvarme i badeværelse/entre.

- Varmt vand

Status: Vandretliggende Metro varmtvandsbeholder 120 ltr. kapacitet, placeret i skunkrum.

- Armaturer

Status: Termostatstyring på badearmatur.

- Automatik

Status: Termostater og rumføler.

Vand

- Vand

Status: Toilet er med lavt vandforbrug.

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 2005
- År for væsentlig renovering:
- Varme: Elvarme (kWh)
- Supplerende opvarmning: Ingen
- Boligareal i følge BBR: 73 m²

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100174521
Gyldigt 10 år fra: 15-08-2010
Energikonsulent: Carsten Stig Jensen Firma: Botjek-Ebeltoft

- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 73 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 510 | Sommerhus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

BBR meddelelse af 06-08-2010.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100174521
Gyldigt 10 år fra: 15-08-2010
Energikonsulent: Carsten Stig Jensen Firma: Botjek-Ebeltoft

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkning er at fremme energibesparelser og synliggøre muligheder for at spare energi, til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af et sommerhus skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning. Reglen gælder dog ikke udlejning i en periode på 4 uger eller kortere.
Energimærkning af et sommerhus er gyldig i 10 år, hvis etagearealet er 120 m² eller mindre. For større sommerhuse er mærkningen kun gyldig i 5 år.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.
Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere
www.sparenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent:	Carsten Stig Jensen	Firma:	Botjek-Ebeltoft
Adresse:	Lundshøjvej 35	Telefon:	86 36 10 19
E-mail:	csj@botjek.dk	Dato for bygningsgennemgang:	07-08-2010

Energikonsulent nr.: 250917

Se evt. www.mærkdinbygning.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.