Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Daphnesvej 9
Postnr./by:	9990 Skagen
BBR-nr.:	813-174398
Energimærkning nr.:	100178638
Gyldigt 10 år fra:	02-09-2010
Energikonsulent:	Victor Nielsen
Programversion:	EK-Pro

Firma: Victor Dyrnesli Nielsen

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug.
Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Resultat

På grundlag af besigtigelsen vurderer energikonsulenten, at bygningen ikke er i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til nye sommerhuse.

Ifølge retningslinjerne for energimærkning af sommerhuse tildeles bygningen derfor energimærke G.

Lavt forbrug



Højt forbrug

Energikonsulentens kommentarer

Huset er et sommerhus.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Er isoleret med ca. 200 mm. der er lidt rod i isoleringen.

- Ydervægge

Status: Er en 30 cm. mur, om der er en hulmur som kan eller er isoleret vides ikke, det kan anbefales at få et isoleringsfirma til undersøge murværket.
I denne beregning er der skønnet at der er en uisoleret hulmur, men der er ingen garanti herfor.

Forslag 1: Hvis der kan isoleres i en evnt. hulmur kan det anbefales at få det gjort.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Er med 1 lag glas.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100178638
Gyldigt 10 år fra: 02-09-2010
Energikonsulent: Victor Nielsen Firma: Victor Dyrnesli Nielsen

Forslag 2: Det kan overvejes at montere forsatsruder på vinduesrammerne.

- Gulve og terrændæk

Status: Trægulve skønnes at være uden isolering, men klinkegulve skønnes at være isoleret med ca. 75 mm.

Varme

- Varmeanlæg

Status: Huset opvarmes med fjernvarme.

- Varmt vand

Status: Opvarmes med fjernvarme.

- Fordelingssystem

Status: Er et centralvarmeanlæg.

- Automatik

Status: Der er termostatventiler.

El

- Hårde hvidevarer

Status: Er af nyere dato.

Vand

- Vand

Status: Er med 2 skyl.

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 1895
- År for væsentlig renovering: 0
- Varme: Fjernvarme (MWh)
- Supplerende opvarmning: Ingen
- Boligareal i følge BBR: 65 m²

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100178638
Gyldigt 10 år fra: 02-09-2010
Energikonsulent: Victor Nielsen Firma: Victor Dyrnesli Nielsen

- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 65 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 510 | Sommerhus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100178638
Gyldigt 10 år fra: 02-09-2010
Energikonsulent: Victor Nielsen Firma: Victor Dyrnesli Nielsen

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkning er at fremme energibesparelser og synliggøre muligheder for at spare energi, til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af et sommerhus skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning. Reglen gælder dog ikke udlejning i en periode på 4 uger eller kortere.
Energimærkning af et sommerhus er gyldig i 10 år, hvis etagearealet er 120 m² eller mindre. For større sommerhuse er mærkningen kun gyldig i 5 år.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.
Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere
www.sparenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent:	Victor Nielsen	Firma:	Victor Dyrnesli Nielsen
Adresse:	Hollændervej 15	Telefon:	98 44 30 36
E-mail:	victor.nielsen@mail.dk	Dato for bygningsgennemgang:	02-09-2010

Energikonsulent nr.: 100335

Se evt. www.mærkdinbygning.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.