Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Hesteengen 22
Postnr./by:	8800 Viborg
BBR-nr.:	791-023728
Energimærkning nr.:	100181200
Gyldigt 5 år fra:	14-09-2010
Energikonsulent:	Peter Frilund
Programversion:	EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Grontmij Carl Bro A/S


Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug.
Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Resultat

På grundlag af besigtigelsen vurderer energikonsulenten, at konstruktioner og installationer, som har betydning for bygningens energieffektivitet, er udført i overensstemmelse med byggetilladelsen og opfylder Bygningsreglementets krav til energieffektivitet.

Det beregnede energiforbrug er 79.6 kWh/m²år, hvilket er bedre end 80.1 kWh/m²år, som er bygningsreglementets maksimumværdi (inklusive eventuelle tillæg for denne bygning).

Beregnet årligt varmeforbrug: 15490 kWh fjernvarme



Energikonsulentens kommentarer

Boligen har et lavt forbrug og opfylder Bygningsreglementets krav

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Det flade tag er iflg. ejer isoleret med 390 mm mineraluld

- Ydervægge

Status: Ydervægge er 35 cm hulmur isoleret med 125 mm mineraluld

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Vinduer, ovenlys og døre er overalt med energiglas med en gns. total U-værdi på 1,58 W/m2K

- Gulve og terrændæk

Status: Terrændæk er iflg. ejer isoleret med 400 mm polystyrol

Ventilation

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100181200
Gyldigt 5 år fra: 14-09-2010
Energikonsulent: Peter Frilund Firma: Grontmij Carl Bro A/S

- Ventilation

Status: Der er ventilationsanlæg med varmegenvinding type Nilan 450

Varme

- Varmeanlæg

Status: Der er fjernvarme med veksler og stikindføring i garage

- Varmt vand

Status: Varmt vand produceres på gennemstrømsvandvarmer i garage. Der er termostat på bruserbatteri

- Fordelingssystem

Status: Der er 2- strenget anlæg med gulvvarme overalt

- Automatik

Status: Der er termostater på alle gulvvarmeanlæg

El

- Hårde hvidevarer

Status: Der er ny vaskemaskine, tørretumbler, opvaskemaskine, køleskab, skabsfryser, ovn og kogeplader

Vand

- Vand

Status: Klosetter er med dobbeltskyl

Vedvarende energi

- Solvarme

Status: Der er ikke solvarme

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 2010
- År for væsentlig renovering:
- Varme: Fjernvarme (kWh)

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100181200
Gyldigt 5 år fra: 14-09-2010
Energikonsulent: Peter Frilund Firma: Grontmij Carl Bro A/S

- Supplerende opvarmning: Ingen
- Boligareal i følge BBR: 218 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 218 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 120 | Enfamiliehus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

Det opmålte areal stemmer overens med det til BBR indberettede areal

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100181200
Gyldigt 5 år fra: 14-09-2010
Energikonsulent: Peter Frilund Firma: Grontmij Carl Bro A/S

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkning af nybyggeri er at oplyse om bygningens energimæssige standard, og særligt om den opfylder de krav til energieffektivitet, som fremgår af byggetilladelsen og af Bygningsreglementet.
Ved salg eller udlejning skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglen gælder dog ikke udlejning i en periode på 4 uger eller kortere. Bygninger på 1.000 m2 eller større skal altid have et gyldigt energimærke.
Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.

Yderligere oplysninger

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere
www.sparenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent:	Peter Frilund	Firma:	Grontmij Carl Bro A/S
Adresse:	Frederiksgade 9 8800 Viborg	Telefon:	97514499
E-mail:	peter.frilund@grontmij-carlbro.dk	Dato for bygningsgennemgang:	20-08-2010

Energikonsulent nr.: 100529

Se evt. www.mærkdinbygning.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.