Energimærkning



Energimærkning for følgende ejendom:

Adresse:	Hovedvejen 60
Postnr./by:	5771 Stenstrup
BBR-nr.:	479-199113
Energimærkning nr.:	100183671
Gyldigt 5 år fra:	24-09-2010
Energikonsulent:	Knud C. Sandager
Programversion:	EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Sandager Byg- & Raadgivning Aps

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug.
Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Resultat

På grundlag af besigtigelsen vurderer energikonsulenten, at konstruktioner og installationer, som har betydning for bygningens energieffektivitet, afviger fra byggetilladelsen.

Det vurderes, at bygningens energiforbrug opfylder bygningsreglementets krav til energirammen, som det er forudsat i byggetilladelsen.
Men det beregnede energiforbrug er 75 kWh/m²år, hvilket er bedre end de 91.36 kWh/m²år, som er angivet i byggetilladelsen.

Beregnet årligt varmeforbrug: 2660 kWh elvarme



Energikonsulentens kommentarer

Ejendommen er nyopført og fremstår i lette trækonstruktioner.

Opbygningen af div. konstruktioner fremgår dels ved udleveret tegningsmateriale, dels tilsendt energirammeberegning og dels ved en efterfølgende besigtigelse.

Ejendommens energiramme overholder Bygningsreglements krav som var gældende på ansøgningstidspunktet for byggetilladelsen.

Det beregnede energiforbrug kan variere væsentlig fra det oplyste energiforbrug. Ved beregning af energimærker er alle rum som indgår i beregningen forudsat opvarmet til mellem 20 til 21 grader.
Der kan være store forskelle mellem denne forudsætning og den faktiske brugeradfærd med hensyn til opvarmning og udluftning af boligen samt forbrug af det varme vand

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Lofter er opbygget som vandrette lofter med en gennemsnits isolering på 400mm

- Ydervægge

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100183671
Gyldigt 5 år fra: 24-09-2010
Energikonsulent: Knud C. Sandager Firma: Sandager Byg- & Raadgivning Aps

Status: Ydervægge er opbygget i tykkelse på 30cm med 220+45mm isolering i lette konstruktioner med træ udvendigt og pladebeklædning indvendigt som 12,5-15mm Fermacel.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Vinduer og døre er monteret med 3 lags energiruder.

- Gulve og terrændæk

Status: Gulve er opbygget med dels tæpper og dels klinker på beton. Der er isoleret med 275 mm EPS type G80 gulvisolering samt komp. sand.

Ventilation

- Ventilation

Status: Der er installeret balanceret ventilationsanlæg type Vølund Fighter 410P, som både ventillere og opvarmer beboelsen.

Varme

- Varmeanlæg

Status: Der er installeret balanceret ventilationsanlæg til opvarmning type Vølund Fighter 410P

Der er gulvvarme i hele ejendommen

- Varmt vand

Status: Varmt vand etableres igennem intergreret 170 liters varmvandsbeholder i varmepumpe unit

- Fordelingssystem

Status: Varmerør er fremført tilgængeligt under gulv

- Armaturer

Status: Blandingsbatterier er etgrebsarmaturer.

- Automatik

Status: Der er automatik på alle gulvslanger samt centralt placeret termostatføler i hvert rum.

El

- Hårde hvidevarer

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100183671
Gyldigt 5 år fra: 24-09-2010
Energikonsulent: Knud C. Sandager Firma: Sandager Byg- & Raadgivning Aps

Status: Hårde hvidevarer er nye

Vand

- Vand

Status: Toiletter er med lavt skyl

Vedvarende energi

- Solvarme

Status: Der er ikke registreret anlæg for solvarme i bygningen. En vurdering af rentabilitet af sådanne anlæg afhænger af bygningens forbrugsmønster. Der er ingen forslag til vedvarende energi, da der ikke fandtes oplysninger vedrørende forbrugsmønster.

- Solceller

Status: Der er ikke registreret anlæg for solceller i bygningen. En vurdering af rentabilitet af sådanne anlæg afhænger af bygningens forbrugsmønster. Der er ingen forslag til vedvarende energi, da der ikke fandtes oplysninger vedrørende forbrugsmønster.

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 2010
- År for væsentlig renovering:
- Varme: Elvarme (kWh)
- Supplerende opvarmning: Ingen
- Boligareal i følge BBR: 103 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 103 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 110 | Stuehus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

BBR oplysninger er ikke overens med faktiske oplysninger ifb. med ny beboelse.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100183671
Gyldigt 5 år fra: 24-09-2010
Energikonsulent: Knud C. Sandager Firma: Sandager Byg- & Raadgivning Aps

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkning af nybyggeri er at oplyse om bygningens energimæssige standard, og særligt om den opfylder de krav til energieffektivitet, som fremgår af byggetilladelsen og af Bygningsreglementet.
Ved salg eller udlejning skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglen gælder dog ikke udlejning i en periode på 4 uger eller kortere. Bygninger på 1.000 m2 eller større skal altid have et gyldigt energimærke.
Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere
www.sparenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent:	Knud C. Sandager	Firma:	Sandager Byg- & Raadgivning Aps
Adresse:	Vejlevej 26 8700 Horsens	Telefon:	76 260 260
E-mail:	sandager@bilskirner.dk	Dato for bygningsgennemgang:	08-09-2010

Energikonsulent nr.: 101972

Se evt. www.mærkdinbygning.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.