



Energimærkning for følgende ejendom:

Adresse: A Koldingsvej 9
Postnr./by: 7990 Øster Assels
BBR-nr.: 773-132731
Energimærkning nr.: 100186641
Gyldigt 10 år fra: 07-10-2010
Energikonsulent: Peter Frilund
Programversion: EK-Pro

Firma: Grontmij | Carl Bro A/S



Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug.
Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Resultat

På grundlag af besigtigelsen vurderer energikonsulenten, at bygningen ikke er i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til nye sommerhuse.

Ifølge retningslinjerne for energimærkning af sommerhuse tildeles bygningen derfor energimærke G.

Lavt forbrug



Højt forbrug

Energikonsulentens kommentarer

Bygningen er energimærket som sommerhus, og da den med hensyn til varmforsyning ikke opfylder kravene i Bygningsreglement 08, er den energimærket G

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: De skrå lofter er isoleret med 200 mm mineraluld

- Ydervægge

Status: Ydervægge er lette vægge med 200 mm mineraluld

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Vinduer og døre er med energiruder

- Gulve og terrændæk

Status: Terrændæk er iflg tegning isoleret med 200 mm polystyrol



Energimærkning nr.: 100186641
Gyldigt 10 år fra: 07-10-2010
Energikonsulent: Peter Frilund

Firma: Grontmij | Carl Bro A/S



Ventilation

- Ventilation

Status: Der er naturlig ventilation overalt

Varme

- Varmeanlæg

Status: Der er elvarme med elgulvvarme i badeværelse. Som supplement er der brændeovn i stuen

- Varmt vand

Status: Varmt vand produceres på 60 l elvandvarmer

- Armaturer

Status: Der er termostat på bruserbatteri

- Automatik

Status: Der er termostater på alle radiatorer og gulvvarme

El

- Hårde hvidevarer

Status: Der er nye kogeplader, ovn og køle-/fryseskab

Vand

- Vand

Status: Kloset er med dobbeltskyl

Vedvarende energi

- Solvarme

Status: Der er ikke solvarme

Bygningsbeskrivelse

• Opførelsesår: 2010

• År for væsentlig renovering:

• Varme: Elvarme (kWh)



Energimærkning nr.: 100186641
Gyldigt 10 år fra: 07-10-2010
Energikonsulent: Peter Frilund

Firma: Grontmij | Carl Bro A/S



- Supplerende opvarmning: Brænde (Klv.)
- Boligareal i følge BBR: 75 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 75 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 510 | Sommerhus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

Det opmålte areal stemmer overens med det i BBR angivne



Energimærkning nr.: 100186641
Gyldigt 10 år fra: 07-10-2010
Energikonsulent: Peter Frilund

Firma: Grontmij | Carl Bro A/S



Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkning af nybyggeri er at oplyse om bygningens energimæssige standard, og særligt om den opfylder de krav til energieffektivitet, som fremgår af byggetilladelsen og af Bygningsreglementet. Ved salg eller udlejning skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglen gælder dog ikke udlejning i en periode på 4 uger eller kortere. Bygninger på 1.000 m² eller større skal altid have et gyldigt energimærke. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.



Yderligere oplysninger

Klagemulighed

Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere
www.spareenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent:	Peter Frilund	Firma:	Grontmij Carl Bro A/S
Adresse:	Frederiksgade 9 7800 Skive	Telefon:	97514499
E-mail:	peter.frilund@grontmij-carlbro.dk	Dato for bygningsgennemgang:	01-10-2010

Energikonsulent nr.: 100529

Se evt. www.mærkdinbygning.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.