Energimærkning



Energimærkning for følgende ejendom:

Adresse:	Søvej 54
Postnr./by:	6823 Ansager
BBR-nr.:	573-111594
Energimærkning nr.:	100188113
Gyldigt 10 år fra:	14-10-2010
Energikonsulent:	Steen Paarup Hansen
Programversion:	EK-Pro Firma: R arkitekter, Esbjerg

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug.
Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Resultat

På grundlag af besigtigelsen vurderer energikonsulenten, at bygningen ikke er i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til nye sommerhuse.

Ifølge retningslinjerne for energimærkning af sommerhuse tildeles bygningen derfor energimærke G.

Lavt forbrug



Højt forbrug

Energikonsulentens kommentarer

Sommerhuset er opført i h.t. til BR 1977 og BR-S 98.

Sommerhuset er opført i 1977 og tilbygget i 2000.
Tegningsmateriale forelå ved udarbejdelsen af energimærket.

Bygningen anvendes til beboelse, som fritids- og sommerhus.

Der er brændeovn som supplerende varmekilde.

Det opvarmede areal er lig med BBR arealet.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Paralleltagskonstruktion med 100 -150 mm mineraluld.

- Ydervægge

Status: Lette ydervægge med 100 - 150 mm mineraluld.
Murværk ved brændeovn.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100188113
Gyldigt 10 år fra: 14-10-2010
Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Firma: R arkitekter, Esbjerg

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Vinduer og døre med termoglas og nogle med energiglas.

- Gulve og terrændæk

Status: Terrændæk med leca og i nyere terrændæk med 50 mm isolering.
Gulve: Klinke- og trægulve, samt tæpper på beton.

Ventilation

- Ventilation

Status: Alm. ventilation igennem ventiler og vinduer.

Varme

- Køling

Status: Der er ingen køling.

- Varmeanlæg

Status: El-radiatorer og brændeovn.

- Varmt vand

Status: Varmt vand fra elopvarmet varmtvandsbeholder.
Metro, skønnet 50 - 60 ltr.

El

- Belysning

Status: Alm. hustandsbelysning.

Vand

- Vand

Status: Lavt forbrug på toiletter og armaturer.

Vedvarende energi

- Solvarme

Status: Der er ingen forslag til alternativ energi.

Bygningsbeskrivelse

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100188113
Gyldigt 10 år fra: 14-10-2010
Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Firma: R arkitekter, Esbjerg

- Opførelsesår: 1977
- År for væsentlig renovering: 2000
- Varme: Elvarme (kWh)
- Supplerende opvarmning: Brænde (Klv.)
- Boligareal i følge BBR: 68 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 68 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 510 | Sommerhus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

Der er ingen kommentarer til BBR oplysningerne, dateret 10-09-2010.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100188113
Gyldigt 10 år fra: 14-10-2010
Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Firma: R arkitekter, Esbjerg

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkning er at fremme energibesparelser og synliggøre muligheder for at spare energi, til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af et sommerhus skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning. Reglen gælder dog ikke udlejning i en periode på 4 uger eller kortere.
Energimærkning af et sommerhus er gyldig i 10 år, hvis etagearealet er 120 m² eller mindre. For større sommerhuse er mærkningen kun gyldig i 5 år.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.
Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere
www.sparenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent:	Steen Paarup Hansen	Firma:	R arkitekter, Esbjerg
Adresse:	Frodesgade 90 6700 Esbjerg	Telefon:	75 18 10 80
E-mail:	sph@p-arkitekter.dk	Dato for bygningsgennemgang:	08-10-2010

Energikonsulent nr.: 101084

Se evt. www.mærkdinbygning.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.