Energimærkning



Energimærkning for følgende ejendom:

Adresse:	Ole Nissens Vej 8
Postnr./by:	6100 Haderslev
BBR-nr.:	510-008341
Energimærkning nr.:	100191725
Gyldigt 10 år fra:	03-11-2010
Energikonsulent:	Henry Jensen
Programversion:	EK-Pro Firma: INTSCICON ApS

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug.
Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Resultat

På grundlag af besigtigelsen vurderer energikonsulenten, at bygningen ikke er i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til nye sommerhuse.

Ifølge retningslinjerne for energimærkning af sommerhuse tildeles bygningen derfor energimærke G.



Energikonsulentens kommentarer

Bygningens nuværende isoleringstilstand:
Der foreligger oplysning om isoleringsforhold i de skjulte gulv-, tag- og ydervægskonstruktioner.

Bygningen er isoleret på loft.
Ydermur er isoleret.
Gulve er isoleret /uisoleret.
Isoleringen er samlet set ikke tidsvarende.
Vinduer og døre er med termoruder og etlagsglas.

Ejerens oplysning om tidligere forbrug anvendes ikke (boligen bruges ikke hele året)

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Hanebånd er isoleret med ca 100 mm mineraluld.
Vandret loft er isoleret 100 mm mineraluld.
Lodret skunk er isoleretmed 100 mm mineraluld.
Skråvæg er isoleret med 100 mm mineraluld.
Vandret skunk er isoleret med 100 mm mineraluld.



Energimærkning nr.: 100191725
Gyldigt 10 år fra: 03-11-2010
Energikonsulent: Henry Jensen Firma: INTSCICON ApS

Tag/loft er ikke isoleret efter kravene idag. U-værdien er ca 0,5 W/m2K (Gældende krav idag til U-værdi er 0,15W/m2K).

- Ydervægge

Status: 30 cm hul ydervæg er efterisoleret. U-værdien er 0,6 W/m2K (Gældende krav idag til U-værdi er 0,25 W/m2K).

Forslag 1:

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Døre og vinduer i varierende størrelser og med termoruder og etlagsglas.
U-værdien varierer omkring 2,6-4,1 W/m2K (kravet idag er lavenergiruder med U-værdi max 1,8 W/m2K

- Gulve og terrændæk

Status: Gulv mod krybekælder er skønnet uisoleret.
Terrændæk er beton med skønnet 150 mm leca-isolering.
U-værdien varierer fra ca 0,44-1,9 W/m2K (Gældende krav idag til U-værdi er 0,15 W/m2K)

Linietabet vurderes 0,7 W/mK (Gældende krav idag til linietab er 0,15 W/mK)

- Kælder

Status: Der er ikke kælder.

Ventilation

- Ventilation

Status: Der er naturlig ventilation, samt emhætte som vurderes tilstrækkelig.

Varme

- Varmeanlæg

Status: Bygningen er opvarmet med kedel til olie. Der er brændeovn i stuen.

- Varmt vand

Status: Varmt vand fra varmvandsbeholder på ca 110 l.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100191725
Gyldigt 10 år fra: 03-11-2010
Energikonsulent: Henry Jensen Firma: INTSCICON ApS

- Fordelingssystem

Status: Varmefordeling sker med tostrenget rørsystem til radiatore .

- Automatik

Status: Der er termostater til styring af radiatore.

Vand

- Vand

Status: Toilet er med skyl mindre end 6 liter.

Vedvarende energi

- Solvarme

Status: Der er ikke solvarme på bygningerne.

- Varmepumpe

Status: Der er ikke varmepumpe-anlæg
Det anbefales varmepumpe luft/luft som supplement til opvarmning.

- Solceller

Status: Der er ikke solcelle-anlæg

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 1927
- År for væsentlig renovering: 1977
- Varme:
- Supplerende opvarmning: Ingen
- Boligareal i følge BBR: 112 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 112 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 510 | Sommerhus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

Energimærkning



Energimærkning nr.:	100191725		
Gyldigt 10 år fra:	03-11-2010		
Energikonsulent:	Henry Jensen	Firma:	INTSCICON ApS

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100191725
Gyldigt 10 år fra: 03-11-2010
Energikonsulent: Henry Jensen Firma: INTSCICON ApS

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkning er at fremme energibesparelser og synliggøre muligheder for at spare energi, til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af et sommerhus skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning. Reglen gælder dog ikke udlejning i en periode på 4 uger eller kortere.
Energimærkning af et sommerhus er gyldig i 10 år, hvis etagearealet er 120 m² eller mindre. For større sommerhuse er mærkningen kun gyldig i 5 år.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.
Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere
www.sparenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent:	Henry Jensen	Firma:	INTSCICON ApS
Adresse:	Gl. Spandetvej 11 6760 Ribe	Telefon:	74 86 73 74
E-mail:	itc@jensen.tdcadsl.dk	Dato for bygningsgennemgang:	03-11-2010

Energikonsulent nr.: 101699

Se evt. www.mærkdinbygning.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.