Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Asmild Dige 11
Postnr./by:	8800 Viborg
BBR-nr.:	791-230090
Energimærkning nr.:	100195064
Gyldigt 5 år fra:	22-11-2010
Energikonsulent:	Peter Frilund
Programversion:	EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Grontmij | Carl Bro A/S


Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug.
Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Resultat

På grundlag af besigtigelsen vurderer energikonsulenten, at konstruktioner og installationer, som har betydning for bygningens energieffektivitet, afviger fra byggetilladelsen.

Det vurderes, at bygningens energiforbrug opfylder bygningsreglementets krav til energirammen, som det er forudsat i byggetilladelsen.
Men det beregnede energiforbrug er 68.3 kWh/m²år, hvilket er bedre end de 90.3 kWh/m²år, som er angivet i byggetilladelsen.

Beregnet årligt varmeforbrug: 9570 kWh fjernvarme



Energikonsulentens kommentarer

Boligen har et lavt forbrug og opfylder kravene i Bygningsreglement 08

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Vandret og skrå lofter er isoleret med 300 mm mineraluld. Lodrette vægge mod tagrum er isoleret med 200 mm mineraluld

- Ydervægge

Status: Ydervægge er lette vægge isoleret med 240 mm mineraluld

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Vinduer og terrassedøre er med energiruder, type U= 1,15 W/m2 K. Fordør er isoleret massiv dør

- Gulve og terrændæk

Status: Terrændæk er iflg tegning isoleret med 300 mm polystyrol

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100195064
Gyldigt 5 år fra: 22-11-2010
Energikonsulent: Peter Frilund Firma: Grontmij | Carl Bro A/S

Ventilation

- Ventilation

Status: Der er ventilationsanlæg med varmegenvinding, type Enervent LTR 3

Varme

- Varmeanlæg

Status: Der er fjernvarme med veksler

- Varmt vand

Status: Varmt vand produceres på gennemstrømsvandvarmer i bryggers

- Fordelingssystem

Status: Der er 2-strenget anlæg med gulvvarme overalt

- Armaturer

Status: Der er termostat på bruserarmatur

- Automatik

Status: Der er termostater på alle gulvvarmeanlæg

El

- Hårde hvidevarer

Status: Der er ny vaskemaskine, tørretumbler, opvaskemaskine, køleskab, skabsfryser, ovn og kogeplader

Vand

- Vand

Status: Klosetter er med dobbeltskyl

Vedvarende energi

- Solvarme

Status: Der er ikke solvarme

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 2010

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100195064
Gyldigt 5 år fra: 22-11-2010
Energikonsulent: Peter Frilund Firma: Grontmij | Carl Bro A/S

- År for væsentlig renovering:
- Varme: Fjernvarme (kWh)
- Supplerende opvarmning: Ingen
- Boligareal i følge BBR: 160 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 160 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 120 | Enfamiliehus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

Det opmålte areal stemmer overens med det i BBR angivne

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100195064
Gyldigt 5 år fra: 22-11-2010
Energikonsulent: Peter Frilund Firma: Grontmij | Carl Bro A/S

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkning af nybyggeri er at oplyse om bygningens energimæssige standard, og særligt om den opfylder de krav til energieffektivitet, som fremgår af byggetilladelsen og af Bygningsreglementet.
Ved salg eller udlejning skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglen gælder dog ikke udlejning i en periode på 4 uger eller kortere. Bygninger på 1.000 m2 eller større skal altid have et gyldigt energimærke.
Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.

Yderligere oplysninger

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere
www.sparenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent:	Peter Frilund	Firma:	Grontmij | Carl Bro A/S
Adresse:	Frederiksgade 9 7800 Skive	Telefon:	97514499
E-mail:	peter.frilund@grontmij-carlbro.dk	Dato for bygningsgennemgang:	18-11-2010

Energikonsulent nr.: 100529

Se evt. www.mærkdinbygning.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.