# Energimærkning





## Energimærkning for følgende ejendom:

| | |
|---|---|
| Adresse: | Lindetoften 10 |
| Postnr./by: | 6070 Christiansfeld |
| BBR-nr.: | 621-261704 |
| Energimærkning nr.: | 100197531 |
| Gyldigt 5 år fra: | 07-12-2010 |
| Energikonsulent: | Jens Kr. Andreasen |
| Programversion: | EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jens Kr. Andreasen A/S |

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

## Beregnet varmeforbrug

- Udgift inkl. moms og afgifter: 8300 kr./år
- Forbrug: 1043 m³ naturgas

Energimærket angiver varmeforbrug under standard betingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m.
Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet - ikke om måden den bruges på eller om vinteren var kold eller mild
Derfor kan det beregnede årsforbrug afvige fra det faktiske forbrug, som fremgår af el- og varme-regninger.
Læs mere i pjecen "Sådan beregnes varmeforbruget i boligens energimærke" på www.energitjenesten.dk.

## Energimærke

Lavt forbrug




C

Højt forbrug

## Kan det blive bedre?

Bygningens energiforbrug er moderat og/eller der benyttes en billig form for energi.

Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

## Energikonsulentens konklusion og kommentarer

## Energikonsulentens bygningsgennemgang

### Bygningsdele

- Tag og loft

Status: 300 mm mineraluld kl. 37

- Ydervægge

Status: 35 cm. hulmur,isoleret med 125 mm batts.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Der er isat Wega træ-alu vinduer energiklasse A

# Energimærkning



Energimærkning nr.: 100197531
Gyldigt 5 år fra: 07-12-2010
Energikonsulent: Jens Kr. Andreasen Firma: Jens Kr. Andreasen A/S

- Gulve og terrændæk

Status: Gulv i opholdsrum er trægulve på beton,isoleret med 150 mm Sundolit.
I badeværelse,bryggers og entre er der nedlagt klinker på beton isoleret med 220 mm Sundolit.

## Ventilation

- Ventilation

Status: Naturligt ventilation,dog mekanisk fra emhætte samt badeværelse.

## Varme

- Varmeanlæg

Status: Bosch Europur ZWB 8-35 kondenserende gaskedel.

- Varmt vand

Status: Indbygget i kedlen.

- Fordelingssystem

Status: Alle rør er ført i gulv,men over isoleringen.

- Armaturer

Status: Alm. blandingsbatterier ved tapsteder.

- Automatik

Status: Termostatventiler på alle radiatorer.
Automatik til styring af fremløbstemperaturen på kedlen.

## El

- Belysning

Status: Alm. rumbelysning.

- Hårde hvidevarer

Status: Nyere komfur,køleskab samt fryseskab.

## Vand

- Vand

Status: Lavskyls toilet med en skyldemængde på 6-10 ltr. pr. skyl.

# Energimærkning





Energimærkning nr.: 100197531
Gyldigt 5 år fra: 07-12-2010
Energikonsulent: Jens Kr. Andreasen Firma: Jens Kr. Andreasen A/S

## Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 2009
- År for væsentlig renovering:
- Varme: Naturgas (m³)
- Supplerende opvarmning: Ingen
- Boligareal i følge BBR: 120 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 120 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 120 | Enfamiliehus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

## Energipriser

- Anvendt energipris inkl. afgifter:

| | |
|---|---|
| Varme: | 8 kr./m³ |
| Fast afgift på varme: | 0 kr./år |
| El: | 2 kr./kWh |
| Vand: | 35 kr./m³ |

# Energimærkning





Energimærkning nr.: 100197531
Gyldigt 5 år fra: 07-12-2010
Energikonsulent: Jens Kr. Andreasen Firma: Jens Kr. Andreasen A/S

## Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.
Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

## Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispare-forslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andels-foreninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere
www.sparenergi.dk

## Energikonsulent

| | | | |
|---|---|---|---|
| Energikonsulent: | Jens Kr. Andreasen | Firma: | Jens Kr. Andreasen A/S |
| Adresse: | Gl. Kongevej 8<br>6070 Christiansfeld | Telefon: | 74 56 19 00 |
| E-mail: | jkandreasen@mail.dk | Dato for bygningsgennemgang: | 30-11-2010 |

Energikonsulent nr.: 100292

Se evt. www.mærkdinbygning.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.