Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Myntevej 15
Postnr./by:	7620 Lemvig
BBR-nr.:	665-115453-001
Energimærkning nr.:	100213957
Gyldigt 10 år fra:	29-03-2011
Energikonsulent:	Orla Nautrup
Programversion:	Energy08

Firma: Dansk Bygningsundersøgelse

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug.
Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Resultat

På grundlag af besigtigelsen vurderer energikonsulenten, at bygningen er i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til nye sommerhuse.

Ifølge retningslinierne for energimærkning af sommerhuse tildeles bygningen derfor energimærke F.

Lavt forbrug



Højt forbrug

Energikonsulentens kommentarer

Der er anvendt 4 stk ældre dannebrogsvinduer i byggeriet som ikke overholder max u-værdikravet på 2,0 som foreskrevet i bygningsreglementet (BR08).

Det forudsættes at der dispenseres fra dette krav for gyldigheden af dette energimærke, og der er ved udstedelsen givet mundtligt tilsagn om dette fra teknisk forvaltning i Lemvig Kommune.

Der er udarbejdet en varmetabsramme som viser at bygningen overholder det samlede varmetab i forhold til en normgivende bygning.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- **Loft og tag**

Status: Paralleltagskonstruktion med skrå rustiklofter og betontagstensbeklædning
Skønnet med 215 mm mineraluldsisolering

- **Ydervægge**

Status: Ydervægge er teglstenshulmur med 125 mm mineraluldsisolering

- **Vinduer, døre og ovenlys**

Status: Der er anvendt 4 stk ældre dannebrogsvinduer i byggeriet som ikke overholder kravet til en max u-værdi på 2,0 som foreskrevet i bygningsreglementet (BR08)
Der er beregnet en varmetabsramme på bygningen, som viser at det samlede varmetab alligevel overholdes.



Energimærkning nr.: 100213957
Gyldigt 10 år fra: 29-03-2011
Energikonsulent: Orla Nautrup
Programversion: Energy08 **Firma:** Dansk Bygningsundersøgelse

- **Gulve og terrændæk**

Status: Støbt terrændæk på 200 mm trykfast isolering
Linietab v/ fundamenter skønnes til 0,164
Linietab v/ vinduer og døre skønnes til 0,03
Linietab v/ Veluxvinduer er 0,09

Ventilation

- **Ventilation**

Status: Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer og aftræksventiler i bad.

Varme

- **Varmeanlæg**

Status: Der anvendes el til Luft/luft varmepumpe
Der er supplerende varmeforsyning i form af certificeret indmuret brændeovn. Brændeovnen er placeret i stuen. Ovnen indgår ikke i beregning af energiforbruget i henhold til Energistyrelsens beregningsregler.

- **Varmt vand**

Status: Varmt brugsvand produceres i 30 l præisoleret vandvarmer, fabrikat Metro type Cabinet.

Vedvarende energi

- **Varmepumper**

Status: Der er monteret ny varmepumpe til opvarmning af huset. Varmepumpen er typen luft/luft, hvilket vil sige at varmepumpen er et splitanlæg med en udedel og en indedel. Indedelen forsyner hele huset med varme.



Energimærkning nr.: 100213957
Gyldigt 10 år fra: 29-03-2011
Energikonsulent: Orla Nautrup
Programversion: Energy08 **Firma:** Dansk Bygningsundersøgelse

Bygningsbeskrivelse

- **Opførelsesår:** 2011
- **År for væsentlig renovering:** 0
- **Varme:** El
- **Supplerende opvarmning:** Varmepumpe og Brændeovn
- **Boligareal ifølge BBR:** 83 m²
- **Erhvervsareal ifølge BBR:** 0 m²
- **Opvarmet areal:** 82 m²
- **Anvendelse ifølge BBR:** Sommerhus
- **Kommentar til BBR-oplysninger:**



Energimærkning nr.: 100213957
Gyldigt 10 år fra: 29-03-2011
Energikonsulent: Orla Nautrup
Programversion: Energy08 **Firma:** Dansk Bygningsundersøgelse

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af et sommerhus skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning. Reglen gælder dog ikke udlejning i en periode på 4 uger eller kortere.
Energimærkning af et sommerhus er gyldig i 10 år, hvis etagearealet er 120 m² eller mindre. For større sommerhuse er mærkningen kun gyldig i 5 år.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.
Ordningen administreres af Sekretariatet for Energieffektive Bygninger (SEEB, www.mærkdinbygning.dk) på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Klagemulighed

Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/ mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen.

Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af personligt beskikkede energikonsulenter i deres egenskab af personligt beskikkede energikonsulenter behandles af Energistyrelsen. Klagen skal være modtaget i Energistyrelsen senest 1 år efter indberetningen af energimærkningsrapporten. Klagen kan indbringes af bygningens ejer, ejere af ejerlejligheder samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Klagen skal indgives på et skema, som udarbejdes af Energistyrelsen.

Reglerne fremgår af § 49, stk. 1 og stk. 2 i bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008 om energimærkning af bygninger.

Klagen over energimærkningen sendes til:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

www.sparenergi.dk

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100213957
Gyldigt 10 år fra: 29-03-2011
Energikonsulent: Orla Nautrup
Programversion: Energy08 **Firma:** Dansk Bygningsundersøgelse

Energikonsulent

Energikonsulent:	Orla Nautrup	**Firma:**	Dansk Bygningsundersøgelse
Adresse:	Jebjerggårdvej 25 7870 Roslev	**Telefon:**	97574165
E-mail:	on@orla-nautrup.dk	**Dato for bygnings-gennemgang:**	03-03-2011
Energikonsulent nr.:	100124		

Se evt. www.mærkdinbygning.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.