Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Strandtoften 42
Postnr./by:	8305 Samsø
BBR-nr.:	751-471467-001
Energimærkning nr.:	100214260
Gyldigt 10 år fra:	30-03-2011
Energikonsulent:	Anders Kjeldmand
Programversion:	Energy08

Firma: Tegnestuen Arkitekt Anders Kjeldmand

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug.
Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Resultat

På grundlag af besigtigelsen vurderer energikonsulenten, at bygningen ikke er i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til nye sommerhuse.

Ifølge retningslinierne for energimærkning af sommerhuse tildeles bygningen derfor energimærke G.

Lavt forbrug



Højt forbrug

Energikonsulentens kommentarer

Ejendommen er et rimeligt godt isoleret sommerhus.
Der er ingen forslag til rentable energibesparende foranstaltninger når ejendommen er et sommerhus.
Huset tildeles automatisk energiklasse G når det ikke opfylder kravene i bygningsreglementet BR-08.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- **Loft og tag**

Status: Skråtag er anslået isoleret med 200 mm mineraluld.

- **Ydervægge**

Status: Ydervægge er udført som hulmur. Vægge anslået isoleret med 100 mm mineraluld.

- **Vinduer, døre og ovenlys**

Status: Vinduer og yderdøre er med termoruder. Dog er terrassedør og rytterlys med energiglas.

- **Gulve og terrændæk**

Status: Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 100 mm mineraluld under betonen.

Varme

- **Varmeanlæg**

Status: Ejendommen opvarmes med el. Det er monteret elradiatorer i alle opvarmede rum og elgulvvarme i bad.



Energimærkning nr.: 100214260
Gyldigt 10 år fra: 30-03-2011
Energikonsulent: Anders Kjeldmand
Programversion: Energy08

Firma: Tegnestuen Arkitekt Anders Kjeldmand

- **Varmt vand**

Status: Varmt brugsvand produceres i 30 l varmtvandsbeholder preisoleret.

Vand

- **Toiletter**

Status: Toilet er med to skyl



Energimærkning nr.: 100214260
Gyldigt 10 år fra: 30-03-2011
Energikonsulent: Anders Kjeldmand
Programversion: Energy08

Firma: Tegnestuen Arkitekt Anders Kjeldmand

Bygningsbeskrivelse

- **Opførelsesår:** 1988
- **År for væsentlig renovering:**
- **Varme:** El
- **Supplerende opvarmning:** Ingen
- **Boligareal ifølge BBR:** 42 m²
- **Erhvervsareal ifølge BBR:** 0 m²
- **Opvarmet areal:** 42 m²
- **Anvendelse ifølge BBR:** Sommerhus
- **Kommentar til BBR-oplysninger:**

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100214260
Gyldigt 10 år fra: 30-03-2011
Energikonsulent: Anders Kjeldmand
Programversion: Energy08 **Firma:** Tegnestuen Arkitekt Anders Kjeldmand

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af et sommerhus skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning. Reglen gælder dog ikke udlejning i en periode på 4 uger eller kortere.
Energimærkning af et sommerhus er gyldig i 10 år, hvis etagearealet er 120 m² eller mindre. For større sommerhuse er mærkningen kun gyldig i 5 år.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.
Ordningen administreres af Sekretariatet for Energieffektive Bygninger (SEEB, www.mærkdinbygning.dk) på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Klagemulighed

Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/ mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen.

Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af personligt beskikkede energikonsulenter i deres egenskab af personligt beskikkede energikonsulenter behandles af Energistyrelsen. Klagen skal være modtaget i Energistyrelsen senest 1 år efter indberetningen af energimærkningsrapporten. Klagen kan indbringes af bygningens ejer, ejere af ejerlejligheder samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Klagen skal indgives på et skema, som udarbejdes af Energistyrelsen.

Reglerne fremgår af § 49, stk. 1 og stk. 2 i bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008 om energimærkning af bygninger.

Klagen over energimærkningen sendes til:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

www.sparenergi.dk

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100214260
Gyldigt 10 år fra: 30-03-2011
Energikonsulent: Anders Kjeldmand
Programversion: Energy08 **Firma:** Tegnestuen Arkitekt Anders Kjeldmand

Energikonsulent

Energikonsulent:	Anders Kjeldmand	**Firma:**	Tegnestuen Arkitekt Anders Kjeldmand
Adresse:	Langgade 10 8305 Samsø	**Telefon:**	86550833
E-mail:	anders@kjeldmand.com	**Dato for bygnings-gennemgang:**	28-03-2011

Energikonsulent nr.: 100485

Se evt. www.mærkdinbygning.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.