



## Energimærkning for følgende ejendom:

**Adresse:** Paradis Alle 12  
**Postnr./by:** 3200 Helsingør  
**BBR-nr.:** 270-023505-001  
**Energimærkning nr.:** 100219930  
**Gyldigt 7 år fra:** 28-04-2011  
**Energikonsulent:** Lars Føgh Lorenzen  
**Programversion:** Energy08, Be06 version 4  
**Firma:** Føgh & Rubæk ApS



Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

### Beregnet varmekonsum

- **Udgift inkl. moms og afgifter:** 23.836 kr./år
- **Forbrug:** 11.918 kWh el

Energimærket angiver varmekonsum under standard-betingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet - ikke om måden den bruges på eller om vinteren var kold eller mild. Derfor kan det beregnede årsforbrug afvige fra det faktiske forbrug, som det fremgår af el- og varme-regninger. Læs mere i pjecen "Sådan beregnes varmekonsumet i boligens energimærke" på [www.energitjenesten.dk](http://www.energitjenesten.dk).

### Energimærke

#### Lavt forbrug



#### Højt forbrug



### Kan det blive bedre?

Bygningen kan forbedres, så der bruges mindre energi. Det vil gøre det billigere at bo i huset og kan gøre det mere attraktivt ved salg.

Energikonsulentens foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang".

| Forslag til forbedring                                          | Årlig besparelse i energienheder | Årlig besparelse i kr. inkl. moms | Skønnet investering inkl. moms | Tilbagebetalingstid |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 Efterisolering af varmtvandsbeholder                          | 166 kWh el                       | 400 kr.                           | 1.000 kr.                      | 3,0 år              |
| 2 Montering af varmepumper                                      | 3.775 kWh el                     | 7.600 kr.                         | 60.000 kr.                     | 7,9 år              |
| 3 Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder.   | 1.889 kWh el                     | 3.800 kr.                         | 34.100 kr.                     | 9,0 år              |
| 4 Efterisolering af etageadskillelse mod krybekælder med 150 mm | 1.602 kWh el                     | 3.300 kr.                         | 40.000 kr.                     | 12,5 år             |
| 5 Montering af plan solfanger og beholder til brugsvand         | 924 kWh el                       | 1.900 kr.                         | 35.000 kr.                     | 18,9 år             |



**Energimærkning nr.:** 100219930  
**Gyldigt 7 år fra:** 28-04-2011  
**Energikonsulent:** Lars Føgh Lorenzen  
**Programversion:** Energy08, Be06 version 4

**Firma:** Føgh & Rubæk ApS

## Bemærk:

Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug.

Forbruget er beregnet med standard-betingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m.

Hvis man fx har en stor familie eller holder en særlig høj temperatur i huset, bruger man som regel mere energi end konsulenten har beregnet.

Jo højere det nuværende forbrug er, desto mere kan man spare med forslagene ovenfor.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi – fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger.

*Eksempel på beregning af tilbagebetalingstid:*

Investering = 100.000 kr. Besparelse = 20.000 kr per år. Tilbagebetalingstid =  $100/20 = 5$  år.

Hvis flere forslag gennemføres, bliver den samlede besparelse ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering.

## Samlet besparelse – her og nu

Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor:

|                                                           |         |                |
|-----------------------------------------------------------|---------|----------------|
| • <b>Samlet besparelse på varme</b>                       | 14.308  | kr./år         |
| • <b>Samlet besparelse på el til andet end opvarmning</b> | -188    | kr./år         |
| • <b>Samlet besparelse på vand</b>                        | 0       | kr./år         |
| • <b>Besparelser i alt</b>                                | 14.120  | kr./år         |
| • <b>Investeringsbehov</b>                                | 170.010 | kr. inkl. moms |

Det er som regel en god forretning at gennemføre energiforbedringer.

Og jo dyrere energi bliver, desto mere tjener man på forbedringerne.

Lavt energiforbrug kan også gøre en ejendom mere værd og lettere at sælge.

Foruden de økonomiske fordele giver energiforbedring ofte et lunere og mindre fugtigt hus med bedre indeklima.

Sidst, men ikke mindst: Ved at energiforbedre begrænser man CO<sub>2</sub>-udledningen og de klimaforandringer, som truer vores fælles fremtid og som allerede rammer de mest udsatte befolkninger.



**Energimærkning nr.:** 100219930  
**Gyldigt 7 år fra:** 28-04-2011  
**Energikonsulent:** Lars Føgh Lorenzen  
**Programversion:** Energy08, Be06 version 4

**Firma:** Føgh & Rubæk ApS



Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: **C**

Til sammenligning:

For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B.

Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus

## Energiforbedring ved ombygning og renovering

Ved ombygning og renovering er det som regel særligt attraktivt at gennemføre energiforbedringer. Hvis man fx isolerer samtidig med at man lægger nyt tag, kan energibesparelsen i nogle tilfælde betale både for isolering og det nye tag.

Og det er naturligvis praktisk at få gennemført energiforbedringer, når der alligevel er håndværkere i huset.

Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med større ombygninger.

Læs mere i Bygningsreglementet ([www.ebst.dk/br08.dk](http://www.ebst.dk/br08.dk)). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4.

Eksempler på energiforbedring som kan gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering:

## Energikonsulentens konklusion og kommentarer

Den isoleringsmæssige tilstand på loft og kryberum er registreret ved adgangsport, grundet manglende gangbro/adgangsforhold.

## Energikonsulentens bygningsgennemgang

### Bygningsdele

#### • Loft og tag

Status: Loft mod uopvarmet tagrum er med variende isoleringstykkelser. Gennemsnitlig skønnet isoleret med 300 mm mineraluld.

#### • Ydervægge

Status: Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret variende med 100 - 250 mm mineraluld. Fordeling af isoleringstykkelser er skønnet.

#### • Vinduer, døre og ovenlys

Status: Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 2 lags termorude.  
Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags termorude.  
Facadeparti med glasdør og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags energirude.  
Yderdør med 1 rude og isoleret fyldning. Dør er monteret med 2 lags termorude.  
Massiv yderdør med isolerede fyldinger og beklædning på begge sider.

Forslag 3: Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant.



**Energimærkning nr.:** 100219930  
**Gyldigt 7 år fra:** 28-04-2011  
**Energikonsulent:** Lars Føgh Lorenzen  
**Programversion:** Energy08, Be06 version 4

**Firma:** Føgh & Rubæk ApS

## • Gulve og terrændæk

Status: Terrændæk er udført i beton og klinke/flisegulve. Gulvet er skønnet isoleret med 200 mm letklinker under betonen.  
Etageadskillelse mod krybekælder består af bjælkelag med 100 mm mineraluld mellem bjælker. Gulve er udført i træ.

Forslag 4: Efterisolering mellem bjælker på underside af etageadskillelse mod krybekælder med 50 mm mineraluld. Der udføres krydsforskalling hvori monteres yderligere 100 mm mineraluld. Der skal udføres effektiv dampspærre, og isoleringen fastholdes med tråd eller forskalling. Denne løsning lever op til kravene i Bygningsreglementet, men den store samlede isoleringstykkelse kan nemt medføre fugt og risiko for skimmelsvamp. Hvis løsningen vælges ud fra optimal isolering bør det nærmere undersøges om der er nærliggende risiko for skader.  
Isolering af gulv reducerer eventuel fodkulde.

## Ventilation

### • Ventilation

Status: Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af klapventiler i flere beboelsesrum og ventil i vindue i bad. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte.

## Varme

### • Varmeanlæg

Status: Ejendommen opvarmes med el. Det er monteret elradiatorer i alle opvarmede rum og elgulvvarme i badeværelse.

Der er supplerende varmekilde i form af ældre ikke certificeret brændeovn.  
Brændeovnen er placeret i opholdsstue og vestlig værelse. Varmekilden indgår ikke i beregning af energiforbruget i henhold til Energistyrelsens beregningsregler.

### • Varmt vand

Status: Varmt brugsvand produceres i 50 l varmtvandsbeholder, isoleret med 30 mm mineraluld. Varmtvandsbeholderen placeret i tagrum.

Forslag 1: Efterisolering af varmtvandsbeholder med 75 mm mineraluldsmatte afsluttet med pap og lærred.

### • Automatik

Status: Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.



**Energimærkning nr.:** 100219930  
**Gyldigt 7 år fra:** 28-04-2011  
**Energikonsulent:** Lars Føgh Lorenzen  
**Programversion:** Energy08, Be06 version 4

**Firma:** Føgh & Rubæk ApS

## Vedvarende energi

### • Solceller

Status: Der er ingen solceller.  
Det er ikke rentabelt med solceller med nuværende energiform/priser.

### • Varmepumper

Status: Der er monteret nyere varmepumpe til opvarmning af huset. Varmepumpen er af fabrikat Appliance, typen luft/luft, hvilket vil sige at varmepumpen er et splitanlæg med en udedel og en indedel. Indedelen forsyner vestlig værelse med varme.

Forslag 2: Varmepumpe(r) med dækning af hele bygningen.

### • Solvarme

Status: Der er ingen solvarme.

Forslag 5: Montering af plan solfanger på taget med 1 lag dækglass, og solvarmebeholder der placeres i værelse. Beholder skal være med en kapacitet på 50 liter pr. kvm solfanger, dog minimum 200 liter. Beholder forsynes med elpatron til opvarmning af brugsvand i kolde perioder. Der monteres tilslutningsrør til solfanger, der forsynes med pumpe som Grundfos Alpha Pro. Ved montering af solfanger gøres bygningen mindre afhængig af elpiser i fremtiden.

## Vand

### • Toiletter

Status: Toilet med standard skyl.  
Ved udskiftning af toilet anbefales anskaffelse af vandbesparende toilet.

### • Armaturer

Status: Vandarmaturer med varierende vandforbrug.

## Oplyst varmekonsum

### • Udgifter inkl. moms og afgifter:

### • Forbrug:

### • Aflæst periode:

### Kommentar:

De oplyste forbrug stammer fra udskrifter fra forsyningsselskaberne.



**Energimærkning nr.:** 100219930  
**Gyldigt 7 år fra:** 28-04-2011  
**Energikonsulent:** Lars Føgh Lorenzen  
**Programversion:** Energy08, Be06 version 4



**Firma:** Føgh & Rubæk ApS

## Bygningsbeskrivelse

- **Opførelsesår:** 1965
- **År for væsentlig renovering:** 1994
- **Varme:** El
- **Supplerende opvarmning:** Varmepumpe og Brændeovn
- **Boligareal ifølge BBR:** 103 m<sup>2</sup>
- **Erhvervsareal ifølge BBR:** 0 m<sup>2</sup>
- **Opvarmet areal:** 103 m<sup>2</sup>
- **Anvendelse ifølge BBR:** Parcelhus
- **Kommentar til BBR-oplysninger:**

Det registrerede areal svarer til oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dk

## Energipriser

- **Anvendt energipris inkl. moms og afgifter:**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| El:          | 2,00 kr. pr. kWh |
| Fast afgift: | 0,00 kr. pr. år  |



**Energimærkning nr.:** 100219930  
**Gyldigt 7 år fra:** 28-04-2011  
**Energikonsulent:** Lars Føgh Lorenzen  
**Programversion:** Energy08, Be06 version 4

**Firma:** Føgh & Rubæk ApS



## Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en gyldig energimærkning. Gyldigheden af mærkningen er 10 år hvis summen af energibesparelser med tilbagebetalingstid under 10 år er mindre end 5% af energiforbruget. Hvis summen af disse energibesparelser er mere end 5% er gyldigheden 7 år. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Bygninger, som er større end 1000 m<sup>2</sup>, skal altid have et gyldigt energimærkning. Det vil sige at mærkningen skal gentages inden gyldigheden af den tidligere mærkning udløber.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter eller certificerede energimærkningsfirmaer. Energistyrelsen overvåger ordningen og udtager energimærkninger til kontrol. Den daglige administration af ordningen varetages af Sekretariatet for Energieffektive bygninger (SEEB), på vegne af Energistyrelsen.



## Yderligere oplysninger

### Forbehold for priser

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vurdering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

### Klagemulighed

Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/ mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen.

Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af personligt beskikkede energikonsulenter i deres egenskab af personligt beskikkede energikonsulenter behandles af Energistyrelsen. Klagen skal være modtaget i Energistyrelsen senest 1 år efter indberetningen af energimærkningsrapporten. Klagen kan indbringes af bygningens ejer, ejere af ejerlejligheder samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Klagen skal indgives på et skema, som udarbejdes af Energistyrelsen.

Reglerne fremgår af § 49, stk. 1 og stk. 2 i bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008 om energimærkning af bygninger.

Klagen over energimærkningen sendes til:



**Energimærkning nr.:** 100219930  
**Gyldigt 7 år fra:** 28-04-2011  
**Energikonsulent:** Lars Føgh Lorenzen  
**Programversion:** Energy08, Be06 version 4

**Firma:** Føgh & Rubæk ApS



Energistyrelsen  
Amaliegade 44  
1256 København K  
E-mail: ens@ens.dk

**Læs mere**  
[www.spareenergi.dk](http://www.spareenergi.dk)

## Energikonsulent

|                         |                             |                                           |                  |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| <b>Energikonsulent:</b> | Lars Føgh Lorenzen          | <b>Firma:</b>                             | Føgh & Rubæk ApS |
| <b>Adresse:</b>         | Hothersvej 15<br>3370 Melby | <b>Telefon:</b>                           | 21257778         |
| <b>E-mail:</b>          | lf@bygningssyn.dk           | <b>Dato for bygnings-<br/>gennemgang:</b> | 26-04-2011       |

**Energikonsulent nr.:** 101951

Se evt. [www.mærkdinbygning.dk](http://www.mærkdinbygning.dk) for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.